

#15796#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Полоцкая 16-22, Калининград
6606
ВКТ-7
00212291
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,257	0,014	41,64	40,73	40,69	40,41	0,28	24	0	0	70,6	40	30,62	0,6	0,4	-
27.04.2022	0,655	0,002	24,19	23,86	23,67	23,62	0,05	24	0	0	69,2	41,5	27,74	0,6	0,4	-
28.04.2022	0,647	-0,001	23,89	23,89	23,36	23,65	-0,29	24	0	0	70,6	42,4	28,21	0,6	0,4	-
29.04.2022	0,564	-0,006	23,08	23,54	22,6	23,31	-0,71	24	0	1	68,4	42,1	26,31	0,6	0,4	-
30.04.2022	0,596	-0,002	21,87	22,24	21,4	22	-0,6	24	0	1	69,7	40,8	28,88	0,6	0,4	-
01.05.2022	0,573	-0,001	21,34	21,6	20,92	21,4	-0,48	24	0	1	68,9	40,6	28,29	0,6	0,4	-
02.05.2022	0,589	0	22,45	22,44	21,97	22,2	-0,23	24	0	0	69,8	42,5	27,34	0,6	0,4	-
03.05.2022	0,645	0,001	23,46	23,16	22,97	22,93	0,04	24	0	0	69,2	41,2	27,96	0,6	0,4	-
04.05.2022	0,666	0,002	23,05	22,62	22,54	22,39	0,15	24	0	1	70,5	41,2	29,25	0,6	0,4	-
05.05.2022	0,665	0,001	23,41	23,06	22,91	22,83	0,08	24	0	1	69,3	40,3	28,96	0,6	0,4	-
06.05.2022	0,623	0	22,12	21,85	21,6	21,64	-0,04	24	0	1	70,7	41,8	28,86	0,6	0,4	-
07.05.2022	0,635	0	23,66	23,51	23,17	23,28	-0,11	24	0	0	69,1	41,5	27,6	0,6	0,4	-
08.05.2022	0,652	-0,001	23,93	23,84	23,4	23,6	-0,2	24	0	1	70,2	42,1	28,15	0,6	0,4	-
09.05.2022	0,661	0	24,05	23,98	23,52	23,74	-0,22	24	0	0	69,6	41,1	28,48	0,6	0,4	-
10.05.2022	0,647	0	23,62	23,54	23,12	23,3	-0,18	24	0	0	69,8	41,4	28,35	0,6	0,4	-
11.05.2022	0,625	0	23,99	23,91	23,44	23,67	-0,23	24	0	1	69,4	42,3	27,1	0,6	0,4	-
12.05.2022	0,613	0	23,18	23,05	22,67	22,81	-0,14	24	0	0	69,8	42,6	27,24	0,6	0,4	-
13.05.2022	0,624	0	24,56	24,5	24,03	24,26	-0,23	24	0	0	69	42,6	26,42	0,6	0,4	-
14.05.2022	0,577	0,001	21,44	21,39	20,97	21,16	-0,19	24	0	1	70,5	42,5	28	0,6	0,4	-
15.05.2022	0,619	0,001	23,15	23,15	22,65	22,92	-0,27	24	0	1	69,4	41,6	27,78	0,6	0,4	-
16.05.2022	0,592	0	21,94	21,98	21,48	21,74	-0,26	24	0	0	70,2	42	28,13	0,6	0,4	-
17.05.2022	0,592	0	22,36	22,45	21,89	22,25	-0,36	24	0	1	69,2	41,4	27,78	0,6	0,4	-
18.05.2022	0,584	0	22,99	23,07	22,51	22,83	-0,32	24	0	0	69,4	42,8	26,61	0,6	0,4	-
19.05.2022	0,552	0	22,46	22,59	22,01	22,36	-0,35	24	0	1	68,9	43,1	25,77	0,6	0,4	-
20.05.2022	0,582	0	22,68	22,76	22,2	22,53	-0,33	24	0	1	69,7	42,8	26,88	0,6	0,4	-
21.05.2022	0,524	0	21,94	22,06	21,48	21,82	-0,34	24	0	0	68,8	43,7	25,07	0,6	0,4	-
22.05.2022	0,356	0	13,4	13,45	13,11	13,32	-0,21	16	8	1	70,7	42,9	27,83	0,6	0,4	-
23.05.2022	0,33	-0,001	12,68	12,79	12,42	12,67	-0,25	12	12	1	69	41,4	27,55	0,6	0,4	-
Итого:	17,245	0	642,53	641,01	628,7	634,64	0	652	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,245															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 652

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	1144,697	47767,6	49258,71	46588,51	48720,25
23.05.2022	1161,942	48410,13	49899,72	47217,21	49354,89

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:44:47