

#15807#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
 Адрес потребителя Полоцкая 16-22, Калининград
 Номер абонента
 Порядковый номер 6606
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00212291
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,557	0,011	25,26	24,71	24,71	24,44	0,27	24	0	0	70	48	21,99	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,472	0,009	23,02	22,63	22,52	22,37	0,15	21	3	1	70,3	49,7	20,57	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,524	0,011	24,39	23,9	23,87	23,64	0,23	24	0	0	69,9	48,5	21,4	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,53	0,016	26,41	25,82	25,83	25,5	0,33	24	0	0	70,6	50,8	19,84	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,507	0,016	25,41	24,87	24,87	24,57	0,3	24	0	0	70	50,1	19,85	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,535	0,016	26,39	25,82	25,83	25,51	0,32	24	0	0	70,2	50,1	20,15	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,506	0,008	22,33	21,88	21,87	21,63	0,24	24	0	0	69,5	47	22,55	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,489	0,012	24,6	24,09	24,05	23,8	0,25	24	0	0	70,1	50,3	19,77	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,5	0,015	24,56	24,05	24,05	23,76	0,29	24	0	0	69,7	49,6	20,09	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,468	0,015	25,93	25,43	25,36	25,12	0,24	24	0	0	70,4	52,5	17,91	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,584	0,013	26,04	25,52	25,49	25,24	0,25	24	0	1	69,6	47,2	22,38	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,508	0,009	24	23,57	23,48	23,31	0,17	24	0	0	69,3	48	21,32	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,518	0,006	23,91	23,53	23,41	23,27	0,14	24	0	0	69,6	47,6	21,94	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,182	0,008	12,2	12,01	11,96	11,85	0,11	24	0	1	68,7	54,1	14,58	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,178	-0,012	22,69	22,89	22,19	22,47	-0,28	24	0	1	70,2	61,6	8,66	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,433	-0,007	26,57	26,77	26,01	26,47	-0,46	24	0	1	67,2	49,8	17,48	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,489	0,007	25,48	25,11	24,95	24,84	0,11	24	0	0	67,6	48,2	19,4	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,434	0,007	23,58	23,3	23,09	23,03	0,06	23	1	1	68,6	50	18,62	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,42	0,003	24,41	24,21	23,88	23,94	-0,06	24	0	0	67,8	50,1	17,68	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,502	0,031	51,82	51,27	50,65	50,38	0,27	24	0	0	70,4	60,9	9,52	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,437	0,002	24,78	24,72	24,27	24,43	-0,16	24	0	0	68,2	49,9	18,29	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,42	0,001	24,24	24,25	23,72	23,97	-0,25	24	0	0	68,2	50	18,22	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,22	-0,069	17,71	20,34	17,35	20,13	-2,78	24	0	1	68,2	48,4	19,81	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,41	-0,016	22,53	23,14	22,02	22,87	-0,85	24	0	1	69,6	49	20,53	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,419	-0,012	21,96	22,48	21,48	22,22	-0,74	24	0	1	69,7	48,6	21,12	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,473	0,002	23,89	23,79	23,36	23,5	-0,14	24	0	0	70,1	49,5	20,56	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,408	-0,001	24,47	24,59	23,95	24,31	-0,36	24	0	1	68,2	50,4	17,76	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,393	-0,005	21,98	22,27	21,47	22	-0,53	24	0	1	69,8	50,1	19,65	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,398	0,003	26,4	26,26	25,85	25,91	-0,06	24	0	1	68,8	53,3	15,47	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,384	0,002	25,37	25,18	24,83	24,88	-0,05	24	0	0	69,6	54	15,51	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,319	-0,011	23,72	24,07	23,19	23,75	-0,56	24	0	1	69,8	54,7	15,05	0,6	0,4	-
Итого:	13,617	0	766,05	762,47	749,56	753,11	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,617															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1771,067	69040,05	70077,75	67347,08	69347,04
23.06.2023	1784,684	69806,1	70840,22	68096,64	70100,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.06.2023 13:24:00