

#15810#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Полоцкая 16-22, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6606
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00212291
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24	23,6	0,33	0,6	0,4	-
25.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,1	22,8	1,33	0,6	0,4	-
26.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24	22,7	1,25	0,6	0,4	-
27.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,4	22,7	0,65	0,6	0,4	-
28.06.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,9	22,6	0,33	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,175	-0,006	12,95	13,28	12,75	13,18	-0,43	24	0	1	57	41,8	15,22	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,348	-0,004	19,7	19,99	19,24	19,74	-0,5	24	0	1	70,7	51,3	19,41	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,288	-0,014	20,61	21,12	20,19	20,87	-0,68	24	0	1	67,2	51,2	16,03	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,296	-0,021	22,7	23,29	22,24	23,05	-0,81	24	0	1	67,1	52	15,1	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,318	-0,007	21,64	21,92	21,17	21,68	-0,51	24	0	1	67,8	51,6	16,2	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,316	-0,001	21,25	21,39	20,83	21,12	-0,29	24	0	1	67,6	51,7	15,92	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,329	0,004	22,22	22,09	21,78	21,84	-0,06	24	0	1	67,1	51,9	15,2	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,345	0,009	22	21,76	21,57	21,49	0,08	24	0	1	67,4	51,8	15,64	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,329	0,009	20,69	20,41	20,23	20,16	0,07	24	0	1	67,8	51,7	16,09	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,326	0,011	20,22	19,92	19,78	19,69	0,09	24	0	1	68,3	52,1	16,17	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,338	0,011	22,37	22,07	21,93	21,83	0,1	24	0	1	67,1	51,8	15,24	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,315	0,002	21,59	21,42	21,16	21,18	-0,02	24	0	1	66,2	51,2	14,93	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,353	0,006	21,4	21,19	20,93	20,94	-0,01	24	0	1	68,5	51,7	16,82	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,31	0,003	19,66	19,52	19,23	19,28	-0,05	24	0	1	68,9	52,6	16,32	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,322	0,002	20,75	20,63	20,3	20,41	-0,11	24	0	1	68,4	52,2	16,18	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,286	0,001	21,49	21,55	21,05	21,28	-0,23	24	0	1	66,2	52,1	14,11	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,288	0,001	21,19	21,21	20,76	20,97	-0,21	24	0	1	66,2	51,9	14,27	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,252	-0,002	19,37	19,48	18,97	19,25	-0,28	24	0	1	66,3	52,2	14,06	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,295	-0,003	20,05	20,19	19,65	19,95	-0,3	24	0	1	67,6	51,9	15,65	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,304	-0,001	19,97	20,13	19,55	19,89	-0,34	24	0	1	68,4	52,1	16,32	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,251	-0,002	18,3	18,45	17,92	18,22	-0,3	24	0	1	68	53,1	14,85	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,27	0,003	19,27	19,29	18,86	19,05	-0,19	24	0	1	67,6	52,8	14,77	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,293	0,004	20,87	20,77	20,46	20,53	-0,07	24	0	1	66,2	51,8	14,43	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,232	-0,005	15,79	16,07	15,47	15,89	-0,42	24	0	1	66,7	50,4	16,25	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,331	0,004	21,44	21,41	21,01	21,17	-0,16	24	0	1	66,3	50,1	16,19	0,6	0,4	-
Итого:	7,51	0	507,49	508,55	497,03	502,66	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,51															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	532,478	26981,59	28937,69	26306,7	28585,8
23.07.2021	539,988	27489,08	29446,24	26803,73	29088,46

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.07.2021 14:49:44