

#15808#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Полоцкая 16-22, Калининград
6606
ВКТ-7
00212291
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,321	-0,017	24,92	25,49	24,39	25,15	-0,76	24	0	1	69,4	54,6	14,88	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,417	-0,002	25,38	25,46	24,82	25,17	-0,35	24	0	1	69,9	52,3	17,63	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,382	0,008	23,79	23,51	23,3	23,23	0,07	24	0	0	70,1	53,8	16,22	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,397	0,007	24,61	24,27	24,08	24	0,08	24	0	0	69,1	52,7	16,37	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,389	0,009	24,45	24,17	23,94	23,84	0,1	24	0	0	69,9	54	15,92	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,414	0,004	24,68	24,42	24,16	24,15	0,01	24	0	0	69,5	52,5	17,02	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,342	0,01	25,17	24,84	24,62	24,51	0,11	24	0	0	69,6	56,1	13,54	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,39	0,008	27,51	27,19	26,93	26,84	0,09	24	0	0	69,1	55	14,13	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,373	0,008	26,74	26,5	26,18	26,15	0,03	24	0	0	69,8	55,6	14,17	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,364	0,001	25,13	25	24,58	24,7	-0,12	24	0	0	69,9	54,9	15,07	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,34	0,007	24,74	24,56	24,21	24,23	-0,02	24	0	0	69,9	55,8	14,03	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,381	0,007	28,73	28,53	28,12	28,15	-0,03	24	0	0	69,7	56,1	13,54	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,367	0,008	27,66	27,47	27,08	27,08	0	24	0	0	69,3	55,8	13,5	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,376	0,002	27,48	27,32	26,87	26,96	-0,09	24	0	0	69,8	55,7	14,16	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,35	0,001	26,52	26,41	25,94	26,06	-0,12	24	0	0	69,5	55,8	13,66	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,425	0,001	28,4	28,34	27,79	27,97	-0,18	24	0	0	69,8	54,2	15,63	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,324	0,003	27,9	27,8	27,3	27,41	-0,11	24	0	0	69,8	57,7	12,16	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,302	0,003	25,68	25,67	25,12	25,3	-0,18	24	0	0	69,7	57,3	12,44	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,342	0,006	26,44	26,33	25,87	25,96	-0,09	24	0	0	69,7	56,3	13,38	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,35	0,008	30,25	30,09	29,6	29,63	-0,03	24	0	0	69,7	57,8	11,88	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,381	0,003	26,05	25,91	25,44	25,59	-0,15	24	0	0	70,2	54,8	15,31	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,317	0,001	26,56	26,54	25,98	26,19	-0,21	24	0	0	69,9	57,2	12,67	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,37	-0,001	26,64	26,66	26,06	26,33	-0,27	24	0	0	69,8	55	14,77	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,409	0	25,92	25,96	25,37	25,66	-0,29	24	0	0	69,7	53	16,67	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,345	0,001	25,62	25,73	25,07	25,4	-0,33	24	0	0	69,9	55,5	14,38	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,31	0,002	27,51	27,57	26,91	27,2	-0,29	24	0	0	69,5	57,4	12,14	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,361	-0,002	27,05	27,22	26,48	26,85	-0,37	24	0	0	69,6	55,3	14,32	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,381	-0,006	27,49	27,73	26,88	27,33	-0,45	24	0	1	70,4	55,5	14,96	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,344	-0,007	24,91	25,2	24,39	24,87	-0,48	24	0	0	69,8	54,7	15,1	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,435	-0,006	30,23	30,46	29,59	30,03	-0,44	24	0	0	70,1	54,6	15,48	0,6	0,4	-
Итого:	10,999	0	794,16	792,35	777,07	781,94	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,999															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1784,684	69806,1	70840,22	68096,64	70100,15
23.07.2023	1795,683	70600,26	71632,57	68873,71	70882,09

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 7:35:36