

#142410#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Полоцкая 16-22, Калининград

6606
ВКТ-7
00212291
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,6	24,4	3,19	0,6	0,4	-
25.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,6	23,8	2,84	0,6	0,4	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26	23,3	2,68	0,6	0,4	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,4	22,8	2,56	0,6	0,4	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,9	22,5	2,4	0,6	0,4	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,5	22,2	2,27	0,6	0,4	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,2	22	2,16	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,332	0,081	91,25	89,71	89,62	88,23	1,39	24	0	1	61,7	58,9	2,78	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,686	0,209	220,57	217,29	215,35	212,4	2,95	24	0	0	72,9	70,8	2,17	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,631	0,187	218,3	215,41	213,13	210,51	2,62	24	0	0	72,9	70,8	2,05	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,549	0,155	188,55	186,11	184,06	181,9	2,16	24	0	1	73,2	71,1	2,12	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,627	0,188	213,96	211,06	208,84	206,22	2,62	24	0	0	73,5	71,5	2,06	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,644	0,201	219,39	216,26	214,23	211,41	2,82	24	0	0	72,7	70,6	2,05	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,436	0,091	133,51	132,14	130,38	129,18	1,2	24	0	0	72,9	70,2	2,66	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,305	-0,001	75,34	75,44	73,59	73,84	-0,25	24	0	0	72,6	68,3	4,32	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,475	0,093	135,15	133,6	131,99	130,71	1,28	24	0	0	72,4	69,5	2,88	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,65	0,203	213,27	210,04	208,36	205,45	2,91	24	0	0	72	69,9	2,1	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,662	0,201	212,15	208,94	207,22	204,33	2,89	24	0	0	72,1	69,9	2,18	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,642	0,202	209,93	206,75	205,03	202,18	2,85	24	0	0	72,3	70,2	2,13	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,688	0,211	217,86	214,47	212,74	209,7	3,04	24	0	0	72,6	70,4	2,19	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,679	0,227	232,74	229,12	227,33	224,07	3,26	24	0	0	72,2	70,2	1,95	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,661	0,233	230,57	226,91	225,24	221,91	3,33	24	0	0	72	70,1	1,86	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,645	0,219	221,43	218,02	216,27	213,16	3,11	24	0	0	72,3	70,3	1,94	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,626	0,188	225,82	222,84	220,51	217,84	2,67	24	0	0	72,7	70,8	1,94	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,723	0,241	254,01	250,31	248,06	244,68	3,38	24	0	0	72,6	70,7	1,91	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,718	0,267	245,62	241,47	239,89	236,06	3,83	24	0	0	72,5	70,6	1,81	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,668	0,234	220,81	217,19	215,72	212,38	3,34	24	0	0	72	70	1,96	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,678	0,252	232,3	228,42	226,83	223,28	3,55	24	0	0	72,6	70,8	1,83	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,686	0,269	248,33	244,18	242,49	238,67	3,82	24	0	0	72,6	70,9	1,67	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,681	0,241	229,47	225,72	224,06	220,63	3,43	24	0	0	72,7	70,8	1,91	0,6	0,4	-
Итого:	14,092	0	4690,33	4621,4	4580,94	4518,74	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,092															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	351,545	45795,7	44766,63	44680,31	43840,93
23.07.2025	365,637	50486,03	49388,03	49261,25	48359,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 7:36:43