

# #15811#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Полоцкая 16-22, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6606  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00212291  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,293	0,004	21,44	21,34	21	21,11	-0,11	24	0	1	66,8	52,6	14,21	0,6	0,4	-
25.07.2021	0,335	0	22,17	22,24	21,71	21,99	-0,28	24	0	1	67,4	51,3	16,05	0,6	0,4	-
26.07.2021	0,306	-0,003	22,46	22,62	22,04	22,37	-0,33	24	0	1	66,9	52,2	14,7	0,6	0,4	-
27.07.2021	0,278	-0,004	20,01	20,25	19,61	20,02	-0,41	24	0	1	66,9	51,8	15,11	0,6	0,4	-
28.07.2021	0,289	-0,003	19,58	19,78	19,15	19,55	-0,4	24	0	1	68,7	52,5	16,2	0,6	0,4	-
29.07.2021	0,265	-0,002	18,92	19,11	18,53	18,88	-0,35	24	0	1	68,7	53,2	15,44	0,6	0,4	-
30.07.2021	0,288	-0,01	21,65	22,03	21,21	21,79	-0,58	24	0	1	66,4	51,5	14,95	0,6	0,4	-
31.07.2021	0,297	-0,005	20,82	21,07	20,38	20,83	-0,45	24	0	1	67,4	51,8	15,6	0,6	0,4	-
01.08.2021	0,299	-0,004	20,6	20,88	20,18	20,63	-0,45	24	0	1	67	51,1	15,91	0,6	0,4	-
02.08.2021	0,297	-0,014	21,66	22,11	21,22	21,87	-0,65	24	0	1	66,2	50,6	15,55	0,6	0,4	-
03.08.2021	0,283	-0,007	22,34	22,66	21,9	22,42	-0,52	24	0	1	66,6	52,4	14,16	0,6	0,4	-
04.08.2021	0,282	-0,006	21,37	21,64	20,93	21,38	-0,45	24	0	1	66,9	52,4	14,5	0,6	0,4	-
05.08.2021	0,312	-0,008	20,5	20,81	20,07	20,58	-0,51	24	0	1	68,3	51,5	16,79	0,6	0,4	-
06.08.2021	0,289	-0,01	22,45	22,9	22,02	22,66	-0,64	24	0	1	66,2	51,5	14,61	0,6	0,4	-
07.08.2021	0,275	-0,015	21,02	21,52	20,6	21,29	-0,69	24	0	1	66,6	51,5	15,01	0,6	0,4	-
08.08.2021	0,31	-0,015	21,41	21,99	20,99	21,75	-0,76	24	0	1	66,1	49,5	16,63	0,6	0,4	-
09.08.2021	0,349	-0,012	22,92	23,48	22,48	23,25	-0,77	24	0	1	66,4	49,1	17,31	0,6	0,4	-
10.08.2021	0,305	-0,013	21,97	22,51	21,52	22,26	-0,74	24	0	1	67	51	15,98	0,6	0,4	-
11.08.2021	0,299	-0,022	23,76	24,38	23,33	24,13	-0,8	24	0	1	65,9	51,4	14,57	0,6	0,4	-
12.08.2021	0,279	-0,022	22,25	22,86	21,78	22,61	-0,83	24	0	1	67,1	52,3	14,75	0,6	0,4	-
13.08.2021	0,276	-0,024	19,98	20,75	19,57	20,53	-0,96	24	0	1	66,2	49,8	16,45	0,6	0,4	-
14.08.2021	0,299	-0,023	22,17	22,8	21,73	22,57	-0,84	24	0	1	66,5	50,9	15,63	0,6	0,4	-
15.08.2021	0,323	-0,017	21,76	22,36	21,34	22,11	-0,77	24	0	1	66,3	49,5	16,85	0,6	0,4	-
16.08.2021	0,244	-0,009	16,47	16,91	16,15	16,73	-0,58	24	0	1	65,7	48,9	16,77	0,6	0,4	-
17.08.2021	0,337	-0,001	21,95	22	21,52	21,77	-0,25	24	0	1	66,2	49,9	16,24	0,6	0,4	-
18.08.2021	0,386	0,004	22,79	22,65	22,33	22,4	-0,07	24	0	1	67,5	50,1	17,39	0,6	0,4	-
19.08.2021	0,364	0,002	22,75	22,58	22,3	22,35	-0,05	24	0	1	66,4	50	16,42	0,6	0,4	-
20.08.2021	0,337	0	21,87	21,93	21,44	21,69	-0,25	24	0	1	66,6	50,3	16,26	0,6	0,4	-
21.08.2021	0,349	-0,004	21,97	22,14	21,51	21,91	-0,4	24	0	1	66,9	49,8	17,1	0,6	0,4	-
22.08.2021	0,408	0	22,83	23	22,36	22,76	-0,4	24	0	1	66,9	47,8	19,11	0,6	0,4	-
23.08.2021	0,33	-0,004	21,87	22,18	21,44	21,94	-0,5	24	0	1	66,2	49,7	16,44	0,6	0,4	-
Итого:	9,583	0	665,71	675,48	652,34	668,13	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,583															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	539,988	27489,08	29446,24	26803,73	29088,46
23.08.2021	549,571	28154,79	30121,72	27456,07	29756,59

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2021 7:40:32