

#28812#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Полоцкая 16-22, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 6606
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00212291
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,363	-0,01	26,77	27,11	26,2	26,76	-0,56	24	0	1	69,8	54,7	15,09	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,341	-0,01	26,22	26,62	25,68	26,24	-0,56	24	0	1	69,3	54,9	14,44	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,318	-0,011	27,23	27,62	26,64	27,2	-0,56	24	0	0	70	56,9	13,13	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,402	-0,01	26,97	27,37	26,4	27,01	-0,61	24	0	1	69,8	53,5	16,34	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,383	-0,014	28,52	28,98	27,89	28,56	-0,67	24	0	1	70,3	55,3	14,98	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,375	-0,015	29,92	30,41	29,26	29,95	-0,69	24	0	1	70,1	56	14,15	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,413	-0,007	46,23	46,57	45,22	45,81	-0,59	24	0	1	69,9	60	9,85	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,455	-0,021	29,45	30,04	28,81	29,66	-0,85	24	0	1	70	52,7	17,3	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,444	-0,018	28,99	29,55	28,37	29,19	-0,82	24	0	1	69,9	52,7	17,17	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,384	-0,018	30,54	31,05	29,86	30,59	-0,73	24	0	1	70,4	56,3	14,15	0,6	0,4	-
03.08.2023	0,4	-0,019	28,19	28,79	27,58	28,39	-0,81	24	0	1	69,6	53,5	16,02	0,6	0,4	-
04.08.2023	0,372	-0,024	26,52	27,2	25,94	26,82	-0,88	24	0	1	69,7	53,5	16,15	0,6	0,4	-
05.08.2023	0,386	-0,023	28,8	29,46	28,17	29,02	-0,85	24	0	1	69,8	54,5	15,37	0,6	0,4	-
06.08.2023	0,445	-0,026	31	31,66	30,32	31,22	-0,9	24	0	1	69,5	53,3	16,22	0,6	0,4	-
07.08.2023	0,346	-0,023	27,28	27,95	26,7	27,55	-0,85	24	0	1	69,2	54,5	14,7	0,6	0,4	-
08.08.2023	0,41	-0,02	30,06	30,72	29,42	30,28	-0,86	24	0	1	69,4	53,9	15,45	0,6	0,4	-
09.08.2023	0,129	0,041	52,57	51,6	51,81	50,89	0,92	24	0	1	56	54,5	1,48	0,6	0,4	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,5	25,6	-1,05	0,6	0,4	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,4	24,8	-1,49	0,6	0,4	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,1	28,8	-4,67	0,6	0,4	-
13.08.2023	-0,005	-0,005	0	0,45	0	0,45	-0,45	24	0	1	24,3	21,6	2,62	0,6	0,4	-
14.08.2023	-0,044	-0,044	0	3,01	0	3,01	-3,01	24	0	1	29,3	22,4	6,86	0,6	0,4	-
15.08.2023	-0,035	-0,042	0,84	3,53	0,84	3,53	-2,69	24	0	1	29,1	23,5	5,61	0,6	0,4	-
16.08.2023	-0,024	-0,033	1,49	3,79	1,49	3,79	-2,3	24	0	1	28,5	23,6	4,88	0,6	0,4	-
17.08.2023	-0,036	-0,038	0,67	3,31	0,67	3,31	-2,64	24	0	1	28,8	23,4	5,46	0,6	0,4	-
18.08.2023	-0,019	-0,022	0,41	2,35	0,41	2,35	-1,94	24	0	1	28,6	22,9	5,65	0,6	0,4	-
19.08.2023	-0,024	-0,024	0,18	2,26	0,18	2,26	-2,08	24	0	1	29	23,3	5,68	0,6	0,4	-
20.08.2023	-0,019	-0,02	0,13	1,92	0,13	1,92	-1,79	24	0	1	29,4	23,1	6,35	0,6	0,4	-
21.08.2023	-0,011	-0,011	0,08	1,39	0,08	1,39	-1,31	24	0	1	29,5	23,3	6,14	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,291	-0,003	58,13	58,6	57,5	58,08	-0,58	24	0	1	47,5	42,1	5,42	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,451	0,005	27,19	26,97	26,63	26,62	0,01	24	0	0	68,3	51,4	16,85	0,6	0,4	-
Итого:	6,891	0	614,38	640,28	602,2	631,85	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,891															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1795,683	70600,26	71632,57	68873,71	70882,09
23.08.2023	1802,574	71214,64	72272,85	69475,91	71513,94

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 8:31:28