

#92305#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: АРС ДОМИК

Адрес: Полоцкая,16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

Заводской номер 00212291

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0x2F16

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2024	70,98	61,87	9,11	40,11	39,21	40,56	39,83	-0,62	6	4	0,319	-0,013	24	0	*
24.07.2024	68,95	60,96	7,99	50,54	49,46	50,84	49,99	-0,53	6	4	0,367	-0,011	24	0	*
25.07.2024	68,88	61,38	7,5	49,67	48,62	50,02	49,14	-0,52	6	4	0,336	-0,011	24	0	*
26.07.2024	70,53	61,47	9,06	42,89	41,93	43,36	42,62	-0,69	6	4	0,339	-0,016	24	0	*
27.07.2024	68,81	60,97	7,84	44,38	43,44	44,85	44,1	-0,66	6	4	0,302	-0,016	24	0	*
28.07.2024	69,19	61,31	7,88	47,61	46,58	48,01	47,16	-0,58	6	4	0,335	-0,012	24	0	*
29.07.2024	68,86	61,46	7,4	49,78	48,73	50,16	49,29	-0,56	6	4	0,328	-0,016	24	0	*
30.07.2024	69,07	61,35	7,72	46,2	45,2	46,7	45,87	-0,67	6	4	0,311	-0,017	24	0	*
31.07.2024	69,26	61,37	7,89	52,49	51,37	52,84	51,93	-0,56	6	4	0,375	-0,013	24	0	*
01.08.2024	68,58	61,47	7,11	53,12	52	53,44	52,53	-0,53	6	4	0,338	-0,013	24	0	*
02.08.2024	68,84	61,64	7,2	48,74	47,71	49,17	48,31	-0,6	6	4	0,309	-0,015	24	0	*
03.08.2024	69,31	61,87	7,44	49,03	48	49,49	48,63	-0,63	6	4	0,321	-0,014	24	0	*
04.08.2024	69,07	61,81	7,26	54,39	53,22	54,7	53,73	-0,51	6	4	0,357	-0,01	24	0	*
05.08.2024	68,59	61,94	6,65	57,12	55,9	57,44	56,4	-0,5	6	4	0,343	-0,011	24	0	*
06.08.2024	68,63	61,72	6,91	54,26	53,12	54,68	53,74	-0,62	6	4	0,331	-0,017	24	0	*
07.08.2024	69,19	62,03	7,16	53	51,86	53,42	52,45	-0,59	6	4	0,337	-0,015	24	0	*
08.08.2024	69,39	61,84	7,55	50,59	49,48	51,14	50,25	-0,77	6	4	0,327	-0,023	24	0	*
09.08.2024	69,05	62,11	6,94	55,47	54,29	55,98	55,01	-0,72	6	4	0,336	-0,025	24	0	*
10.08.2024	68,47	61,33	7,14	56,22	55,02	56,43	55,44	-0,42	6	4	0,369	-0,007	24	0	*
11.08.2024	69,41	62,1	7,31	56,1	54,88	56,34	55,34	-0,46	6	4	0,376	-0,011	24	0	*
12.08.2024	68,91	61,84	7,07	53,01	51,88	53,44	52,49	-0,61	6	4	0,329	-0,014	24	0	*
13.08.2024	69,33	62,39	6,94	57,08	55,85	57,42	56,39	-0,54	6	4	0,356	-0,012	24	0	*
14.08.2024	68,61	62,17	6,44	58,7	57,45	58,99	57,91	-0,46	6	4	0,342	-0,008	24	0	*
15.08.2024	68,94	62,37	6,57	59,67	58,39	60,04	58,95	-0,56	6	4	0,352	-0,012	24	0	*
16.08.2024	70,06	62,78	7,28	53,97	52,78	54,38	53,42	-0,64	6	4	0,346	-0,017	24	0	*
17.08.2024	68,44	62,16	6,28	55,19	54,02	55,59	54,59	-0,57	6	4	0,304	-0,011	24	0	*
18.08.2024	68,89	62,04	6,85	57,57	56,34	57,9	56,88	-0,54	6	4	0,353	-0,015	24	0	*
19.08.2024	68,75	62,37	6,38	60,01	58,73	60,3	59,2	-0,47	6	4	0,348	-0,008	24	0	*
20.08.2024	69,45	62,45	7	53,21	52,02	53,64	52,7	-0,68	6	4	0,326	-0,02	24	0	*
21.08.2024	69,05	62,55	6,5	56,35	55,14	56,74	55,72	-0,58	6	4	0,325	-0,014	24	0	*
22.08.2024	57,4	54,44	2,96	75,44	74,3	74,8	73,78	0,52	6	4	0,251	0,031	24	0	*
23.08.2024	69,17	62,43	6,74	59,09	57,83	58,94	57,88	-0,05	6	4	0,389	0,004	24	0	
Итого:				1711	1674,75	1721,7	1691,67	-16,92			10,777	-0,382	768	0	
Средние:	68,75	61,62	7,12						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2424:00	3236,76	3167,65	3220,98	3175,47	-7,82	44,402	0,35	2169	0
23/08/2424:00	4947,76	4842,4	4942,73	4867,14	-24,74	55,179	-0,032	2937	0
Итого:	1711	1674,75	1721,75	1691,67	-16,92	10,777	-0,382	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3022ч

*Керашев*

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

