

#145277#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Полоцкая 16-22, Калининград
6606
ВКТ-7
00212291
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,721	0,267	245,55	241,39	239,84	236,01	3,83	24	0	0	72,3	70,5	1,84	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,72	0,293	257,55	253,11	251,49	247,37	4,12	24	0	0	72,7	71,1	1,64	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,739	0,293	261,58	257,07	255,47	251,3	4,17	24	0	0	72,5	70,8	1,69	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,696	0,279	250,01	245,77	244,14	240,21	3,93	24	0	0	72,6	70,9	1,68	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,722	0,273	252,32	248,08	246,41	242,52	3,89	24	0	0	72,4	70,6	1,78	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,698	0,278	249,63	245,44	243,74	239,85	3,89	24	0	0	73	71,3	1,69	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,683	0,266	244,13	239,99	238,46	234,65	3,81	24	0	0	72,1	70,4	1,7	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,713	0,271	248,97	244,81	243,1	239,28	3,82	24	0	0	72,7	71	1,76	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,714	0,266	246,21	242,09	240,49	236,7	3,79	24	0	0	72,3	70,5	1,82	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,694	0,265	252,51	248,46	246,53	242,81	3,72	24	0	0	73	71,3	1,69	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,718	0,276	256,21	252	250,24	246,33	3,91	24	0	0	72,2	70,5	1,72	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,697	0,256	241,34	237,4	235,69	232,06	3,63	24	0	0	72,5	70,7	1,82	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,7	0,265	247,03	242,98	241,26	237,54	3,72	24	0	0	72,4	70,6	1,77	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,71	0,26	241,96	237,97	236,29	232,63	3,66	24	0	0	72,6	70,7	1,87	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,708	0,261	246,55	242,49	240,77	237,06	3,71	24	0	0	72,5	70,6	1,81	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,686	0,255	238,19	234,27	232,58	228,98	3,6	24	0	0	72,7	70,8	1,82	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,709	0,246	234,44	230,61	229	225,51	3,49	24	0	0	72,1	70,1	1,99	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,739	0,271	246,22	242,08	240,35	236,57	3,78	24	0	0	73,2	71,2	1,93	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,75	0,276	248,96	244,67	243,08	239,16	3,92	24	0	0	72,7	70,8	1,9	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,72	0,263	231,45	227,41	226,01	222,32	3,69	24	0	0	72,5	70,5	2	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,717	0,274	247,95	243,76	242,15	238,28	3,87	24	0	0	72,6	70,8	1,8	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,692	0,255	235,26	231,32	229,74	226,12	3,62	24	0	0	72,6	70,7	1,86	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,744	0,296	270,96	266,45	264,44	260,3	4,14	24	0	0	73,5	71,9	1,64	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,702	0,283	256,75	252,54	250,57	246,66	3,91	24	0	0	73,7	72	1,64	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,703	0,256	242	238,04	236,46	232,81	3,65	24	0	0	71,6	69,8	1,86	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,683	0,25	237,38	233,5	231,79	228,23	3,56	24	0	0	72,6	70,8	1,81	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,689	0,256	238,3	234,32	232,8	229,15	3,65	24	0	0	71,9	70,1	1,82	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,723	0,26	233,96	230	228,47	224,84	3,63	24	0	0	72,6	70,6	2	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,69	0,253	229,98	226,09	224,66	221,06	3,6	24	0	0	72,2	70,2	1,9	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,707	0,258	230,9	226,93	225,47	221,82	3,65	24	0	0	72,7	70,7	1,96	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,702	0,257	233,18	229,24	227,76	224,15	3,61	24	0	0	72,2	70,2	1,93	0,6	0,4	-
Итого:	21,989	0	7597,43	7470,28	7419,25	7302,28	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,989															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	365,637	50486,03	49388,03	49261,25	48359,67
23.08.2025	387,626	58083,46	56858,31	56680,5	55661,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 9:16:11