

#15813#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Полоцкая 16-22, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6606
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00212291
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,359	-0,004	22,9	23,19	22,45	22,95	-0,5	24	0	1	66,6	49,6	17	0,6	0,4	-
25.08.2021	0,389	-0,003	24,4	24,69	23,94	24,45	-0,51	24	0	1	66	48,7	17,3	0,6	0,4	-
26.08.2021	0,353	-0,005	23,38	23,68	22,94	23,43	-0,49	24	0	1	66,4	50	16,35	0,6	0,4	-
27.08.2021	0,286	-0,012	18,46	18,95	18,08	18,75	-0,67	24	0	1	66,2	48,7	17,56	0,6	0,4	-
28.08.2021	0,384	-0,002	22,98	23,12	22,55	22,89	-0,34	24	0	1	66,6	48,8	17,77	0,6	0,4	-
29.08.2021	0,41	0,003	22,56	22,65	22,13	22,41	-0,28	24	0	0	65,8	46,8	19,07	0,6	0,4	-
30.08.2021	0,364	-0,005	23,66	23,93	23,21	23,69	-0,48	24	0	1	66,5	49,9	16,63	0,6	0,4	-
31.08.2021	0,379	-0,006	23,22	23,56	22,77	23,31	-0,54	24	0	1	66,9	49,1	17,74	0,6	0,4	-
01.09.2021	0,338	-0,007	22,09	22,52	21,66	22,27	-0,61	24	0	1	66,6	49,5	17,1	0,6	0,4	-
02.09.2021	0,368	-0,011	21,21	21,72	20,78	21,49	-0,71	24	0	1	66,7	47,4	19,29	0,6	0,4	-
03.09.2021	0,36	-0,009	22,21	22,74	21,76	22,51	-0,75	24	0	1	66,5	48,2	18,28	0,6	0,4	-
04.09.2021	0,375	-0,013	21,86	22,43	21,42	22,19	-0,77	24	0	1	66,8	47,6	19,18	0,6	0,4	-
05.09.2021	0,388	-0,013	21,35	21,97	20,9	21,73	-0,83	24	0	1	66,8	46,4	20,39	0,6	0,4	-
06.09.2021	0,352	-0,015	21,78	22,42	21,33	22,18	-0,85	24	0	1	66,2	47,8	18,39	0,6	0,4	-
07.09.2021	0,348	-0,016	21,5	22,16	21,06	21,92	-0,86	24	0	1	66	47,5	18,45	0,6	0,4	-
08.09.2021	0,384	-0,014	21,08	21,69	20,65	21,46	-0,81	24	0	1	66,4	46	20,38	0,6	0,4	-
09.09.2021	0,359	-0,021	22,28	22,99	21,85	22,75	-0,9	24	0	1	66,6	48,3	18,33	0,6	0,4	-
10.09.2021	0,35	-0,017	21,89	22,57	21,46	22,33	-0,87	24	0	1	65,8	47,5	18,32	0,6	0,4	-
11.09.2021	0,37	-0,014	22,45	23,02	22	22,78	-0,78	24	0	1	66,4	48	18,41	0,6	0,4	-
12.09.2021	0,377	-0,014	22,26	22,85	21,82	22,61	-0,79	24	0	1	66,7	47,8	18,95	0,6	0,4	-
13.09.2021	0,386	-0,014	22,82	23,38	22,38	23,14	-0,76	24	0	1	67,1	48,4	18,77	0,6	0,4	-
14.09.2021	0,405	-0,009	23,94	24,45	23,49	24,21	-0,72	24	0	1	66,8	48,2	18,64	0,6	0,4	-
15.09.2021	0,395	-0,009	23,65	24,1	23,2	23,86	-0,66	24	0	1	66,5	48,2	18,32	0,6	0,4	-
16.09.2021	0,367	-0,012	22,99	23,5	22,55	23,26	-0,71	24	0	1	67	49,1	17,88	0,6	0,4	-
17.09.2021	0,398	-0,009	23,57	24,09	23,13	23,85	-0,72	24	0	1	66,9	48,2	18,65	0,6	0,4	-
18.09.2021	0,4	-0,013	22,64	23,23	22,19	22,99	-0,8	24	0	1	66	46,4	19,58	0,6	0,4	-
19.09.2021	0,427	-0,01	21,23	21,79	20,8	21,57	-0,77	24	0	1	65,8	43,6	22,11	0,6	0,4	-
20.09.2021	0,422	-0,013	22,1	22,67	21,64	22,44	-0,8	24	0	1	67	45,8	21,22	0,6	0,4	-
21.09.2021	0,411	-0,009	22,5	22,97	22,07	22,74	-0,67	24	0	1	66,2	46,2	20,07	0,6	0,4	-
22.09.2021	0,385	-0,012	23,21	23,73	22,78	23,49	-0,71	24	0	1	66,4	48,1	18,33	0,6	0,4	-
23.09.2021	0,392	-0,007	22,92	23,35	22,48	23,11	-0,63	24	0	1	66,9	48,1	18,74	0,6	0,4	-
Итого:	11,681	0	695,09	710,11	681,47	702,76	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,681															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	549,571	28154,79	30121,72	27456,07	29756,59
23.09.2021	561,252	28849,88	30831,83	28137,54	30459,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:03:10