

#35251#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель АРС ДОМик, ООО, УК
Адрес потребителя Полоцкая 16-22, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 6606
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00212291
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,274	0,028	73,04	72,54	72,02	71,63	0,39	24	0	1	54,8	51,3	3,44	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,367	-0,025	21,06	21,84	20,61	21,57	-0,96	23	1	1	69,8	49,6	20,17	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,389	-0,024	21,4	22,23	20,93	21,95	-1,02	24	0	1	68	47,2	20,8	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,447	-0,014	24,16	24,73	23,64	24,43	-0,79	24	0	1	68,3	48	20,37	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,398	0	23,31	23,45	22,81	23,16	-0,35	24	0	1	68,9	50,7	18,17	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,405	-0,001	22,93	23,11	22,41	22,82	-0,41	24	0	1	69,5	50,6	18,9	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,444	-0,004	23,86	24,2	23,35	23,91	-0,56	24	0	1	69,4	49,1	20,22	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,403	-0,007	22,61	23,03	22,12	22,75	-0,63	24	0	1	69	49,5	19,52	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,418	-0,004	24,83	25,05	24,28	24,74	-0,46	23	1	1	69,6	51,4	18,12	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,392	-0,005	22,5	22,84	22,01	22,56	-0,55	24	0	1	69,8	50,8	19,02	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,493	-0,014	25,97	26,44	25,4	26,16	-0,76	24	0	1	69,2	48,4	20,8	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,446	-0,016	23,89	24,42	23,37	24,16	-0,79	24	0	1	69,1	48,4	20,65	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,396	-0,016	23,61	24,16	23,12	23,89	-0,77	24	0	1	69,5	50,8	18,73	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,45	-0,011	22,95	23,47	22,47	23,22	-0,75	24	0	1	69,5	48	21,53	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,416	-0,016	24,57	25,12	24,04	24,83	-0,79	24	0	1	69,5	50,5	18,96	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,475	-0,011	26,09	26,57	25,55	26,27	-0,72	24	0	1	69,1	49,2	19,93	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,4	-0,011	24,17	24,68	23,65	24,39	-0,74	24	0	1	69,4	51	18,34	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,506	-0,013	24,95	25,47	24,43	25,19	-0,76	24	0	1	69,8	47,6	22,15	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,418	-0,014	25,46	25,96	24,91	25,64	-0,73	24	0	1	69,7	51,3	18,33	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,435	-0,013	24,65	25,15	24,12	24,86	-0,74	24	0	1	69,4	49,8	19,58	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,392	-0,015	22,23	22,74	21,73	22,47	-0,74	24	0	1	69,3	49,7	19,61	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,427	-0,007	26,48	26,88	25,91	26,53	-0,62	24	0	1	69,9	52,3	17,66	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,38	-0,009	25,06	25,49	24,52	25,16	-0,64	24	0	1	69,5	52,7	16,82	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,391	-0,012	22,45	22,98	21,99	22,73	-0,74	24	0	1	68,9	49,5	19,38	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,439	-0,013	24,73	25,23	24,19	24,94	-0,75	24	0	1	69,6	50	19,66	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,457	-0,011	27,4	27,81	26,82	27,48	-0,66	24	0	1	69,8	51,5	18,28	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,4	-0,016	22,92	23,44	22,44	23,19	-0,75	24	0	1	70	50,5	19,43	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,468	-0,008	31,91	32,25	31,24	31,82	-0,58	24	0	1	69	53,1	15,84	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,424	-0,009	24,8	25,27	24,27	24,96	-0,69	24	0	1	69,4	50,4	18,92	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,38	-0,017	23,25	23,81	22,76	23,54	-0,78	24	0	1	69,2	50,8	18,4	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,371	-0,018	21,48	22,08	21,02	21,84	-0,82	24	0	1	70,1	50,4	19,65	0,6	0,4	-
Итого:	12,901	0	798,72	812,44	782,13	802,79	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,901															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1802,574	71214,64	72272,85	69475,91	71513,94
23.09.2023	1815,475	72013,36	73085,29	70258,04	72316,73

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:52:46