

#15802#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Полоцкая 16-22, Калининград
 Номер абонента 4817
 Порядковый номер 6606
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00212291
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,44	-0,007	24,1	24,49	23,65	24,25	-0,6	24	0	1	67,1	47,3	19,77	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,393	-0,006	22,62	23,01	22,18	22,77	-0,59	24	0	1	66,6	47,7	18,93	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,451	-0,007	23,04	23,49	22,61	23,26	-0,65	24	0	1	66,2	44,9	21,33	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,433	-0,006	22,19	22,64	21,74	22,41	-0,67	24	0	1	65,6	44,3	21,23	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,396	-0,004	21,07	21,48	20,63	21,25	-0,62	24	0	1	66,1	45,5	20,62	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,444	-0,005	21,72	22,03	21,27	21,8	-0,53	24	0	1	66,1	44,1	21,99	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,433	-0,001	21,57	21,76	21,15	21,54	-0,39	24	0	1	66,9	45,6	21,31	0,6	0,4	-
01.10.2021	1,183	0,016	41,68	40,83	40,84	40,53	0,31	24	0	1	67,8	39,1	28,66	0,6	0,4	-
02.10.2021	1,858	0,015	67,08	65,83	65,7	65,3	0,4	24	0	0	67,5	39,5	28,01	0,6	0,4	-
03.10.2021	1,601	0,002	53,2	52,63	52,07	52,29	-0,22	24	0	0	68,5	37,6	30,92	0,6	0,4	-
04.10.2021	1,45	0	50,82	50,43	49,8	50,08	-0,28	24	0	0	67,9	38,5	29,32	0,6	0,4	-
05.10.2021	1,369	0	47,93	47,55	46,93	47,25	-0,32	24	0	0	67,2	37,8	29,43	0,6	0,4	-
06.10.2021	1,43	0	50,1	49,65	49,09	49,31	-0,22	24	0	0	67,4	38,2	29,27	0,6	0,4	-
07.10.2021	1,633	0,003	57,54	56,79	56,37	56,35	0,02	24	0	0	67,5	38,6	28,95	0,6	0,4	-
08.10.2021	1,988	0,011	72,12	70,95	70,62	70,42	0,2	24	0	0	68	40	28,02	0,6	0,4	-
09.10.2021	1,995	0,007	70,74	69,6	69,21	69,1	0,11	24	0	0	69,1	40,3	28,72	0,6	0,4	-
10.10.2021	2,065	0,012	71,85	70,61	70,31	70,08	0,23	24	0	0	69,2	40	29,24	0,6	0,4	-
11.10.2021	1,643	0,007	62,23	61,34	60,9	60,81	0,09	24	0	1	69	42,1	26,93	0,6	0,4	-
12.10.2021	2,049	0,011	71,34	70,04	69,83	69,54	0,29	24	0	0	68,3	39,1	29,16	0,6	0,4	-
13.10.2021	2,018	0,013	70,05	68,76	68,58	68,23	0,35	24	0	0	68,4	39,2	29,22	0,6	0,4	-
14.10.2021	2,204	0,018	80,97	79,42	79,23	78,75	0,48	24	0	0	69,3	41,7	27,56	0,6	0,4	-
15.10.2021	1,739	0,005	59,65	58,69	58,4	58,24	0,16	24	0	0	68,5	38,9	29,65	0,6	0,4	-
16.10.2021	1,898	0,008	68,87	67,66	67,41	67,13	0,28	24	0	0	68,3	40,4	27,98	0,6	0,4	-
17.10.2021	1,982	0,006	69,2	68,02	67,76	67,52	0,24	24	0	0	68,1	39	29,08	0,6	0,4	-
18.10.2021	2,111	0,016	76,29	74,88	74,69	74,3	0,39	24	0	0	68,4	40,3	28,08	0,6	0,4	-
19.10.2021	2,227	0,021	84	82,37	82,22	81,69	0,53	24	0	0	68,6	41,8	26,84	0,6	0,4	-
20.10.2021	1,462	0	50,29	49,66	49,24	49,29	-0,05	24	0	0	68,3	38,6	29,68	0,6	0,4	-
21.10.2021	1,517	0,003	51,31	50,58	50,21	50,23	-0,02	24	0	0	68,6	38,3	30,26	0,6	0,4	-
22.10.2021	2,169	0,022	76,97	75,35	75,35	74,8	0,55	24	0	0	68,3	39,8	28,51	0,6	0,4	-
23.10.2021	2,313	0,027	86,17	84,41	84,38	83,74	0,64	24	0	0	68	40,9	27,07	0,6	0,4	-
Итого:	44,894	0	1646,71	1624,95	1612,37	1612,26	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,894															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	561,252	28849,88	30831,83	28137,54	30459,35
23.10.2021	606,146	30496,59	32456,78	29749,91	32071,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.10.2021 7:50:22