

#15803#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Полоцкая 16-22, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6606
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00212291
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2021	2,44	0,012	91,1	89,59	89,12	88,83	0,29	24	0	0	69,2	41,9	27,25	0,6	0,4	-
25.11.2021	2,528	0,013	93,52	91,92	91,48	91,15	0,33	24	0	0	69,9	42,4	27,5	0,6	0,4	-
26.11.2021	2,76	0,019	97,83	95,99	95,56	95,1	0,46	24	0	0	72,2	43,6	28,62	0,6	0,4	-
27.11.2021	2,883	0,014	99,39	97,52	96,92	96,55	0,37	24	0	0	74,6	45,1	29,55	0,6	0,4	-
28.11.2021	2,979	0,015	101,71	99,75	99,21	98,79	0,42	24	0	0	74,4	44,6	29,84	0,6	0,4	-
29.11.2021	3,143	0,022	105,76	103,53	103	102,43	0,57	24	0	0	76,6	46,4	30,25	0,6	0,4	-
30.11.2021	3,139	0,029	116,17	113,81	113,31	112,61	0,7	24	0	0	74,4	47	27,41	0,6	0,4	-
01.12.2021	3,259	0,025	108,63	106,25	105,74	105,14	0,6	24	0	0	77,8	47,3	30,54	0,6	0,4	-
02.12.2021	3,019	0,017	102	99,96	99,49	99,02	0,47	24	0	0	74,7	44,6	30,11	0,6	0,4	-
03.12.2021	3,174	0,029	106,76	104,36	103,98	103,27	0,71	24	0	0	77,1	46,9	30,18	0,6	0,4	-
04.12.2021	3,268	0,055	104,34	101,39	101,58	100,37	1,21	24	0	0	77,9	46,4	31,56	0,6	0,4	-
05.12.2021	3,372	0,051	108,6	105,69	105,71	104,6	1,11	24	0	0	77,8	46,5	31,38	0,6	0,4	-
06.12.2021	4,198	0,079	138,65	134,8	134,5	133,05	1,45	24	0	0	83,1	52,4	30,61	0,6	0,4	-
07.12.2021	4,812	0,096	154,68	150,11	149,6	147,9	1,7	24	0	0	87,9	56,4	31,46	0,6	0,4	-
08.12.2021	5,007	0,101	160,03	155,22	154,63	152,88	1,75	24	0	0	88,9	57,2	31,67	0,6	0,4	-
09.12.2021	4,477	0,093	142,34	138,02	137,77	136,09	1,68	24	0	0	86,3	54,6	31,79	0,6	0,4	-
10.12.2021	3,419	0,056	104,9	101,78	101,97	100,71	1,26	24	0	0	79,6	46,7	32,91	0,6	0,4	-
11.12.2021	3,28	0,06	103,47	100,36	100,64	99,33	1,31	24	0	0	78,6	46,6	31,95	0,6	0,4	-
12.12.2021	3,602	0,059	109,06	105,79	106,02	104,7	1,32	24	0	0	80,1	46,7	33,4	0,6	0,4	-
13.12.2021	3,318	0,051	112,39	109,49	109,47	108,36	1,11	24	0	0	76,6	46,7	29,83	0,6	0,4	-
14.12.2021	2,976	0,014	94,05	92,14	91,61	91,22	0,39	24	0	0	77	44,8	32,28	0,6	0,4	-
15.12.2021	2,65	0,009	90,36	88,72	88,21	87,96	0,25	24	0	0	73	43	29,92	0,6	0,4	-
16.12.2021	2,461	0,003	85,6	84,19	83,67	83,52	0,15	24	0	0	70,7	41,4	29,33	0,6	0,4	-
17.12.2021	2,708	0,006	98,6	96,96	96,36	96,12	0,24	24	0	0	71,1	43,1	27,99	0,6	0,4	-
18.12.2021	2,644	0,008	95,09	93,47	92,95	92,68	0,27	24	0	0	71	42,7	28,32	0,6	0,4	-
19.12.2021	2,8	0,019	96,19	94,3	93,99	93,5	0,49	24	0	0	72	42,4	29,58	0,6	0,4	-
20.12.2021	3,468	0,057	110,04	106,96	107,09	105,83	1,26	24	0	0	78,8	47	31,79	0,6	0,4	-
21.12.2021	3,913	0,056	126,27	122,97	122,53	121,45	1,08	24	0	0	82,6	51,2	31,44	0,6	0,4	-
22.12.2021	4,109	0,08	131,46	127,59	127,48	125,95	1,53	24	0	0	83,6	52,1	31,55	0,6	0,4	-
23.12.2021	3,649	0,067	110,55	107,12	107,28	105,92	1,36	24	0	0	82,4	49,1	33,35	0,6	0,4	-
Итого:	99,455	0	3299,54	3219,75	3210,87	3185,03	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,455															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2021	676,32	32967,6	34882,06	32166,72	34477,23
23.12.2021	775,775	36267,14	38101,81	35377,59	37662,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2021 7:55:41