

#120321#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Ульяны Громовой 86, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 15022993	Показания прибора, ГДж 23.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3311,781	2868,606	443.175	105.851

Подпись исполнителя _____



#120320#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0 ~~7311~~
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 15022993
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	17,338	0,002	363,087	0	0	353,652	0	0	24	0	76,7	65,1	0,45	0,28
25.02.2025	-	17,51	0	365,013	0	0	354,955	0	0	24	0	79,3	67,6	0,45	0,28
26.02.2025	-	17,458	0	367,431	0	0	357,339	0	0	24	0	79,3	67,7	0,45	0,28
27.02.2025	-	16,911	0	369,775	0	0,007	359,764	0	0,007	24	0	78,5	67,4	0,46	0,28
28.02.2025	-	15,944	0,002	366,954	0	0,006	357,529	0	0,006	24	0	76,4	65,8	0,45	0,28
01.03.2025	-	16,152	0,001	362,251	0	0,007	352,955	0	0,007	24	0	76,2	65,3	0,45	0,28
02.03.2025	-	17,34	0,002	369,579	0	0,007	360,056	0	0,007	24	0	76,4	65	0,45	0,28
03.03.2025	-	16,529	0,002	367,519	0	0,006	358,058	0	0,006	24	0	76,4	65,4	0,45	0,28
04.03.2025	-	16,515	0,001	367,092	0	0,007	357,648	0	0,007	24	0	76,3	65,3	0,45	0,28
05.03.2025	-	16,338	0,002	370,862	0	0,007	361,298	0	0,007	24	0	76,5	65,7	0,45	0,28
06.03.2025	-	15,745	0,002	372,171	0	0	362,588	0	0	24	0	76,3	66	0,45	0,28
07.03.2025	-	14,891	0	367,582	0	0,007	358,126	0	0,007	24	0	76,3	66,4	0,45	0,28
08.03.2025	-	14,966	0,002	370,004	0	0	360,468	0	0	24	0	76,4	66,5	0,45	0,28
09.03.2025	-	14,738	0	371,239	0	0	361,692	0	0	24	0	76,4	66,7	0,45	0,28
10.03.2025	-	14,064	0	371,568	0	0	361,989	0	0	24	0	76,4	67,2	0,45	0,28
11.03.2025	-	14,351	0	365,031	0	0	355,631	0	0	24	0	76,4	66,8	0,45	0,28
12.03.2025	-	14,806	0	370,005	0	0,007	360,459	0	0,007	24	0	76,5	66,7	0,46	0,28
13.03.2025	-	15,21	0,002	368,491	0	0	359,003	0	0	24	0	76,4	66,4	0,45	0,28
14.03.2025	-	15,315	0	362,008	0	0	352,659	0	0	24	0	76,5	66,2	0,45	0,28
15.03.2025	-	15,703	0	360,491	0	0,014	351,202	0	0,014	24	0	76,4	65,8	0,45	0,29
16.03.2025	-	16,293	0,004	361,568	0	0,014	352,247	0	0,014	24	0	76,4	65,4	0,45	0,29
17.03.2025	-	16,199	0,003	359,561	0	0	350,26	0	0	24	0	76,5	65,5	0,45	0,29
18.03.2025	-	16,256	0	363,342	0	0	353,985	0	0	24	0	76,4	65,5	0,45	0,28
19.03.2025	-	16,267	0	367,34	0	0	357,871	0	0	24	0	76,4	65,6	0,45	0,28
20.03.2025	-	15,56	0	366,09	0	0	356,666	0	0	24	0	76,4	66,1	0,45	0,28
21.03.2025	-	14,875	0	369,171	0	0,007	359,667	0	0,007	24	0	76,3	66,5	0,46	0,28
22.03.2025	-	15,181	0,002	366,927	0	0	357,46	0	0	24	0	76,4	66,3	0,45	0,28
23.03.2025	-	14,72	0	370,848	0	0,006	361,678	0	0,006	24	0	74,6	64,9	0,45	0,28
Итого:	-	443,175	0,027	10273	0	0,102	10006,905	0	0,102	672	0	76,62	66,1	0,45	0,28

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	2868,606	46467,659	0	0,673	45273,388	0	0,655	7101	6
23.03.2025	3311,781	56740,66	0	0,775	55280,293	0	0,755	7773	6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____