

#297007#

Отчёт по теплотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 86, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7311
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15022993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 13,534 | 0 | 169,861 | 0 | 0,015 | 165,617 | 0 | 0,015 | 24 | 0 | 75,1 | 55,6 | 0,45 | 0,28 | - |
| 20.03.2026 | 12,884 | 0,003 | 160,771 | 0 | 0,005 | 156,781 | 0 | 0,005 | 24 | 0 | 74,9 | 55,3 | 0,45 | 0,29 | - |
| 21.03.2026 | 13,316 | 0,001 | 165,738 | 0 | 0 | 161,607 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 55,3 | 0,45 | 0,29 | - |
| 22.03.2026 | 14,096 | 0 | 177,376 | 0 | 0,006 | 172,935 | 0 | 0,006 | 24 | 0 | 75,2 | 55,7 | 0,45 | 0,29 | - |
| 23.03.2026 | 12,84 | 0,001 | 165,394 | 0 | 0 | 161,252 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,2 | 56,3 | 0,46 | 0,28 | - |
| 24.03.2026 | 12,954 | 0 | 168,5 | 0 | 0 | 164,275 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 56,5 | 0,46 | 0,28 | - |
| 25.03.2026 | 12,796 | 0 | 167,026 | 0 | 0,005 | 162,883 | 0 | 0,005 | 24 | 0 | 74,9 | 56,1 | 0,45 | 0,28 | - |
| 26.03.2026 | 13,184 | 0,001 | 169,011 | 0 | 0,006 | 164,815 | 0 | 0,006 | 24 | 0 | 74,8 | 55,8 | 0,45 | 0,29 | - |
| 27.03.2026 | 12,572 | 0,001 | 160,606 | 0 | 0,011 | 156,6 | 0 | 0,011 | 24 | 0 | 75 | 55,9 | 0,45 | 0,29 | - |
| 28.03.2026 | 13,001 | 0,002 | 167,671 | 0 | 0,018 | 163,488 | 0 | 0,018 | 24 | 0 | 75 | 56,1 | 0,46 | 0,28 | - |
| 29.03.2026 | 13,994 | 0,004 | 176,285 | 0 | 0,011 | 171,883 | 0 | 0,011 | 24 | 0 | 75,1 | 55,7 | 0,45 | 0,29 | - |
| 30.03.2026 | 12,724 | 0,002 | 164,792 | 0 | 0,005 | 160,678 | 0 | 0,005 | 24 | 0 | 75,1 | 56,2 | 0,45 | 0,28 | - |
| 31.03.2026 | 13,007 | 0,001 | 165,95 | 0 | 0,006 | 161,81 | 0 | 0,006 | 24 | 0 | 75,1 | 55,9 | 0,45 | 0,29 | - |
| 01.04.2026 | 12,94 | 0,001 | 163,38 | 0 | 0,01 | 159,311 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 75 | 55,6 | 0,44 | 0,29 | - |
| 02.04.2026 | 12,624 | 0,002 | 159,809 | 0 | 0 | 155,827 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 | 55,7 | 0,45 | 0,29 | - |
| 03.04.2026 | 12,907 | 0 | 161,053 | 0 | 0,006 | 157,035 | 0 | 0,006 | 24 | 0 | 75 | 55,4 | 0,46 | 0,29 | - |
| 04.04.2026 | 13,469 | 0,001 | 166,054 | 0 | 0 | 161,904 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 55,3 | 0,45 | 0,28 | - |
| 05.04.2026 | 13,87 | 0 | 174,279 | 0 | 0,005 | 169,916 | 0 | 0,005 | 24 | 0 | 75,2 | 55,8 | 0,46 | 0,28 | - |
| 06.04.2026 | 13,348 | 0,001 | 166,977 | 0 | 0,006 | 162,812 | 0 | 0,006 | 24 | 0 | 75,1 | 55,6 | 0,45 | 0,28 | - |
| 07.04.2026 | 13,226 | 0,001 | 163,756 | 0 | 0,01 | 159,672 | 0 | 0,01 | 24 | 0 | 75 | 55,2 | 0,45 | 0,29 | - |
| 08.04.2026 | 13,157 | 0,002 | 160,643 | 0 | 0,006 | 156,654 | 0 | 0,006 | 24 | 0 | 75 | 54,9 | 0,44 | 0,29 | - |
| 09.04.2026 | 13,574 | 0,001 | 166,122 | 0 | 0 | 161,981 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 54,9 | 0,45 | 0,29 | - |
| 10.04.2026 | 12,747 | 0 | 160,681 | 0 | 0,025 | 156,697 | 0 | 0,025 | 24 | 0 | 74,9 | 55,5 | 0,45 | 0,29 | - |
| 11.04.2026 | 13,385 | 0,005 | 168,048 | 0 | 0 | 163,862 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 | 55,6 | 0,45 | 0,29 | - |
| 12.04.2026 | 13,387 | 0 | 171,299 | 0 | 0,005 | 167,016 | 0 | 0,005 | 24 | 0 | 75 | 55,9 | 0,45 | 0,28 | - |
| 13.04.2026 | 12,614 | 0,001 | 166,631 | 0 | 0,005 | 162,509 | 0 | 0,005 | 24 | 0 | 74,6 | 56,1 | 0,46 | 0,28 | - |
| 14.04.2026 | 12,612 | 0,001 | 166,643 | 0 | 0 | 162,506 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 56,4 | 0,46 | 0,28 | - |
| 15.04.2026 | 12,149 | 0 | 159,685 | 0 | 0,006 | 155,716 | 0 | 0,006 | 24 | 0 | 74,9 | 56,3 | 0,45 | 0,28 | - |
| 16.04.2026 | 12,45 | 0,001 | 162,539 | 0 | 0,011 | 158,489 | 0 | 0,011 | 24 | 0 | 75 | 56,3 | 0,45 | 0,28 | - |
| 17.04.2026 | 12,061 | 0,002 | 158,876 | 0 | 0,005 | 154,927 | 0 | 0,005 | 24 | 0 | 75 | 56,4 | 0,45 | 0,28 | - |
| 18.04.2026 | 12,317 | 0,001 | 164,82 | 0 | 0,005 | 160,716 | 0 | 0,005 | 24 | 0 | 74,9 | 56,7 | 0,46 | 0,28 | - |
| Итого: | 403,739 | 0 | 5140,276 | 0 | 0,193 | 5012,174 | 0 | 0,193 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 96,431 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 18.03.2026 | 7139,554 | 142934,389 | 0 | 3,485 | 139202,074 | 0 | 3,409 | 16410 | 8 |
| 18.04.2026 | 7543,293 | 148074,665 | 0 | 3,678 | 144214,246 | 0 | 3,599 | 17154 | 8 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:48:36