

#125655#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Ульяны Громовой 86, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 15022993	Показания прибора, ГДж 23.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3683,694	3311,781	371.913	88.83

Подпись исполнителя _____



#125654#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
 Заводской номер 15022993
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	6,8	14,666	0,001	365,103	0	0	355,705	0	0	24	0	76,4	66,6	0,45	0,28
25.03.2025	5,5	14,562	0	366,639	0	0	357,203	0	0	24	0	76,4	66,7	0,45	0,28
26.03.2025	4,4	14,633	0	366,806	0	0	357,358	0	0	24	0	76,4	66,6	0,45	0,28
27.03.2025	6,9	14,756	0	368,571	0	0	359,062	0	0	24	0	76,5	66,7	0,45	0,28
28.03.2025	5,7	14,076	0	367,638	0	0	358,119	0	0	24	0	76,7	67,3	0,45	0,28
29.03.2025	8,9	13,712	0	370,669	0	0	361,111	0	0	24	0	76,4	67,4	0,45	0,28
30.03.2025	9,9	14,351	0	369,981	0	0	360,448	0	0	24	0	76,4	66,9	0,45	0,28
31.03.2025	6,8	14,073	0	369,706	0	0,007	360,177	0	0,007	24	0	76,4	67,1	0,45	0,28
01.04.2025	5,9	14,551	0,002	368,781	0	0	359,297	0	0	24	0	76,3	66,7	0,45	0,28
02.04.2025	-	13,758	0	367,104	0	0	357,631	0	0	24	0	76,5	67,3	0,45	0,28
03.04.2025	-	13,367	0	371,101	0	0	361,502	0	0	24	0	76,6	67,8	0,46	0,28
04.04.2025	-	13,521	0	370,146	0	0	360,62	0	0	24	0	76,4	67,5	0,46	0,28
05.04.2025	-	14,527	0	362,078	0	0,007	352,737	0	0,007	24	0	76,4	66,6	0,45	0,28
06.04.2025	-	15,594	0,002	365,475	0	0	356,054	0	0	24	0	76,5	66	0,45	0,29
07.04.2025	-	14,722	0	364,199	0	0	354,793	0	0	24	0	76,5	66,6	0,45	0,28
08.04.2025	-	14,832	0	365,168	0	0	355,767	0	0	24	0	76,5	66,6	0,45	0,28
09.04.2025	-	14,396	0	366,435	0	0	356,969	0	0	24	0	76,5	66,9	0,46	0,28
10.04.2025	-	14,945	0	360,955	0	0	351,774	0	0	24	0	75,8	65,7	0,44	0,28
11.04.2025	-	13,932	0	359,987	0	0	351,099	0	0	24	0	74,5	65,1	0,44	0,28
12.04.2025	-	14,106	0	365,249	0	0,007	356,262	0	0,007	24	0	74,5	65,1	0,44	0,28
13.04.2025	-	13,535	0,002	372,453	0	0	363,254	0	0	24	0	74,5	65,7	0,45	0,28
14.04.2025	-	12,387	0	353,746	0	0	345,001	0	0	24	0	74,6	66,1	0,43	0,28
15.04.2025	-	11,95	0	338,846	0	0	330,502	0	0	24	0	74,4	65,8	0,41	0,27
16.04.2025	-	12,032	0	349,492	0	0	340,886	0	0	24	0	74,5	66,1	0,42	0,27
17.04.2025	-	7,275	0	176,089	0	0	171,8	0	0	24	0	74	63,9	0,42	0,27
18.04.2025	-	4,37	0	56,366	0	0	55,037	0	0	24	0	72,7	53,8	0,43	0,27
19.04.2025	-	4,704	0	59,886	0	0	58,47	0	0	24	0	72,8	53,6	0,42	0,27
20.04.2025	-	5,077	0	63,16	0	0	61,665	0	0	24	0	72,9	53,2	0,42	0,27
21.04.2025	-	4,478	0	57,609	0	0	56,248	0	0	24	0	72,8	53,8	0,43	0,27
22.04.2025	-	4,503	0	58,655	0	0	57,275	0	0	24	0	72,6	53,8	0,43	0,27
23.04.2025	-	4,522	0	58,336	0	0	56,957	0	0	24	0	72,7	53,8	0,42	0,27
Итого:	6,9	371,913	0,007	9276,429	0	0,021	9040,783	0	0,021	744	0	75,26	63,96	0,44	0,28

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3311,781	56740,66	0	0,775	55280,293	0	0,755	7773	6
23.04.2025	3683,694	66017,089	0	0,796	64321,075	0	0,775	8517	6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения