

#130337#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Ульяны Громовой 86, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 15022993	Показания прибора, ГДж 23.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3827,108	3683,694	143.414	34.254

+0,143

Подпись исполнителя



#130336#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 15022993
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV ₁ , м3	dV ₂ , м3	dV ₃ , м3	dM ₁ , т	dM ₂ , т	dM ₃ , т	dTNar, ч	dTtn, ч	t ₁ , °C	t ₂ , °C	p ₁ , МПа	p ₂ , МПа
24.04.2025	-	3,918	0	50,254	0	0	49,069	0	0	24	0	72,6	53,6	0,42	0,27
25.04.2025	-	4,702	0	59,656	0	0	58,253	0	0	21	2	72,6	53,4	0,43	0,27
26.04.2025	-	4,917	0	61,97	0	0	60,51	0	0	24	0	72,7	53,3	0,43	0,27
27.04.2025	-	5,14	0	64,067	0	0	62,556	0	0	24	0	72,8	53,2	0,42	0,27
28.04.2025	-	4,975	0	63,225	0	0	61,733	0	0	24	0	72,7	53,5	0,43	0,27
29.04.2025	-	4,702	0	61,994	0	0	60,542	0	0	24	0	72,4	53,9	0,43	0,27
30.04.2025	-	4,578	0	59,701	0	0	58,292	0	0	24	0	72,8	54	0,43	0,27
01.05.2025	-	4,683	0	61,564	0	0	60,114	0	0	24	0	72,7	54,1	0,43	0,27
02.05.2025	-	4,69	0	61,708	0	0	60,252	0	0	24	0	72,7	54,2	0,43	0,27
03.05.2025	-	4,768	0	62,63	0	0	61,151	0	0	24	0	72,8	54,2	0,43	0,27
04.05.2025	-	5,024	0	65,6	0	0	64,047	0	0	24	0	72,8	54,1	0,42	0,27
05.05.2025	-	4,808	0	64,012	0	0	62,501	0	0	24	0	72,7	54,4	0,42	0,27
06.05.2025	-	4,903	0	65,45	0	0	63,902	0	0	24	0	72,7	54,4	0,42	0,27
07.05.2025	-	4,761	0	65,276	0	0	63,748	0	0	24	0	72,5	54,7	0,42	0,27
08.05.2025	-	4,991	0	67,819	0	0	66,224	0	0	24	0	72,5	54,6	0,42	0,27
09.05.2025	-	4,738	0	65,048	0	0	63,515	0	0	24	0	72,6	54,9	0,42	0,27
10.05.2025	-	4,885	0	67,009	0	0	65,432	0	0	24	0	72,6	54,8	0,42	0,27
11.05.2025	-	5,137	0	70,628	0	0	68,968	0	0	24	0	72,5	54,8	0,42	0,27
12.05.2025	-	4,75	0	65,262	0	0	63,716	0	0	24	0	72,9	55,1	0,42	0,27
13.05.2025	-	4,678	0	65,391	0	0	63,85	0	0	24	0	72,7	55,3	0,42	0,27
14.05.2025	-	4,773	0	66,497	0	0	64,921	0	0	24	0	72,8	55,3	0,42	0,27
15.05.2025	-	4,813	0	66,464	0	0	64,881	0	0	24	0	73	55,4	0,42	0,27
16.05.2025	-	4,852	0	68,323	0	0	66,709	0	0	24	0	72,8	55,4	0,42	0,27
17.05.2025	-	4,925	0	69,418	0	0	67,774	0	0	24	0	72,8	55,5	0,41	0,27
18.05.2025	-	5,073	0	71,942	0	0	70,244	0	0	24	0	72,7	55,5	0,41	0,27
19.05.2025	-	4,747	0	68,546	0	0	66,928	0	0	24	0	72,7	55,8	0,41	0,27
20.05.2025	-	4,684	0	68,339	0	0	66,723	0	0	24	0	72,7	55,9	0,42	0,27
21.05.2025	-	4,52	0	66,666	0	0	65,094	0	0	24	0	72,7	56,2	0,42	0,27
22.05.2025	-	4,455	0	65,145	0	0	63,609	0	0	24	0	72,7	56	0,44	0,3
23.05.2025	-	4,823	0	69,765	0	0	68,11	0	0	24	0	72,9	56	0,42	0,27
Итого:	-	143,413	0	1949,369	0	0	1903,368	0	0	717	2	72,7	54,72	0,42	0,27

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 717 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V ₁ , м3	V ₂ , м3	V ₃ , м3	M ₁ , т	M ₂ , т	M ₃ , т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	3683,694	66017,089	0	0,796	64321,075	0	0,775	8517	6
23.05.2025	3827,108	67966,457	0	0,796	66224,444	0	0,775	9234	8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения