

#15778#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 86, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7311
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15022993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	4,104	0	46,23	0	0	45,154	0	0	24	0	0	0	72,3	50,6	0,52	0,35	-
25.06.2023	4,124	0	45,985	0	0	44,911	0	0	24	0	0	0	72,4	50,5	0,52	0,35	-
26.06.2023	4,049	0	45,475	0	0	44,414	0	0	24	0	0	0	72,4	50,6	0,52	0,35	-
27.06.2023	3,959	0	45,204	0	0	44,155	0	0	24	0	0	0	72,1	50,8	0,52	0,35	-
28.06.2023	0,71	0	16,29	0	0	16,01	0	0	24	0	0	0	60,5	51,6	0,24	0,16	-
29.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	25,1	25	0,13	0,07	-
30.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,5	23,4	0,16	0,1	-
01.07.2023	0	0	0,734	0	0	0,733	0	0	24	0	0	0	22,2	27,2	0,28	0,23	-
02.07.2023	0	0	0,519	0	0	0,518	0	0	24	0	0	0	21,8	26,5	0,3	0,24	-
03.07.2023	0	0	2,739	0	0	2,734	0	0	24	0	0	0	23	31,1	0,31	0,25	-
04.07.2023	0	0	2,81	0	0	2,805	0	0	24	0	0	0	23,8	35,5	0,32	0,27	-
05.07.2023	0	0	2,105	0	0	2,101	0	0	24	0	0	0	23	34,3	0,32	0,26	-
06.07.2023	0	0	1,686	0	0	1,683	0	0	24	0	0	0	22,8	32,1	0,32	0,26	-
07.07.2023	0	0	1,5	0	0	1,498	0	0	24	0	0	0	22,6	30,3	0,32	0,26	-
08.07.2023	0	0	1,329	0	0	1,327	0	0	24	0	0	0	22,6	29,1	0,32	0,26	-
09.07.2023	0	0	1,451	0	0	1,449	0	0	24	0	0	0	22,5	26,4	0,33	0,26	-
10.07.2023	2,31	0	36,261	0	0	35,663	0	0	24	0	0	0	58,1	42,7	0,4	0,31	-
11.07.2023	4,064	0	45,641	0	0	44,578	0	0	24	0	0	0	72,2	50,4	0,48	0,35	-
12.07.2023	4,019	0	45,91	0	0	44,849	0	0	24	0	0	0	71,9	50,6	0,51	0,35	-
13.07.2023	3,905	0	43,908	0	0	42,879	0	0	24	0	0	0	72,5	50,8	0,53	0,35	-
14.07.2023	3,877	0	43,871	0	0	42,845	0	0	24	0	0	0	72,4	50,9	0,53	0,35	-
15.07.2023	3,653	0	41,963	0	0	40,98	0	0	24	0	0	0	72,5	51,2	0,54	0,35	-
16.07.2023	3,727	0	43,185	0	0	42,182	0	0	24	0	0	0	72,1	51,1	0,53	0,35	-
17.07.2023	3,79	0	43,6	0	0	42,585	0	0	24	0	0	0	72,2	51	0,53	0,35	-
18.07.2023	3,798	0	43,946	0	0	42,926	0	0	24	0	0	0	72,2	51,1	0,53	0,35	-
19.07.2023	3,975	0	45,339	0	0	44,286	0	0	24	0	0	0	72,2	50,8	0,52	0,35	-
20.07.2023	3,929	0	44,972	0	0	43,926	0	0	24	0	0	0	72,2	50,9	0,52	0,35	-
21.07.2023	3,843	0	43,787	0	0	42,764	0	0	24	0	0	0	72,4	51	0,53	0,35	-
22.07.2023	3,945	0	45,07	0	0	44,022	0	0	24	0	0	0	72,2	50,8	0,52	0,35	-
23.07.2023	4,036	0	46,298	0	0	45,228	0	0	24	0	0	0	72	50,7	0,51	0,35	-
Итого:	69,817	0	827,808	0	0	809,205	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,676																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2023	11601,009	143664,104	0	14,31	140164,669	0	14,124	29507	3
23.07.2023	11670,826	144491,911	0	14,31	140973,872	0	14,124	30227	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 14:54:12