

#142409#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Ульяны Громовой 86, Калининград

4817

7311

ТВ7 (АСЦП)

15022993

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	4,037	0	63,586	0	0	62,091	0	0	24	0	72,5	57	0,4	0,27	-
25.06.2025	4,266	0	66,939	0	0	65,365	0	0	24	0	72,4	56,9	0,4	0,27	-
26.06.2025	4,229	0	66,23	0	0	64,673	0	0	24	0	72,5	56,9	0,39	0,27	-
27.06.2025	3,92	0	63,368	0	0	61,888	0	0	24	0	72,2	57,1	0,4	0,27	-
28.06.2025	4,074	0	64,354	0	0	62,84	0	0	24	0	72,5	57,1	0,4	0,27	-
29.06.2025	4,299	0	67,195	0	0	65,619	0	0	24	0	72,5	56,9	0,4	0,27	-
30.06.2025	4,001	0	63,752	0	0	62,258	0	0	24	0	72,4	57,1	0,4	0,27	-
01.07.2025	4,102	0	65,11	0	0	63,586	0	0	24	0	72,4	57	0,4	0,27	-
02.07.2025	3,713	0	60,111	0	0	58,705	0	0	24	0	72,4	57,3	0,4	0,27	-
03.07.2025	3,971	0	63,649	0	0	62,161	0	0	24	0	72,3	57,1	0,4	0,27	-
04.07.2025	4,054	0	64,641	0	0	63,128	0	0	24	0	72,4	57,1	0,4	0,27	-
05.07.2025	3,9	0	62,767	0	0	61,299	0	0	24	0	72,4	57,2	0,4	0,27	-
06.07.2025	3,969	0	63,528	0	0	62,038	0	0	24	0	72,4	57,1	0,4	0,27	-
07.07.2025	3,769	0	60,82	0	0	59,396	0	0	24	0	72,4	57,3	0,4	0,26	-
08.07.2025	3,851	0	62,435	0	0	60,975	0	0	24	0	72,3	57,2	0,4	0,27	-
09.07.2025	3,953	0	63,79	0	0	62,298	0	0	24	0	72,3	57,2	0,4	0,27	-
10.07.2025	4,15	0	66,175	0	0	64,627	0	0	24	0	72,3	57	0,4	0,27	-
11.07.2025	3,839	0	62,161	0	0	60,711	0	0	24	0	72,3	57,2	0,4	0,27	-
12.07.2025	4,045	0	64,83	0	0	63,314	0	0	24	0	72,3	57,1	0,4	0,27	-
13.07.2025	4,332	0	68,149	0	0	66,551	0	0	24	0	72,4	56,9	0,4	0,27	-
14.07.2025	3,844	0	61,93	0	0	60,479	0	0	24	0	72,4	57,3	0,4	0,27	-
15.07.2025	4,212	0	66,534	0	0	64,971	0	0	24	0	72,5	57	0,4	0,27	-
16.07.2025	3,801	0	62,083	0	0	60,637	0	0	24	0	72,2	57,3	0,4	0,26	-
17.07.2025	3,873	0	62,249	0	0	60,788	0	0	24	0	72,4	57,2	0,4	0,27	-
18.07.2025	4,075	0	65,049	0	0	63,526	0	0	24	0	72,4	57,1	0,4	0,27	-
19.07.2025	4,238	0	67,651	0	0	66,069	0	0	24	0	72,3	57,1	0,4	0,27	-
20.07.2025	3,891	0	62,728	0	0	61,258	0	0	24	0	72,4	57,3	0,4	0,27	-
21.07.2025	3,757	0	60,5	0	0	59,077	0	0	24	0	72,5	57,4	0,41	0,27	-
22.07.2025	3,63	0	59,428	0	0	58,035	0	0	24	0	72,4	57,5	0,4	0,27	-
23.07.2025	3,595	0	58,981	0	0	57,6	0	0	24	0	72,4	57,5	0,4	0,27	-
Итого:	119,39	0	1910,723	0	0	1865,963	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,516														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	3909,159	69234,281	0	0,796	67462,783	0	0,775	9978	8
23.07.2025	4028,547	71145,002	0	0,796	69328,748	0	0,775	10698	8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 15:14:13