

#145276#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Ульяны Громовой 86, Калининград

4817

7311

ТВ7 (ASCII)

15022993

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	3,81	0	62,722	0	0	61,262	0	0	24	0	72,2	57,3	0,4	0,27	-
25.07.2025	3,705	0	60,834	0	0	59,412	0	0	24	0	72,3	57,5	0,4	0,26	-
26.07.2025	3,709	0	60,759	0	0	59,339	0	0	24	0	72,4	57,5	0,4	0,27	-
27.07.2025	3,825	0	62,013	0	0	60,559	0	0	24	0	72,4	57,4	0,4	0,27	-
28.07.2025	3,604	0	59,166	0	0	57,783	0	0	24	0	72,4	57,5	0,4	0,26	-
29.07.2025	3,676	0	60,145	0	0	58,736	0	0	24	0	72,4	57,5	0,4	0,27	-
30.07.2025	3,785	0	61,601	0	0	60,156	0	0	24	0	72,4	57,4	0,4	0,27	-
31.07.2025	3,861	0	62,482	0	0	61,015	0	0	24	0	72,5	57,4	0,4	0,26	-
01.08.2025	3,883	0	63,19	0	0	61,713	0	0	24	0	72,4	57,4	0,4	0,26	-
02.08.2025	3,878	0	63,722	0	0	62,234	0	0	24	0	72,2	57,4	0,4	0,27	-
03.08.2025	3,824	0	61,315	0	0	59,878	0	0	24	0	72,4	57,2	0,41	0,27	-
04.08.2025	3,929	0	62,048	0	0	60,601	0	0	24	0	72,2	56,8	0,4	0,27	-
05.08.2025	3,695	0	59,826	0	0	58,435	0	0	24	0	72,1	57	0,4	0,27	-
06.08.2025	4,003	0	63,539	0	0	62,057	0	0	24	0	72,2	56,8	0,4	0,27	-
07.08.2025	3,952	0	62,278	0	0	60,82	0	0	24	0	72,4	56,9	0,4	0,27	-
08.08.2025	3,983	0	63,25	0	0	61,773	0	0	24	0	72,3	56,9	0,4	0,27	-
09.08.2025	4,047	0	64,673	0	0	63,165	0	0	24	0	72,2	56,9	0,4	0,27	-
10.08.2025	4,102	0	65,346	0	0	63,823	0	0	24	0	72,2	56,9	0,4	0,27	-
11.08.2025	3,917	0	62,811	0	0	61,344	0	0	24	0	72,2	57	0,4	0,27	-
12.08.2025	3,784	0	59,524	0	0	58,12	0	0	24	0	72,7	57,1	0,38	0,26	-
13.08.2025	3,939	0	64,067	0	0	62,573	0	0	24	0	72,3	57,3	0,4	0,27	-
14.08.2025	3,758	0	62,634	0	0	61,178	0	0	24	0	72,1	57,5	0,4	0,27	-
15.08.2025	3,676	0	61,651	0	0	60,219	0	0	24	0	72,1	57,5	0,4	0,27	-
16.08.2025	3,797	0	64,155	0	0	62,673	0	0	24	0	71,9	57,4	0,4	0,27	-
17.08.2025	4,145	0	67,356	0	0	65,785	0	0	24	0	72,2	57,2	0,4	0,27	-
18.08.2025	3,687	0	62,39	0	0	60,946	0	0	24	0	71,9	57,5	0,39	0,27	-
19.08.2025	4,047	0	66,661	0	0	65,108	0	0	24	0	72,1	57,3	0,4	0,27	-
20.08.2025	3,901	0	64,084	0	0	62,59	0	0	24	0	72,2	57,4	0,4	0,27	-
21.08.2025	3,744	0	61,96	0	0	60,516	0	0	24	0	72,2	57,4	0,4	0,27	-
22.08.2025	3,759	0	62,12	0	0	60,669	0	0	24	0	72,2	57,4	0,39	0,27	-
23.08.2025	3,984	0	66,56	0	0	65,019	0	0	24	0	71,9	57,3	0,39	0,27	-
Итого:	119,409	0	1944,882	0	0	1899,501	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,52														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	4028,547	71145,002	0	0,796	69328,748	0	0,775	10698	8
23.08.2025	4147,955	73089,885	0	0,796	71228,247	0	0,775	11442	8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:00:03