

#15775#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Ульяны Громовой 86, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	7311
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	15022993
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	4,734	0	60,319	0	0	58,967	0	0	24	0	0	0	70,8	51,7	0,48	0,3	-
25.09.2021	4,785	0	61,436	0	0	60,059	0	0	24	0	0	0	70,7	51,8	0,49	0,3	-
26.09.2021	5,087	0	63,905	0	0	62,467	0	0	24	0	0	0	70,9	51,5	0,49	0,3	-
27.09.2021	4,608	0	58,934	0	0	57,608	0	0	24	0	0	0	70,9	51,9	0,5	0,3	-
28.09.2021	4,831	0	60,704	0	0	59,333	0	0	24	0	0	0	71	51,6	0,5	0,3	-
29.09.2021	4,757	0	60,756	0	0	59,39	0	0	24	0	0	0	70,9	51,8	0,5	0,3	-
30.09.2021	7,465	0	86,247	0	0,094	84,285	0	0,093	24	0	0	0	71,2	50,2	0,5	0,31	-
Итого:	36,267	0	452,301	0	0,094	442,109	0	0,093	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,662																

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	5082,447	62866,408	0	13,81	61337,006	0	13,63	14195	3
30.09.2021	5118,713	63318,709	0	13,904	61779,115	0	13,723	14363	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.10.2021 14:32:31