

#15794#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК  
Ульяны Громовой 86, Калининград  
4817  
7311  
ТВ7  
15022993  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	4,687	0	60,195	0	0	58,859	0	0	24	0	0	0	70,4	51,4	0,52	0,35	-
25.09.2022	4,829	0	61,251	0	0	59,89	0	0	24	0	0	0	70,4	51,2	0,51	0,35	-
26.09.2022	4,715	0	60,99	0	0	59,643	0	0	24	0	0	0	70,2	51,3	0,52	0,35	-
27.09.2022	4,533	0	58,478	0	0	57,177	0	0	24	0	0	0	70,4	51,5	0,52	0,35	-
28.09.2022	4,779	0	60,48	0	0	59,134	0	0	24	0	0	0	70,5	51,2	0,52	0,35	-
29.09.2022	4,626	0	59,217	0	0	57,904	0	0	24	0	0	0	70,4	51,3	0,51	0,35	-
30.09.2022	4,783	0	62,845	0	0	61,466	0	0	24	0	0	0	69,9	51,3	0,51	0,35	-
01.10.2022	4,729	0	60,755	0	0	59,41	0	0	24	0	0	0	70,3	51,3	0,51	0,35	-
02.10.2022	5,216	0	65,489	0	0	64,044	0	0	24	0	0	0	70,1	50,7	0,51	0,35	-
03.10.2022	4,63	0	59,569	0	0	58,249	0	0	24	0	0	0	70,3	51,4	0,52	0,35	-
04.10.2022	7,212	0	83,043	0	0,016	81,196	0	0,016	24	0	0	0	70,4	49,3	0,51	0,35	-
Итого:	54,739	0	692,312	0	0,016	676,972	0	0,016	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,074																

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	8573,197	110013,62	0	14,094	107340,616	0	13,911	22955	3
04.10.2022	8627,938	110705,931	0	14,11	108017,59	0	13,927	23219	3

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
13.10.2022 13:49:54