

#15749#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Ульяны Громовой 88, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5520
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Заводской номер: 1560751
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	1,394	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,4	67,1	0	9	5,1	0,1	-
25.06.2023	1,415	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,7	67,1	0	9	5,1	0,1	-
26.06.2023	1,25	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,5	67,8	0	9	5,1	0,1	-
27.06.2023	1,413	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,4	66,9	0	9	5,1	0,1	-
28.06.2023	0,528	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72,5	66	0	9	5,1	0,1	-
29.06.2023	0,068	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	27,6	47,6	0	9	5,1	0,1	-
30.06.2023	0,021	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	28,1	23,2	0	9	5,1	0,1	-
01.07.2023	0,023	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,6	35,2	0	9	5,1	0,1	-
02.07.2023	0,012	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,6	32,1	0	9	5,1	0,1	-
03.07.2023	0,032	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,8	29,4	0	9	5,1	0,1	-
04.07.2023	0,047	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,5	40,1	0	9	5,1	0,1	-
05.07.2023	0,04	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,9	39,2	0	9	5,1	0,1	-
06.07.2023	0,031	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,4	37,2	0	9	5,1	0,1	-
07.07.2023	0,025	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,1	35,4	0	9	5,1	0,1	-
08.07.2023	0,021	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,8	34	0	9	5,1	0,1	-
09.07.2023	0,016	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	23,2	24,1	0	9	5,1	0,1	-
10.07.2023	0,499	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	62,9	46,9	0	9	5,1	0,1	-
11.07.2023	1,406	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,1	64,1	0	9	5,1	0,1	-
12.07.2023	1,34	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,1	66,1	0	9	5,1	0,1	-
13.07.2023	1,384	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,5	67,6	0	9	5,1	0,1	-
14.07.2023	1,371	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,7	68	0	9	5,1	0,1	-
15.07.2023	1,322	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,7	68,2	0	9	5,1	0,1	-
16.07.2023	1,313	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,5	67,8	0	9	5,1	0,1	-
17.07.2023	1,336	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,4	67,6	0	9	5,1	0,1	-
18.07.2023	1,313	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,4	67,8	0	9	5,1	0,1	-
19.07.2023	1,328	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,4	67,5	0	9	5,1	0,1	-
20.07.2023	1,389	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,4	67,2	0	9	5,1	0,1	-
21.07.2023	1,313	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,5	67,7	0	9	5,1	0,1	-
22.07.2023	1,317	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,5	67,7	0	9	5,1	0,1	-
23.07.2023	1,387	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	74,3	66,8	0	9	5,1	0,1	-
Итого:	24,354	0	0	0	0	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,354																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2023	6287,627	0	0	0	0	0	0	55447,9	12,91
23.07.2023	6311,98	0	0	0	0	0	0	56167,9	12,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 13:21:55