

#15762#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Ульяны Громовой 88, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	5520
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1560751
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,566	193,672	191,5	189,219	187,922	24	24	0	0	72,1	63,9	9	5,1	-
25.09.2022	1,721	192,391	190,156	187,922	186,672	24	24	0	0	72,3	63,2	9	5,1	-
26.09.2022	1,593	193	190,859	188,562	187,312	24	24	0	0	72	63,7	9	5,1	-
27.09.2022	1,621	192,969	190,812	188,531	187,297	24	24	0	0	72,1	63,6	9	5,1	-
28.09.2022	1,653	193,391	191,219	188,906	187,656	24	24	0	0	72,3	63,7	9	5,1	-
29.09.2022	1,636	187,578	185,453	183,234	182,047	24	24	0	0	72,2	63,4	9	5,1	-
30.09.2022	1,562	181,891	179,891	177,734	176,625	24	24	0	0	71,7	63	9	5,1	-
01.10.2022	1,613	183,375	181,328	179,172	178,016	24	24	0	0	72,1	63,2	9	5,1	-
02.10.2022	1,762	181,734	179,594	177,547	176,391	24	24	0	0	72	62,2	9	5,1	-
03.10.2022	1,641	191,047	188,875	186,625	185,391	24	24	0	0	72,2	63,5	9	5,1	-
04.10.2022	1,928	196,719	194,203	192,188	190,734	24	24	0	0	72,1	62,2	9	5,1	-
Итого:	18,296	2087,767	2063,89	2039,64	2026,063	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,296													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	5349,361	253093,328	252998,953	246865,828	249653,5	48895,95	12,91
04.10.2022	5367,658	255181,094	255062,844	248905,469	251679,562	49159,95	12,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:40:28