

#15727#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой 94, Калининград
 Номер абонента 4817
 Порядковый номер 8591
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15022985
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	7,893	0,001	75,25	0	0,004	73,404	0	0,004	24	0	0	0	74,3	48,6	0,41	0,38	4,6
25.02.2021	7,341	0,001	73,145	0	0,005	71,392	0	0,005	24	0	0	0	73,3	48,7	0,4	0,37	8,2
26.02.2021	8,337	0,001	85,761	0	0,002	83,705	0	0,002	24	0	0	0	73,3	49,5	0,41	0,39	10,7
27.02.2021	8,392	0	89,668	0	0,003	87,51	0	0,003	24	0	0	0	73,5	50,6	0,4	0,4	4,9
28.02.2021	9,147	0,001	91,731	0	0,007	89,5	0	0,007	24	0	0	0	73,9	49,5	0,4	0,4	3,2
01.03.2021	9,172	0,001	93,999	0	0	91,682	0	0	24	0	0	0	74,5	50,6	0,4	0,4	3
02.03.2021	8,898	0	94,849	0	0,01	92,544	0	0,01	24	0	0	0	73,9	51	0,41	0,4	2,5
03.03.2021	8,964	0,002	86,931	0	0,007	84,675	0	0,007	24	0	0	0	76,7	51,4	0,42	0,4	3,2
04.03.2021	8,921	0,001	86,44	0	0,006	84,223	0	0,006	24	0	0	0	76,1	50,8	0,41	0,4	1,3
05.03.2021	9,182	0,001	86,272	0	0,006	83,923	0	0,006	24	0	0	0	78,9	52,7	0,41	0,41	1,3
06.03.2021	9,476	0,001	92,996	0	0,006	90,503	0	0,006	24	0	0	0	78,2	53,2	0,41	0,36	-0,7
07.03.2021	9,329	0,001	95,945	0	0	93,441	0	0	24	0	0	0	76,9	53,1	0,41	0,32	1,4
08.03.2021	10,136	0	103,268	0	0	100,498	0	0	24	0	0	0	78,1	54	0,4	0,33	1,7
09.03.2021	10,01	0	94,084	0	0	91,387	0	0	24	0	0	0	81,1	55	0,41	0,31	0
10.03.2021	9,846	0	92,342	0	0,002	89,736	0	0,002	24	0	0	0	80,4	54,3	0,42	0,31	-1,7
11.03.2021	10,042	0	96,131	0	0	93,422	0	0	24	0	0	0	80,4	54,8	0,41	0,31	-0,7
12.03.2021	8,743	0	86,401	0	0,005	84,19	0	0,005	24	0	0	0	76,1	51,3	0,41	0,31	-0,8
13.03.2021	8,161	0,001	86,609	0	0	84,472	0	0	24	0	0	0	74,5	51,5	0,41	0,31	4,6
14.03.2021	9,375	0	98,26	0	0,007	95,851	0	0,007	24	0	0	0	74,4	51	0,41	0,32	4,9
15.03.2021	8,743	0,001	94,632	0	0	92,298	0	0	24	0	0	0	74,5	51,9	0,41	0,31	3,7
16.03.2021	8,41	0	89,573	0	0,002	87,342	0	0,002	24	0	0	0	74,9	51,9	0,41	0,31	3,2
17.03.2021	8,603	0	92,204	0	0,001	89,887	0	0,001	24	0	0	0	75,3	52,4	0,41	0,31	2,5
18.03.2021	8,941	0	100,686	0	0,006	98,141	0	0,006	24	0	0	0	75,5	53,8	0,41	0,32	1,6
19.03.2021	9,138	0,001	95,801	0	0	93,267	0	0	24	0	0	0	77,5	54,2	0,41	0,35	1
20.03.2021	9,727	0	100,673	0	0,003	97,895	0	0,003	24	0	0	0	79,4	55,7	0,41	0,35	-1,1
21.03.2021	9,444	0,001	91,824	0	0,001	89,356	0	0,001	24	0	0	0	78,2	53	0,41	0,34	-1,1
22.03.2021	8,573	0	86,215	0	0,002	83,962	0	0,002	24	0	0	0	77	52,6	0,41	0,34	1,8
23.03.2021	8,109	0	81,059	0	0,003	79,018	0	0,003	24	0	0	0	75,4	50,9	0,41	0,33	2,6
Итого:	251,053	0	2542,749	0	0,088	2477,224	0	0,088	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,963																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2021	3465,149	36485,856	0	1,453	35547,838	0	1,422	12790	185
23.03.2021	3716,203	39028,605	0	1,541	38025,063	0	1,509	13462	185

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 29.03.2021 7:30:16