

# #15714#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Ульяны Громовой 94, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 8591  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 15022985  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	7,842	0	85,396	0	0	83,259	0	0	24	0	75	52,6	0,44	0,31	1,7
25.02.2022	7,711	0	82,019	0	0	80,008	0	0	24	0	74,3	51,3	0,44	0,3	4,7
26.02.2022	8,252	0	88,169	0	0,002	85,993	0	0,002	24	0	74,5	51,7	0,43	0,31	4,4
27.02.2022	9,511	0	95,631	0	0	93,119	0	0	24	0	77,2	52,9	0,44	0,32	2,9
28.02.2022	8,601	0	81,731	0	0	79,534	0	0	24	0	78,2	52,4	0,45	0,3	0,6
01.03.2022	8,809	0	87,106	0	0	84,767	0	0	24	0	78,2	53,4	0,44	0,31	0,5
02.03.2022	8,672	0	88,62	0	0,002	86,261	0	0,002	24	0	77,8	53,8	0,44	0,31	-1,2
03.03.2022	8,169	0	81,191	0	0	79,096	0	0	24	0	76,4	51,8	0,44	0,3	-0,1
04.03.2022	8,064	0	80,476	0	0	78,431	0	0	24	0	75,8	51,3	0,44	0,3	2,7
05.03.2022	8,831	0	86,851	0	0	84,501	0	0	24	0	78,5	53,6	0,44	0,3	2,1
06.03.2022	9,133	0	90,771	0	0,002	88,271	0	0,002	24	0	79,3	54,6	0,44	0,31	-2,2
07.03.2022	8,6	0	80,415	0	0	78,247	0	0	24	0	78,4	52,2	0,45	0,29	-1,1
08.03.2022	8,669	0	84,034	0	0	81,85	0	0	24	0	76,7	51,5	0,44	0,3	1,7
09.03.2022	8,403	0	85,979	0	0,002	83,78	0	0,002	24	0	76	52,1	0,44	0,3	2,8
10.03.2022	9,224	0	91,416	0	0	88,948	0	0	24	0	78,4	53,7	0,43	0,31	1,3
11.03.2022	8,799	0	84,65	0	0	82,331	0	0	24	0	79,1	53,6	0,44	0,3	-2,5
12.03.2022	8,571	0	84,85	0	0,003	82,587	0	0,003	24	0	77,8	53,1	0,44	0,3	-1,2
13.03.2022	8,352	0,001	87,916	0	0	85,683	0	0	24	0	75,8	52,6	0,43	0,31	-0,6
14.03.2022	8,155	0	86,494	0	0	84,344	0	0	24	0	74,8	51,8	0,43	0,3	0
15.03.2022	7,504	0	81,604	0	0,002	79,598	0	0,002	24	0	74,3	51,9	0,43	0,3	1,5
16.03.2022	7,425	0	81,519	0	0,002	79,519	0	0,002	24	0	74,4	52,1	0,44	0,3	1,8
17.03.2022	7,086	0	74,525	0	0	72,695	0	0	24	0	74,4	51,1	0,44	0,3	2,3
18.03.2022	7,132	0	76,62	0	0,002	74,743	0	0,002	24	0	74,3	51,5	0,44	0,3	3,3
19.03.2022	7,351	0	74,81	0	0	72,976	0	0	24	0	74,3	50,3	0,44	0,29	4,3
20.03.2022	7,093	0	77,381	0	0,002	75,484	0	0,002	24	0	74,3	51,9	0,44	0,3	2,6
21.03.2022	6,605	0	71,213	0	0,002	69,467	0	0,002	24	0	74,3	51,7	0,44	0,3	2,2
22.03.2022	6,283	0	67,609	0	0,002	65,958	0	0,002	24	0	74,2	51,5	0,44	0,29	3,3
23.03.2022	6,591	0	68,545	0	0,002	66,868	0	0,002	24	0	74,2	50,7	0,44	0,29	4,9
Итого:	225,438	0	2307,541	0	0,025	2248,318	0	0,025	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,845														

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2022	5590,486	61641,355	0	1,71	60016,772	0	1,676	21258	477
23.03.2022	5815,923	63948,896	0	1,735	62265,089	0	1,7	21930	477

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2022 9:27:04