

#297006#

Отчёт по теплотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой 94, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 8591  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15022985  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	7,966	0	167,059	0	0	162,817	0	0	24	0	75,8	64,2	0,45	0,26	-
20.03.2026	8,161	0	168,23	0	0,001	163,958	0	0,001	24	0	75,7	63,9	0,45	0,26	-
21.03.2026	8,15	0	170,73	0	0	166,398	0	0	24	0	75,8	64,1	0,45	0,26	-
22.03.2026	8,471	0	179,094	0	0	174,542	0	0	24	0	75,8	64,3	0,44	0,26	-
23.03.2026	7,806	0	172,104	0	0	167,706	0	0	24	0	76	65	0,46	0,26	-
24.03.2026	7,71	0	170,611	0	0	166,261	0	0	24	0	75,9	64,9	0,46	0,26	-
25.03.2026	7,658	0	170,01	0	0,001	165,678	0	0,001	24	0	75,9	64,9	0,46	0,26	-
26.03.2026	7,71	0	165,869	0	0	161,668	0	0	24	0	75,6	64,2	0,45	0,26	-
27.03.2026	7,994	0	168,439	0	0	164,166	0	0	24	0	75,8	64,2	0,45	0,26	-
28.03.2026	8,028	0	168,826	0	0	164,531	0	0	24	0	75,9	64,3	0,46	0,26	-
29.03.2026	8,474	0	183,119	0	0	178,453	0	0	24	0	75,9	64,6	0,45	0,26	-
30.03.2026	7,614	0	167,261	0	0,001	162,998	0	0,001	24	0	75,9	64,8	0,46	0,26	-
31.03.2026	7,731	0	166,136	0	0	161,919	0	0	24	0	75,8	64,5	0,46	0,26	-
01.04.2026	7,953	0	167,303	0	0	163,044	0	0	24	0	75,9	64,3	0,45	0,26	-
02.04.2026	7,874	0	162,553	0	0	158,428	0	0	24	0	75,8	63,9	0,45	0,26	-
03.04.2026	7,747	0	163,312	0	0	159,155	0	0	24	0	75,9	64,3	0,45	0,27	-
04.04.2026	7,955	0	169,78	0	0	165,451	0	0	24	0	75,9	64,5	0,46	0,26	-
05.04.2026	7,806	0	174,894	0	0	170,436	0	0	24	0	76	65,2	0,46	0,26	-
06.04.2026	7,589	0	167,094	0	0,001	162,831	0	0,001	24	0	76	64,9	0,46	0,26	-
07.04.2026	7,621	0	162,984	0	0	158,853	0	0	24	0	75,7	64,3	0,45	0,26	-
08.04.2026	8,325	0	164,626	0	0	160,44	0	0	24	0	75,8	63,5	0,45	0,26	-
09.04.2026	8,09	0	164,197	0	0	160,028	0	0	24	0	75,7	63,7	0,45	0,26	-
10.04.2026	7,91	0	163,701	0	0,001	159,556	0	0,001	24	0	75,7	63,9	0,45	0,26	-
11.04.2026	7,973	0	166,988	0	0	162,747	0	0	24	0	75,8	64,1	0,45	0,26	-
12.04.2026	7,892	0	169,491	0	0	165,174	0	0	24	0	75,9	64,5	0,45	0,26	-
13.04.2026	7,357	0	167,085	0	0	162,888	0	0	24	0	75,3	64,6	0,45	0,26	-
14.04.2026	7,119	0	162,575	0	0	158,448	0	0	24	0	75,8	65,2	0,46	0,26	-
15.04.2026	6,82	0	161,684	0	0	157,591	0	0	24	0	75,7	65,4	0,45	0,26	-
16.04.2026	7,157	0	159,569	0	0,001	155,518	0	0,001	24	0	75,8	64,9	0,45	0,26	-
17.04.2026	7,127	0	158,23	0	0	154,201	0	0	24	0	75,9	64,9	0,45	0,26	-
18.04.2026	6,919	0	165,607	0	0	161,405	0	0	24	0	75,7	65,5	0,45	0,26	-
Итого:	240,707	0	5189,161	0	0,006	5057,289	0	0,006	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,492														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	5827,923	75895,595	0	1,222	73058,197	0	1,204	22207	1277
18.04.2026	6068,631	81084,755	0	1,228	78115,486	0	1,21	22951	1277

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:53:00