

#15726#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Ульяны Громовой 94, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	8591
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	15022985
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	8,298	0,001	83,213	0	0,003	81,124	0	0,003	24	0	75,3	50,9	0,41	0,33	3,9
25.03.2021	7,44	0,001	71,091	0	0,002	69,296	0	0,002	24	0	75,5	49,9	0,42	0,32	4,8
26.03.2021	6,8	0	70,028	0	0,001	68,271	0	0,001	24	0	75,3	51,5	0,42	0,32	6,9
27.03.2021	6,902	0	67,143	0	0	65,46	0	0	24	0	75,2	50	0,42	0,32	5,1
28.03.2021	7,824	0	76,723	0	0,004	74,802	0	0,004	24	0	75,2	50,3	0,42	0,32	8,7
29.03.2021	7,278	0,001	68,974	0	0	67,236	0	0	24	0	75,4	49,6	0,42	0,32	5,8
30.03.2021	6,64	0	61,854	0	0,001	60,302	0	0,001	24	0	75,3	49	0,43	0,31	7,8
31.03.2021	6,199	0	59,006	0	0,002	57,53	0	0,002	24	0	75	49,3	0,42	0,31	9,8
01.04.2021	6,896	0	68,335	0	0,004	66,624	0	0,004	24	0	75,1	50,4	0,42	0,32	8,7
02.04.2021	8,125	0,001	88,455	0	0	86,239	0	0	22	2	75,3	52,8	0,42	0,33	4,7
03.04.2021	8,163	0	85,003	0	0	82,87	0	0	24	0	75,2	51,7	0,42	0,33	3,8
04.04.2021	8,409	0	89,654	0	0,003	87,4	0	0,003	24	0	75,3	52,4	0,41	0,33	3,8
05.04.2021	8,473	0,001	94,059	0	0,001	91,694	0	0,001	24	0	75,3	53,3	0,41	0,33	4,2
06.04.2021	8,635	0	98,675	0	0,002	96,191	0	0,002	24	0	75,3	53,9	0,41	0,33	2,7
07.04.2021	8,255	0	89,834	0	0,002	87,574	0	0,002	24	0	75,3	52,8	0,41	0,34	2,6
08.04.2021	7,92	0	80,794	0	0	78,768	0	0	24	0	75,3	51,3	0,42	0,33	2,8
09.04.2021	7,38	0	72,884	0	0	71,051	0	0	24	0	75,3	50,5	0,42	0,32	4,3
10.04.2021	7,487	0	72,54	0	0	70,725	0	0	24	0	75,2	49,9	0,41	0,32	7,2
11.04.2021	6,647	0	64,978	0	0	63,351	0	0	24	0	75,1	50,1	0,42	0,31	4,9
12.04.2021	6,822	0	64,124	0	0,001	62,509	0	0,001	24	0	75,4	49,3	0,42	0,31	10,3
13.04.2021	7,403	0	72,361	0	0	70,545	0	0	24	0	75,3	50,2	0,42	0,32	7,7
14.04.2021	7,804	0	78,22	0	0	76,256	0	0	24	0	75,3	50,9	0,41	0,32	4,7
15.04.2021	7,108	0	69,535	0	0,001	67,788	0	0,001	24	0	75,2	50,2	0,42	0,32	4,1
16.04.2021	7,024	0	66,765	0	0	65,088	0	0	24	0	75,3	49,6	0,42	0,31	5,8
17.04.2021	6,008	0	57,595	0	0	56,147	0	0	24	0	75,3	49,8	0,42	0,31	5,6
18.04.2021	5,949	0	56,289	0	0	54,881	0	0	24	0	75,1	49,3	0,42	0,3	8,3
19.04.2021	5,43	0	52,339	0	0,002	51,03	0	0,002	24	0	75,1	49,8	0,43	0,3	10,4
20.04.2021	4,736	0	46,515	0	0,001	45,354	0	0,001	24	0	75	50,1	0,42	0,29	11
21.04.2021	5,705	0	56,162	0	0	54,765	0	0	22	2	74,9	50,1	0,41	0,28	9,9
22.04.2021	6,937	0	70,753	0	0,004	68,973	0	0,004	24	0	75,3	51,3	0,41	0,29	8,6
23.04.2021	7,045	0,001	72,011	0	0	70,202	0	0	24	0	75,3	51,3	0,42	0,29	4,6
Итого:	221,742	0	2225,912	0	0,034	2170,046	0	0,034	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,962														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2021	3716,203	39028,605	0	1,541	38025,063	0	1,509	13462	185
23.04.2021	3937,943	41254,513	0	1,575	40195,111	0	1,543	14202	189

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 19:32:55