

# #80141#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Ульяны Громовой 94, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 8591  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 15022985  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	8,641	0	82,162	0	0,002	80,086	0	0,002	24	0	75,6	49,8	0,43	0,25	6,6
25.03.2024	7,958	0	74,436	0	0	72,549	0	0	24	0	75,7	49,5	0,43	0,25	3,6
26.03.2024	7,397	0	68,679	0	0	66,945	0	0	24	0	75,5	49,2	0,43	0,25	3,9
27.03.2024	7,302	0	66,548	0	0,003	64,87	0	0,003	24	0	75,4	48,6	0,44	0,25	5,5
28.03.2024	6,586	0,001	59,469	0	0	57,972	0	0	24	0	75,4	48,3	0,44	0,25	9,1
29.03.2024	6,46	0	58,61	0	0	57,131	0	0	24	0	75,5	48,5	0,44	0,25	11,8
30.03.2024	5,902	0	56,29	0	0,003	54,874	0	0,003	24	0	75,4	49,7	0,44	0,25	10,7
31.03.2024	5,193	0,001	51,944	0	0	50,645	0	0	24	0	75,2	50,7	0,44	0,25	13,4
01.04.2024	4,875	0	48,143	0	0,003	46,937	0	0,003	24	0	75,1	50,3	0,44	0,25	16,7
02.04.2024	5,995	0,001	55,89	0	0	54,484	0	0	24	0	75,4	49,2	0,44	0,25	-
03.04.2024	8,144	0	82,07	0	0	79,999	0	0	24	0	75,5	51,3	0,43	0,25	-
04.04.2024	7,708	0	76,207	0	0	74,278	0	0	24	0	75,6	50,8	0,43	0,25	-
05.04.2024	6,419	0	58,265	0	0,002	56,799	0	0,002	24	0	75,3	48,4	0,44	0,25	-
06.04.2024	6,468	0	58,784	0	0	57,303	0	0	24	0	75,4	48,5	0,44	0,25	-
07.04.2024	5,865	0	56,416	0	0,003	54,993	0	0,003	24	0	75,4	50	0,44	0,25	-
08.04.2024	5,022	0,001	48,505	0	0	47,291	0	0	24	0	75,2	49,9	0,44	0,25	-
09.04.2024	4,091	0	41,325	0	0	40,287	0	0	24	0	75,3	51,1	0,43	0,25	-
10.04.2024	2,896	0	32,609	0	0	31,798	0	0	24	0	74,8	53,1	0,35	0,25	-
11.04.2024	3,022	0	33,4	0	0	32,566	0	0	24	0	75	52,9	0,37	0,24	-
12.04.2024	2,921	0	32,049	0	0	31,249	0	0	24	0	74,9	52,6	0,36	0,24	-
13.04.2024	2,819	0	31,825	0	0	31,035	0	0	24	0	74,8	53,2	0,37	0,24	-
14.04.2024	3,513	0	37,972	0	0	37,029	0	0	24	0	74,8	52,2	0,38	0,25	-
15.04.2024	3,103	0	34,765	0	0	33,899	0	0	24	0	74,9	53,1	0,38	0,24	-
16.04.2024	3,172	0	34,05	0	0	33,195	0	0	24	0	75,2	52,4	0,36	0,25	-
17.04.2024	3,139	0	33,686	0	0	32,842	0	0	24	0	75,2	52,4	0,36	0,25	-
18.04.2024	6,39	0	59,796	0	0,021	58,285	0	0,021	24	0	75,5	49,4	0,37	0,25	-
19.04.2024	8,418	0,004	78,658	0	0	76,661	0	0	24	0	75,7	49,5	0,38	0,26	-
20.04.2024	8,266	0	75,465	0	0	73,549	0	0	24	0	75,7	48,9	0,37	0,26	-
21.04.2024	8,349	0	77,051	0	0	75,103	0	0	24	0	75,6	49,1	0,37	0,26	-
22.04.2024	8,862	0	84,76	0	0	82,609	0	0	24	0	75,7	50,2	0,37	0,26	-
23.04.2024	8,407	0	79,569	0	0,004	77,547	0	0,004	24	0	75,7	49,9	0,37	0,26	-
Итого:	183,303	0	1769,398	0	0,041	1724,81	0	0,041	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,781														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2024	1614,146	16716,41	0	0,603	15499,751	0	0,595	5290	794
23.04.2024	1797,448	18485,807	0	0,644	17224,559	0	0,636	6034	794

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2024 8:12:19