

#15724#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 94, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 8591
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15022985
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	7,185	0	78,594	0	0	76,621	0	0	24	0	75,2	52,9	0,41	0,29	4,6
25.04.2021	7,741	0	83,342	0	0,009	81,251	0	0,009	24	0	75,3	52,5	0,41	0,3	4
26.04.2021	7,913	0,002	86,964	0	0,004	84,769	0	0,004	24	0	75,5	53,2	0,42	0,31	3,7
27.04.2021	7,969	0,001	84,96	0	0	82,82	0	0	24	0	75,4	52,5	0,42	0,3	2,9
28.04.2021	7,076	0	76,738	0	0,006	74,806	0	0,006	24	0	75,3	52,7	0,42	0,3	4,1
29.04.2021	6,499	0,001	62,447	0	0	60,886	0	0	24	0	75,1	49,7	0,41	0,28	6,7
30.04.2021	5,047	0	48,028	0	0	46,812	0	0	24	0	75,5	49,8	0,3	0,27	9,3
01.05.2021	3,587	0	38,679	0	0	37,709	0	0	24	0	75,1	52,4	0,33	0,27	7
02.05.2021	3,458	0	38,194	0	0	37,247	0	0	24	0	74,8	52,6	0,33	0,26	7,3
03.05.2021	3,985	0	42,474	0	0	41,419	0	0	24	0	74,7	51,8	0,32	0,26	6,2
04.05.2021	3,768	0	40,857	0	0	39,843	0	0	24	0	74,7	52,2	0,33	0,26	5,8
05.05.2021	3,65	0	39,615	0	0	38,63	0	0	24	0	74,8	52,3	0,34	0,26	9,6
06.05.2021	3,68	0	39,9	0	0	38,905	0	0	24	0	74,9	52,3	0,33	0,26	10,4
07.05.2021	3,537	0	38,603	0	0	37,64	0	0	24	0	74,9	52,5	0,34	0,26	6,9
08.05.2021	3,657	0	39,92	0	0	38,928	0	0	24	0	74,8	52,4	0,34	0,26	6,9
09.05.2021	3,377	0	37,524	0	0	36,588	0	0	24	0	74,8	52,8	0,34	0,26	6,3
10.05.2021	3,79	0	40,954	0	0	39,939	0	0	24	0	74,7	52	0,34	0,26	11,1
11.05.2021	3,148	0	35,571	0	0	34,688	0	0	24	0	74,7	53,1	0,34	0,26	17,8
12.05.2021	3,415	0	37,464	0	0	36,531	0	0	24	0	74,8	52,5	0,35	0,26	19,7
13.05.2021	3,318	0	36,795	0	0	35,88	0	0	24	0	74,8	52,7	0,35	0,26	19,2
14.05.2021	3,218	0	35,791	0	0	34,899	0	0	24	0	74,9	52,9	0,34	0,26	9,9
15.05.2021	3,286	0	36,822	0	0	35,907	0	0	24	0	74,8	53	0,34	0,26	10,6
16.05.2021	3,717	0	40,103	0	0	39,104	0	0	24	0	74,8	52,2	0,34	0,26	10
17.05.2021	3,266	0	36,139	0	0	35,236	0	0	24	0	74,9	52,8	0,35	0,26	12,5
18.05.2021	3,295	0	36,845	0	0	35,932	0	0	24	0	74,7	52,8	0,35	0,26	14,5
19.05.2021	3,323	0	36,914	0	0	35,996	0	0	24	0	74,8	52,8	0,35	0,26	11,4
20.05.2021	3,295	0	36,638	0	0	35,726	0	0	24	0	74,9	52,9	0,35	0,26	10,4
21.05.2021	3,156	0	35,456	0	0	34,571	0	0	24	0	74,9	53,1	0,35	0,26	-
22.05.2021	3,058	0	34,928	0	0	34,061	0	0	24	0	74,7	53,3	0,34	0,26	14
23.05.2021	3,427	0	37,854	0	0	36,912	0	0	24	0	74,8	52,7	0,34	0,26	-
Итого:	128,841	0	1395,113	0	0,019	1360,256	0	0,019	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,773														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	3937,943	41254,513	0	1,575	40195,111	0	1,543	14202	189
23.05.2021	4066,785	42649,623	0	1,594	41555,366	0	1,561	14922	189

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 7:38:44