

#15720#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Ульяны Громовой 94, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 8591
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 15022985
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	3,205	0	37,804	0	0	36,883	0	0	24	0	74	53,3	0,37	0,27	-
25.04.2023	3,11	0	36,85	0	0	35,949	0	0	24	0	74,1	53,5	0,37	0,27	-
26.04.2023	3,111	0	37,173	0	0	36,267	0	0	24	0	74	53,5	0,36	0,27	-
27.04.2023	3,198	0	38,071	0	0	37,143	0	0	24	0	74	53,4	0,36	0,27	-
28.04.2023	3,053	0	36,303	0	0	35,414	0	0	24	0	74,1	53,6	0,36	0,27	-
29.04.2023	3,214	0	37,966	0	0	37,038	0	0	24	0	74,1	53,4	0,36	0,27	-
30.04.2023	3,022	0	36,3	0	0	35,414	0	0	24	0	74	53,7	0,34	0,27	-
01.05.2023	3,416	0	39,967	0	0	38,991	0	0	24	0	74,1	53,2	0,34	0,27	-
02.05.2023	3,119	0	36,761	0	0	35,864	0	0	24	0	74,1	53,3	0,39	0,27	-
03.05.2023	2,976	0	35,237	0	0	34,373	0	0	24	0	74,2	53,6	0,39	0,27	-
04.05.2023	3,363	0	39,029	0	0	38,076	0	0	24	0	74,1	53	0,37	0,27	-
05.05.2023	3,061	0	36,079	0	0	35,198	0	0	24	0	74,1	53,4	0,36	0,27	-
06.05.2023	3,132	0	36,79	0	0	35,888	0	0	24	0	74,2	53,4	0,36	0,27	-
07.05.2023	3,125	0	36,209	0	0	35,317	0	0	24	0	74,4	53,3	0,36	0,27	-
08.05.2023	2,824	0	34,145	0	0	33,312	0	0	24	0	74	53,8	0,36	0,27	-
09.05.2023	3,421	0	39,504	0	0	38,536	0	0	24	0	74,2	53	0,36	0,27	-
10.05.2023	3,084	0	35,734	0	0	34,851	0	0	24	0	74,5	53,4	0,37	0,27	-
11.05.2023	3,074	0	35,73	0	0	34,849	0	0	24	0	74,4	53,4	0,36	0,27	-
12.05.2023	2,859	0	33,575	0	0	32,747	0	0	24	0	74,4	53,6	0,36	0,27	-
13.05.2023	3,008	0	35,673	0	0	34,8	0	0	24	0	74,2	53,6	0,35	0,27	-
14.05.2023	3,14	0	36,458	0	0	35,561	0	0	24	0	74,3	53,2	0,36	0,27	-
15.05.2023	2,879	0	33,4	0	0	32,573	0	0	24	0	74,6	53,6	0,37	0,27	-
16.05.2023	2,821	0	33,362	0	0,031	32,543	0	0,031	24	0	74,3	53,7	0,37	0,27	-
17.05.2023	2,807	0,007	33,695	0	0	32,872	0	0	24	0	74,1	53,7	0,36	0,27	-
18.05.2023	2,949	0	34,537	0	0	33,687	0	0	24	0	74,4	53,5	0,36	0,27	-
19.05.2023	2,902	0	34,13	0	0	33,289	0	0	24	0	74,4	53,6	0,37	0,27	-
20.05.2023	2,745	0	32,961	0	0	32,152	0	0	24	0	74,3	53,9	0,36	0,27	-
21.05.2023	3,077	0	36,184	0	0	35,296	0	0	24	0	74,2	53,4	0,36	0,27	-
22.05.2023	3,037	0	34,763	0	0	33,901	0	0	24	0	74,7	53,3	0,37	0,27	-
23.05.2023	2,477	0	28,83	0	0	28,117	0	0	24	0	74,6	53,6	0,38	0,29	-
Итого:	91,209	0	1073,22	0	0,031	1046,901	0	0,031	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,785														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2023	8080,274	87511,593	0	1,944	85201,98	0	1,907	31193	718
23.05.2023	8171,483	88584,811	0	1,975	86248,881	0	1,937	31913	718

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 8:22:08