

#130952#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Ульяны Громовой 94, Калининград

4817

8591

ТВ7 (АСЦП)

15022985

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	3,046	0	60,576	0	0	59,114	0	0	24	0	73,7	61,4	0,49	0,25	-
25.04.2025	2,88	0	57,984	0	0	56,586	0	0	24	0	73,6	61,5	0,5	0,25	-
26.04.2025	2,914	0	59,24	0	0	57,816	0	0	24	0	73,6	61,6	0,5	0,25	-
27.04.2025	3,558	0	71,512	0	0	69,784	0	0	24	0	73,8	61,7	0,49	0,25	-
28.04.2025	2,911	0	59,815	0	0	58,371	0	0	24	0	73,6	61,8	0,5	0,25	-
29.04.2025	2,995	0	62,075	0	0	60,577	0	0	24	0	73,7	62	0,5	0,25	-
30.04.2025	2,868	0	59,353	0	0	57,918	0	0	24	0	73,8	62	0,5	0,25	-
01.05.2025	2,832	0	58,536	0	0	57,124	0	0	24	0	73,7	61,9	0,49	0,25	-
02.05.2025	2,835	0	59,661	0	0	58,22	0	0	24	0	73,7	62,2	0,49	0,25	-
03.05.2025	3,138	0	66,68	0	0	65,078	0	0	24	0	73,6	62,1	0,49	0,25	-
04.05.2025	3,28	0	68,787	0	0	67,121	0	0	24	0	73,8	62,2	0,49	0,25	-
05.05.2025	2,954	0	62,099	0	0	60,598	0	0	24	0	73,7	62,2	0,48	0,25	-
06.05.2025	2,888	0	61,228	0	0	59,748	0	0	24	0	73,7	62,2	0,48	0,25	-
07.05.2025	2,68	0	58,671	0	0	57,263	0	0	24	0	73,4	62,3	0,48	0,25	-
08.05.2025	3,013	0	66,021	0	0	64,435	0	0	24	0	73,5	62,3	0,48	0,26	-
09.05.2025	2,902	0	62,905	0	0	61,39	0	0	24	0	73,6	62,3	0,48	0,25	-
10.05.2025	2,92	0	63,656	0	0	62,126	0	0	24	0	73,6	62,4	0,48	0,25	-
11.05.2025	3,233	0	71,786	0	0	70,065	0	0	24	0	73,5	62,5	0,48	0,26	-
12.05.2025	3,068	0	67,22	0	0	65,589	0	0	24	0	73,8	62,7	0,48	0,26	-
13.05.2025	3,039	0	66,966	0	0	65,353	0	0	24	0	73,7	62,7	0,48	0,26	-
14.05.2025	2,802	0	61,331	0	0	59,85	0	0	24	0	73,7	62,6	0,48	0,25	-
15.05.2025	2,908	0	62,936	0	0	61,407	0	0	24	0	74	62,8	0,48	0,26	-
16.05.2025	2,91	0	62,976	0	0	61,442	0	0	24	0	74,2	62,9	0,49	0,26	-
17.05.2025	2,912	0	63,778	0	0	62,229	0	0	24	0	73,9	62,8	0,48	0,25	-
18.05.2025	3,237	0	72	0	0	70,251	0	0	24	0	73,9	63	0,48	0,26	-
19.05.2025	2,898	0	65,145	0	0	63,568	0	0	24	0	73,9	63	0,48	0,25	-
20.05.2025	2,882	0	64,988	0	0	63,409	0	0	24	0	74	63,2	0,48	0,26	-
21.05.2025	2,756	0	62,894	0	0	61,365	0	0	24	0	74	63,3	0,48	0,25	-
22.05.2025	2,951	0	67,988	0	0	66,333	0	0	24	0	74	63,4	0,48	0,26	-
23.05.2025	2,784	0	63,134	0	0	61,591	0	0	24	0	74,1	63,4	0,48	0,25	-
Итого:	88,994	0	1911,941	0	0	1865,721	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,256														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	3794,219	41344,185	0	1,062	39486,044	0	1,048	14444	1144
23.05.2025	3883,213	43256,126	0	1,062	41351,764	0	1,048	15164	1144

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:57:22