

#15725#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Ульяны Громовой 94, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	8591
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	15022985
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	3,121	0	35,107	0	0	34,232	0	0	24	0	74,9	53,1	0,35	0,26	-
25.05.2021	3,092	0	34,921	0	0	34,052	0	0	24	0	74,9	53,2	0,34	0,26	16
26.05.2021	3,081	0	35,041	0	0	34,173	0	0	24	0	74,7	53,2	0,34	0,26	-
27.05.2021	3,146	0	37,73	0	0	36,82	0	0	24	0	73,6	53,2	0,34	0,26	-
28.05.2021	3,06	0	38,465	0	0	37,554	0	0	24	0	72,9	53,4	0,34	0,26	-
29.05.2021	3,245	0	40,161	0	0	39,21	0	0	24	0	72,9	53,1	0,34	0,26	11
30.05.2021	3,296	0	40,464	0	0	39,501	0	0	24	0	72,9	53	0,33	0,26	12,3
31.05.2021	3,144	0	38,814	0	0	37,888	0	0	24	0	73,1	53,3	0,33	0,26	-
01.06.2021	3,186	0	39,237	0	0	38,302	0	0	24	0	73,1	53,3	0,34	0,26	16
02.06.2021	2,852	0	36,353	0	0	35,491	0	0	24	0	72,9	53,8	0,34	0,26	-
03.06.2021	2,841	0	36,55	0	0	35,684	0	0	24	0	72,8	53,8	0,34	0,26	-
04.06.2021	2,816	0	36,119	0	0	35,261	0	0	24	0	72,9	53,8	0,34	0,26	15
05.06.2021	2,775	0	35,881	0	0	35,03	0	0	24	0	72,8	53,9	0,34	0,26	-
06.06.2021	2,812	0	35,904	0	0	35,049	0	0	24	0	73	53,8	0,34	0,26	13,4
07.06.2021	2,726	0	34,72	0	0	33,892	0	0	24	0	73,1	54	0,34	0,26	22
08.06.2021	2,659	0	34,158	0	0	33,341	0	0	24	0	73,2	54,1	0,36	0,26	-
09.06.2021	2,818	0	35,696	0	0	34,845	0	0	24	0	73,1	53,9	0,37	0,26	18,8
10.06.2021	2,627	0	34,364	0	0,009	33,548	0	0,009	24	0	72,9	54,3	0,37	0,26	21
11.06.2021	2,677	0,002	34,893	0	0	34,064	0	0	24	0	72,9	54,2	0,37	0,26	-
12.06.2021	2,556	0	33,521	0	0	32,723	0	0	24	0	73,1	54,5	0,37	0,26	-
13.06.2021	2,767	0	35,939	0	0	35,084	0	0	24	0	72,9	54,1	0,36	0,26	-
14.06.2021	2,818	0	36,27	0	0	35,408	0	0	24	0	72,9	54	0,37	0,26	-
15.06.2021	2,748	0	35,307	0	0	34,466	0	0	24	0	73,1	54	0,37	0,26	-
16.06.2021	2,762	0	35,162	0	0	34,321	0	0	24	0	73,2	54,1	0,37	0,26	-
17.06.2021	3,148	0	46,972	0	0	45,844	0	0	24	0	73,4	57,1	0,37	0,26	-
18.06.2021	2,947	0	50,36	0	0	49,146	0	0	24	0	73,6	59,3	0,37	0,26	-
19.06.2021	2,809	0	49	0	0	47,818	0	0	24	0	73,5	59,5	0,38	0,26	-
20.06.2021	2,861	0	49,824	0	0	48,624	0	0	24	0	73,5	59,5	0,38	0,26	-
21.06.2021	2,784	0	48,475	0	0	47,304	0	0	24	0	73,6	59,6	0,37	0,26	-
22.06.2021	2,667	0	47,908	0	0	46,755	0	0	24	0	73,4	59,8	0,36	0,26	-
23.06.2021	2,678	0	47,709	0	0	46,561	0	0	24	0	73,5	59,8	0,37	0,26	-
Итого:	89,519	0	1211,025	0	0,009	1181,991	0	0,009	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,381														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	4066,785	42649,623	0	1,594	41555,366	0	1,561	14922	189
23.06.2021	4156,306	43860,648	0	1,603	42737,357	0	1,57	15666	189

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:25:09