

#15710#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Потребитель | Теплосервис, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Ульяны Громовой 94, Калининград |
| Номер абонента | 4817 |
| Порядковый номер | 8591 |
| Тип теплосчётчика | ТВ7 (АСЦП) |
| Заводской номер | 15022985 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2022 | 2,475 | 0 | 34,81 | 0 | 0 | 33,988 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 55,3 | 0,36 | 0,27 | - |
| 25.07.2022 | 2,401 | 0 | 33,929 | 0 | 0 | 33,128 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 55,4 | 0,36 | 0,27 | - |
| 26.07.2022 | 2,28 | 0 | 32,326 | 0 | 0 | 31,561 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 55,6 | 0,36 | 0,27 | - |
| 27.07.2022 | 2,324 | 0 | 33,566 | 0 | 0 | 32,778 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 55,6 | 0,36 | 0,27 | - |
| 28.07.2022 | 2,421 | 0 | 34,891 | 0 | 0 | 34,072 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 55,5 | 0,36 | 0,27 | - |
| 29.07.2022 | 2,361 | 0 | 33,708 | 0 | 0 | 32,914 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 55,5 | 0,36 | 0,27 | - |
| 30.07.2022 | 2,461 | 0 | 34,737 | 0 | 0 | 33,919 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 55,3 | 0,37 | 0,27 | - |
| 31.07.2022 | 2,57 | 0 | 36,449 | 0 | 0 | 35,596 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 55,1 | 0,36 | 0,27 | - |
| 01.08.2022 | 2,574 | 0 | 35,579 | 0 | 0 | 34,736 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 55,1 | 0,37 | 0,27 | - |
| 02.08.2022 | 2,498 | 0 | 35,014 | 0 | 0 | 34,189 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 55,2 | 0,37 | 0,27 | - |
| 03.08.2022 | 2,336 | 0 | 32,721 | 0 | 0 | 31,946 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 55,4 | 0,37 | 0,27 | - |
| 04.08.2022 | 2,235 | 0 | 33,993 | 0 | 0 | 32,406 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 56,2 | 0,37 | 0,27 | - |
| 05.08.2022 | 2,339 | 0 | 32,8 | 0 | 0 | 32,025 | 0 | 0 | 23 | 1 | 72,7 | 55,3 | 0,37 | 0,27 | - |
| 06.08.2022 | 2,297 | 0 | 32,791 | 0 | 0 | 32,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 55,4 | 0,37 | 0,27 | - |
| 07.08.2022 | 2,582 | 0 | 36,006 | 0 | 0 | 35,162 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 54,9 | 0,36 | 0,27 | - |
| 08.08.2022 | 2,474 | 0 | 35,298 | 0 | 0 | 34,473 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 55,2 | 0,37 | 0,27 | - |
| 09.08.2022 | 2,488 | 0 | 34,188 | 0 | 0 | 33,377 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 55,1 | 0,36 | 0,27 | - |
| 10.08.2022 | 2,374 | 0 | 33,952 | 0 | 0 | 33,157 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 55,3 | 0,36 | 0,27 | - |
| 11.08.2022 | 2,428 | 0 | 33,084 | 0 | 0 | 32,296 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 55,2 | 0,37 | 0,27 | - |
| 12.08.2022 | 2,435 | 0 | 33,181 | 0 | 0 | 32,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 55,2 | 0,37 | 0,27 | - |
| 13.08.2022 | 2,391 | 0 | 32,841 | 0 | 0 | 32,059 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 55,2 | 0,37 | 0,27 | - |
| 14.08.2022 | 2,278 | 0 | 32,607 | 0 | 0 | 31,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 55,5 | 0,36 | 0,27 | - |
| 15.08.2022 | 2,264 | 0 | 32,08 | 0 | 0 | 31,322 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 55,5 | 0,37 | 0,27 | - |
| 16.08.2022 | 2,306 | 0 | 31,76 | 0 | 0 | 31,002 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 55,4 | 0,37 | 0,27 | - |
| 17.08.2022 | 2,306 | 0 | 32,465 | 0 | 0 | 31,695 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 55,6 | 0,37 | 0,27 | - |
| 18.08.2022 | 2,203 | 0 | 31,798 | 0 | 0 | 31,047 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 55,7 | 0,37 | 0,27 | - |
| 19.08.2022 | 2,142 | 0 | 31,503 | 0 | 0 | 30,765 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 55,8 | 0,37 | 0,27 | - |
| 20.08.2022 | 2,129 | 0 | 31,624 | 0 | 0 | 30,883 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 55,9 | 0,37 | 0,27 | - |
| 21.08.2022 | 2,198 | 0 | 32,445 | 0 | 0 | 31,687 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 55,8 | 0,37 | 0,27 | - |
| 22.08.2022 | 2,357 | 0 | 34,339 | 0 | 0 | 33,536 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 55,6 | 0,36 | 0,27 | - |
| 23.08.2022 | 2,217 | 0 | 31,312 | 0 | 0,003 | 30,575 | 0 | 0,003 | 24 | 0 | 72,6 | 55,3 | 0,37 | 0,27 | - |
| Итого: | 73,144 | 0 | 1037,797 | 0 | 0,003 | 1012,544 | 0 | 0,003 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 17,47 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.07.2022 | 6241,593 | 68989,324 | 0 | 1,835 | 67152,431 | 0 | 1,799 | 24618 | 717 |
| 23.08.2022 | 6314,734 | 70027,12 | 0 | 1,838 | 68164,974 | 0 | 1,802 | 25361 | 718 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 24.08.2022 8:14:58 |