

#92928#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой 94, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 8591  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15022985  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	2,14	0	30,132	0	0	29,42	0	0	24	0	72,9	55,7	0,63	0,24	-
25.07.2024	2,136	0	29,208	0	0	28,51	0	0	24	0	73,5	55,7	0,63	0,24	-
26.07.2024	2,223	0	30,891	0	0	30,157	0	0	24	0	73,1	55,6	0,62	0,24	-
27.07.2024	2,063	0	29,354	0	0	28,66	0	0	24	0	73	55,9	0,61	0,24	-
28.07.2024	2,323	0	32,498	0	0	31,728	0	0	24	0	72,9	55,5	0,59	0,24	-
29.07.2024	2,413	0	33,419	0	0	32,629	0	0	24	0	72,9	55,4	0,6	0,24	-
30.07.2024	2,273	0	31,559	0	0	30,81	0	0	24	0	73,1	55,5	0,59	0,24	-
31.07.2024	2,211	0	31,155	0	0	30,42	0	0	24	0	72,9	55,6	0,58	0,24	-
01.08.2024	2,343	0	32,609	0	0	31,838	0	0	24	0	72,9	55,4	0,59	0,24	-
02.08.2024	2,114	0	29,436	0	0	28,736	0	0	24	0	73,2	55,7	0,58	0,25	-
03.08.2024	2,208	0	30,674	0	0	29,944	0	0	24	0	73,1	55,6	0,57	0,25	-
04.08.2024	2,319	0	32,097	0	0	31,338	0	0	24	0	73	55,4	0,56	0,25	-
05.08.2024	2,227	0	31,051	0	0	30,315	0	0	24	0	73	55,5	0,56	0,24	-
06.08.2024	2,123	0	30,35	0	0	29,636	0	0	24	0	72,7	55,7	0,56	0,24	-
07.08.2024	2,046	0	29,108	0	0	28,419	0	0	24	0	72,9	55,8	0,56	0,25	-
08.08.2024	2,2	0	30,722	0	0	29,995	0	0	24	0	72,9	55,5	0,56	0,24	-
09.08.2024	2,078	0	29,219	0	0	28,527	0	0	24	0	73	55,6	0,57	0,24	-
10.08.2024	2,134	0	30,254	0	0	29,54	0	0	24	0	72,8	55,6	0,56	0,24	-
11.08.2024	2,177	0	30,605	0	0	29,882	0	0	24	0	72,9	55,5	0,54	0,24	-
12.08.2024	2,283	0	31,639	0	0	30,888	0	0	24	0	73	55,4	0,53	0,25	-
13.08.2024	2,3	0	31,84	0	0	31,087	0	0	24	0	73	55,3	0,53	0,25	-
14.08.2024	2,167	0	29,699	0	0	28,99	0	0	24	0	73,3	55,5	0,54	0,25	-
15.08.2024	2,145	0	29,264	0	0	28,563	0	0	24	0	73,4	55,5	0,55	0,25	-
16.08.2024	2,126	0	29,843	0	0	29,135	0	0	24	0	73	55,6	0,54	0,25	-
17.08.2024	2,022	0	28,355	0	0	27,68	0	0	24	0	73,1	55,8	0,55	0,25	-
18.08.2024	2,12	0	29,497	0	0	28,797	0	0	24	0	73,1	55,6	0,55	0,24	-
19.08.2024	2,091	0	28,735	0	0	28,048	0	0	24	0	73,4	55,6	0,56	0,25	-
20.08.2024	2,191	0	30,23	0	0	29,51	0	0	24	0	73,2	55,5	0,55	0,25	-
21.08.2024	2,198	0	30,251	0	0	29,532	0	0	24	0	73,2	55,5	0,55	0,25	-
22.08.2024	2,214	0	30,26	0	0	29,537	0	0	24	0	73,3	55,4	0,53	0,24	-
23.08.2024	2,063	0	28,414	0	0	27,734	0	0	24	0	73,4	55,7	0,53	0,25	-
Итого:	67,671	0	942,368	0	0	920,005	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,163														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	2013,346	21054,51	0	0,655	19722,118	0	0,647	7881	1131
23.08.2024	2081,016	21996,876	0	0,655	20642,123	0	0,647	8625	1131

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.08.2024 13:40:27