

#145275#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Ульяны Громовой 94, Калининград
4817
8591
ТВ7 (ASCII)
15022985
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	2,27	0	53,739	0	0	52,441	0	0	24	0	73,6	63,3	0,44	0,25	-
25.07.2025	2,126	0	49,816	0	0	48,613	0	0	24	0	73,7	63,3	0,45	0,25	-
26.07.2025	2,154	0	50,314	0	0	49,093	0	0	24	0	73,8	63,4	0,45	0,25	-
27.07.2025	2,368	0	55,438	0	0	54,093	0	0	24	0	73,8	63,4	0,45	0,25	-
28.07.2025	2,258	0	52,729	0	0	51,452	0	0	24	0	73,9	63,5	0,45	0,25	-
29.07.2025	2,312	0	54,22	0	0	52,908	0	0	24	0	73,8	63,4	0,45	0,25	-
30.07.2025	2,274	0	53,469	0	0	52,173	0	0	24	0	73,8	63,5	0,45	0,25	-
31.07.2025	2,206	0	51,966	0	0	50,707	0	0	24	0	73,8	63,5	0,44	0,25	-
01.08.2025	2,293	0	54,401	0	0	53,083	0	0	24	0	73,8	63,5	0,45	0,25	-
02.08.2025	2,259	0	54,301	0	0	52,99	0	0	24	0	73,6	63,5	0,45	0,25	-
03.08.2025	1,807	0	42,621	0	0	41,591	0	0	24	0	73,7	63,4	0,45	0,26	-
04.08.2025	2,227	0	45,715	0	0	44,612	0	0	21	3	73,6	61,7	0,44	0,24	-
05.08.2025	2,171	0	45,85	0	0	44,748	0	0	24	0	73,4	61,8	0,44	0,25	-
06.08.2025	2,218	0	46,884	0	0	45,761	0	0	24	0	73,4	61,9	0,44	0,25	-
07.08.2025	2,177	0	45,661	0	0	44,559	0	0	24	0	73,7	62	0,44	0,25	-
08.08.2025	2,089	0	44,298	0	0	43,23	0	0	24	0	73,6	62,1	0,44	0,24	-
09.08.2025	2,253	0	48,568	0	0	47,399	0	0	24	0	73,5	62,2	0,44	0,25	-
10.08.2025	2,283	0	49,454	0	0	48,266	0	0	24	0	73,5	62,2	0,44	0,25	-
11.08.2025	2,253	0	48,624	0	0	47,454	0	0	24	0	73,6	62,3	0,44	0,25	-
12.08.2025	2,087	0	44,915	0	0	43,826	0	0	24	0	73,9	62,6	0,43	0,25	-
13.08.2025	2,159	0	50,281	0	0	49,067	0	0	24	0	73,6	63,2	0,43	0,25	-
14.08.2025	2,106	0	50,073	0	0	48,87	0	0	24	0	73,4	63,2	0,44	0,25	-
15.08.2025	2,083	0	49,405	0	0	48,22	0	0	24	0	73,4	63,2	0,44	0,25	-
16.08.2025	2,173	0	52,557	0	0	51,304	0	0	24	0	73,2	63,1	0,44	0,25	-
17.08.2025	2,321	0	54,76	0	0	53,44	0	0	24	0	73,5	63,2	0,43	0,25	-
18.08.2025	2,193	0	52,265	0	0	51,014	0	0	24	0	73,3	63,1	0,43	0,25	-
19.08.2025	2,335	0	55,5	0	0	54,168	0	0	24	0	73,4	63,1	0,43	0,25	-
20.08.2025	2,207	0	51,976	0	0	50,724	0	0	24	0	73,5	63,2	0,43	0,25	-
21.08.2025	2,376	0	55,943	0	0	54,598	0	0	24	0	73,5	63,2	0,44	0,25	-
22.08.2025	2,187	0	50,945	0	0	49,715	0	0	24	0	73,6	63,1	0,44	0,25	-
23.08.2025	2,382	0	57,345	0	0	55,973	0	0	24	0	73,2	63,1	0,43	0,25	-
Итого:	68,607	0	1574,033	0	0	1536,092	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,387														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	4000,898	46027,272	0	1,062	44043,612	0	1,048	16554	1218
23.08.2025	4069,509	47601,304	0	1,062	45579,706	0	1,048	17295	1221

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:02:43