

#28293#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2023 по 31.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Ульяны Громовой 94, Калининград
4817

| Заводской номер счётчика 15022985 | Показания прибора, ГДж 31.08.2023 | Предыдущие показания, ГДж 20.08.2023 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 35,535 | 10,067 | 25.468 | 6.083 |

Подпись исполнителя



#28292#

Отчёт за период с 20.08.2023 по 31.08.2023.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 8591
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 15022985
Номер системы 1
Отчёт сформирован 01.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 21.08.2023 | - | 2,186 | 0 | 26,379 | 0 | 0 | 25,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 | 54,7 | 0,35 | 0,24 |
| 22.08.2023 | - | 2,249 | 0 | 26,921 | 0 | 0 | 26,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 54,5 | 0,35 | 0,24 |
| 23.08.2023 | - | 2,237 | 0 | 26,894 | 0 | 0 | 26,223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 54,5 | 0,34 | 0,24 |
| 24.08.2023 | - | 2,302 | 0 | 27,671 | 0 | 0 | 26,983 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 54,4 | 0,34 | 0,24 |
| 25.08.2023 | - | 2,178 | 0 | 26,321 | 0 | 0 | 25,665 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 54,7 | 0,34 | 0,24 |
| 26.08.2023 | - | 2,286 | 0 | 27,355 | 0 | 0 | 26,673 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 54,4 | 0,35 | 0,24 |
| 27.08.2023 | - | 2,351 | 0 | 28,019 | 0 | 0 | 27,322 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 54,3 | 0,35 | 0,24 |
| 28.08.2023 | - | 2,38 | 0 | 28,319 | 0 | 0 | 27,616 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 54,2 | 0,34 | 0,24 |
| 29.08.2023 | - | 2,317 | 0 | 27,621 | 0 | 0 | 26,935 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 54,3 | 0,34 | 0,24 |
| 30.08.2023 | - | 2,477 | 0 | 29,286 | 0 | 0 | 28,557 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 54,1 | 0,35 | 0,24 |
| 31.08.2023 | - | 2,503 | 0 | 29,991 | 0 | 0 | 29,251 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 54 | 0,34 | 0,24 |
| Итого: | - | 25,466 | 0 | 304,777 | 0 | 0 | 297,195 | 0 | 0 | 264 | 0 | 74,82 | 54,37 | 0,34 | 0,24 |

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 264 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------------|-----------|
| 20.08.2023 | 10,067 | 917,775 | 0 | 0 | 117,004 | 0 | 0 | 106 | 794 |
| 31.08.2023 | 35,535 | 1222,552 | 0 | 0 | 414,197 | 0 | 0 | 370 | 794 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____