

#15733#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Ульяны Громовой 94, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 8591
Тип теплосчётчика: ТВ7 (ASCII)
Заводской номер: 15022985
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	2,671	0	34,403	0	0	33,597	0	0	24	0	72,4	53,4	0,38	0,27	-
25.09.2022	3,009	0	37,49	0	0	36,609	0	0	24	0	72,5	52,9	0,38	0,27	-
26.09.2022	2,8	0	36,112	0	0	35,272	0	0	24	0	72,2	53,3	0,38	0,27	-
27.09.2022	2,811	0	35,679	0	0	34,843	0	0	24	0	72,4	53,1	0,38	0,27	-
28.09.2022	2,806	0	35,455	0	0	34,623	0	0	24	0	72,5	53,1	0,38	0,27	-
29.09.2022	2,678	0	34,415	0	0	33,608	0	0	24	0	72,4	53,4	0,37	0,27	-
30.09.2022	2,823	0	36,868	0	0	36,014	0	0	24	0	71,9	53,2	0,37	0,27	-
01.10.2022	2,744	0	35,283	0	0	34,459	0	0	24	0	72,3	53,3	0,37	0,27	-
02.10.2022	2,943	0	37,717	0	0	36,841	0	0	24	0	72,1	53	0,37	0,27	-
03.10.2022	2,82	0	35,926	0	0,003	35,085	0	0,003	24	0	72,4	53,2	0,38	0,27	-
04.10.2022	3,601	0,001	41,673	0	0	40,7	0	0	24	0	72,3	51,2	0,37	0,28	-
Итого:	31,706	0	401,021	0	0,003	391,651	0	0,003	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,573														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	6390,172	71010,164	0	1,838	69124,922	0	1,802	26105	718
04.10.2022	6421,879	71411,184	0	1,841	69516,572	0	1,805	26369	718

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:59:40