

# #116607#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Школьная 3-5, Калининград (от)  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 8699  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 19083662  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	10,48	0	185,03	0	0	182,309	0	0	24	0	56,3	42,6	0,39	0,3	-
25.01.2025	9,352	0	185,076	0	0	182,624	0	0	24	0	53,3	41,1	0,39	0,3	-
26.01.2025	9,406	0	187,695	0	0	185,215	0	0	24	0	53,3	41,2	0,39	0,3	-
27.01.2025	9,097	0	185,988	0	0	183,566	0	0	24	0	52,8	41	0,39	0,3	-
28.01.2025	8,452	0	184,156	0	0	181,922	0	0	24	0	51,1	40	0,39	0,29	-
29.01.2025	8,811	0	184,036	0	0	181,688	0	0	24	0	52,3	40,7	0,39	0,3	-
30.01.2025	8,836	0	183,864	0	0	181,532	0	0	24	0	52,1	40,5	0,39	0,3	-
31.01.2025	9,736	0	184,121	0	0	181,572	0	0	24	0	54,6	41,8	0,39	0,3	-
01.02.2025	10,858	0	184,482	0	0	181,664	0	0	24	0	57,4	43,1	0,39	0,3	-
02.02.2025	11,253	0	184,621	0	0	181,707	0	0	24	0	58,3	43,5	0,39	0,3	-
03.02.2025	11,558	0	184,866	0	0	181,872	0	0	24	0	59,1	43,9	0,39	0,3	-
04.02.2025	10,739	0	184,815	0	0	182,024	0	0	24	0	57	42,9	0,39	0,3	-
05.02.2025	11,157	0	185,036	0	0	182,133	0	0	24	0	58,1	43,5	0,39	0,3	-
06.02.2025	9,978	0	184,37	0	0	181,79	0	0	24	0	54,8	41,7	0,39	0,3	-
07.02.2025	10,773	0	184,859	0	0	182,099	0	0	24	0	56,6	42,5	0,39	0,3	-
08.02.2025	12,066	0	185,216	0	0	182,151	0	0	24	0	59,9	44,1	0,39	0,3	-
09.02.2025	12,688	0	185,439	0	0	182,201	0	0	24	0	61,5	44,9	0,39	0,3	-
10.02.2025	13,379	0	185,466	0	0	182,074	0	0	24	0	63,1	45,5	0,39	0,3	-
11.02.2025	13,374	0	185,34	0	0	181,972	0	0	24	0	62,9	45,3	0,39	0,3	-
12.02.2025	13,115	0	185,25	0	0	181,937	0	0	24	0	62,3	45,1	0,39	0,3	-
13.02.2025	12,806	0	184,771	0	0	181,546	0	0	24	0	61,6	44,7	0,39	0,3	-
14.02.2025	12,537	0	184,656	0	0	181,489	0	0	24	0	61	44,5	0,39	0,3	-
15.02.2025	12,723	0	184,706	0	0	181,47	0	0	24	0	61,6	44,9	0,39	0,3	-
16.02.2025	12,899	0	184,943	0	0	181,648	0	0	24	0	62,3	45,3	0,39	0,3	-
17.02.2025	12,416	0	184,848	0	0	181,699	0	0	24	0	60,7	44,4	0,39	0,3	-
18.02.2025	12,068	0	184,647	0	0	181,564	0	0	24	0	60,1	44,2	0,39	0,3	-
19.02.2025	11,742	0	184,257	0	0	181,278	0	0	24	0	59,2	43,7	0,39	0,3	-
20.02.2025	12,648	0	184,697	0	0	181,483	0	0	24	0	61,6	44,9	0,39	0,3	-
21.02.2025	12,256	0	184,443	0	0	181,324	0	0	24	0	60,6	44,4	0,39	0,3	-
22.02.2025	11,684	0	184,115	0	0	181,145	0	0	24	0	59,1	43,7	0,39	0,3	-
23.02.2025	11,39	0	183,879	0	0	180,951	0	0	24	0	58,6	43,6	0,39	0,3	-
Итого:	350,277	0	5729,688	0	0	5639,649	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,662														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	3108,033	63427,353	0	0	62575,828	0	0	15937	33
23.02.2025	3458,311	69157,043	0	0	68215,477	0	0	16681	33

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 8:12:34