

#10827#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Школьная 3-5, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 8699
Тип теплосчётчика: ТВ7
Заводской номер: 19083662
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	10,575	0	233,984	0	0	230,749	0	0	24	1	0	0	54,6	43,6	0,33	0,32	4,6
25.02.2021	10,051	0	233,904	0	0	230,803	0	0	24	1	0	0	53,5	43,1	0,33	0,32	8,2
26.02.2021	10,367	0	234,354	0	0	231,175	0	0	24	1	0	0	54	43,3	0,33	0,32	10,7
27.02.2021	9,88	0	233,899	0	0	230,883	0	0	24	1	0	0	52,6	42,3	0,33	0,32	4,9
28.02.2021	9,978	0	233,631	0	0	230,654	0	0	24	1	0	0	52,3	41,9	0,33	0,32	3,2
01.03.2021	9,998	0	233,523	0	0	230,577	0	0	24	1	0	0	52	41,7	0,33	0,32	3
02.03.2021	9,771	0	233,75	0	0	230,904	0	0	24	1	0	0	51,1	41	0,33	0,31	2,5
03.03.2021	11,051	0	234,196	0	0	230,937	0	0	24	1	0	0	54,6	43,2	0,33	0,31	3,2
04.03.2021	10,617	0	233,694	0	0	230,524	0	0	24	1	0	0	54	43	0,33	0,31	1,3
05.03.2021	11,296	0	232,336	0	0	229,044	0	0	24	1	0	0	55,2	43,4	0,33	0,31	1,3
06.03.2021	11,556	0	234,023	0	0	230,617	0	0	24	1	0	0	55,9	44	0,33	0,32	-0,7
07.03.2021	10,877	0	233,973	0	0	230,768	0	0	24	1	0	0	54,2	43	0,33	0,32	1,4
08.03.2021	10,746	0	233,265	0	0	230,114	0	0	24	1	0	0	53,8	42,6	0,33	0,32	1,7
09.03.2021	12,308	0	233,37	0	0	229,752	0	0	24	1	0	0	57,8	45	0,33	0,32	0
10.03.2021	12,097	0	233,54	0	0	229,954	0	0	24	1	0	0	57,5	45	0,32	0,31	-1,7
11.03.2021	11,724	0	233,036	0	0	229,553	0	0	24	1	0	0	56,8	44,6	0,32	0,31	-0,7
12.03.2021	11,233	0	234,284	0	0	230,884	0	0	24	1	0	0	55,8	44,2	0,32	0,31	-0,8
13.03.2021	10,295	0	234,177	0	0	231,101	0	0	24	1	0	0	53,1	42,5	0,33	0,31	4,6
14.03.2021	10,078	0	234,005	0	0	230,952	0	0	24	1	0	0	52,9	42,5	0,33	0,32	4,9
15.03.2021	10,185	0	233,816	0	0	230,781	0	0	24	1	0	0	52,9	42,3	0,33	0,32	3,7
16.03.2021	10,146	0	233,607	0	0	230,555	0	0	24	1	0	0	52,9	42,4	0,33	0,32	3,2
17.03.2021	10,287	0	233,651	0	0	230,577	0	0	24	1	0	0	53,2	42,6	0,33	0,32	2,5
18.03.2021	10,199	0	232,834	0	0	229,807	0	0	24	1	0	0	52,9	42,3	0,33	0,32	1,6
19.03.2021	10,258	0	230,994	0	0	228,003	0	0	24	1	0	0	52,7	42	0,33	0,31	1
20.03.2021	11,207	0	229,706	0	0	226,46	0	0	24	1	0	0	55,1	43,3	0,33	0,31	-1,1
21.03.2021	11,077	0	233,236	0	0	229,968	0	0	24	1	0	0	54,9	43,4	0,33	0,32	-1,1
22.03.2021	10,602	0	232,764	0	0	229,623	0	0	24	1	0	0	53,8	42,8	0,33	0,32	1,8
23.03.2021	9,993	0	232,772	0	0	229,803	0	0	24	1	0	0	52,3	41,9	0,33	0,32	2,6
Итого:	298,452	0	6534,324	0	0	6445,522	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,284																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2021	2916,485	61500,338	0	0	60692,405	0	0	14809	754
23.03.2021	3214,939	68034,661	0	0	67137,924	0	0	15481	754

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2021 14:06:25