

#10826#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Школьная 3-5, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 8699
Тип теплосчётчика: ТВ7
Заводской номер: 19083662
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2021 | 9,832 | 0 | 232,774 | 0 | 0 | 229,808 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 52,2 | 42 | 0,33 | 0,32 | 3,9 |
| 25.03.2021 | 8,997 | 0 | 232,38 | 0 | 0 | 229,645 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 50,1 | 40,7 | 0,33 | 0,31 | 4,8 |
| 26.03.2021 | 9,346 | 0 | 231,86 | 0 | 0 | 229,042 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 51 | 41,3 | 0,32 | 0,31 | 6,9 |
| 27.03.2021 | 8,802 | 0 | 231,944 | 0 | 0 | 229,234 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 50,1 | 40,9 | 0,32 | 0,31 | 5,1 |
| 28.03.2021 | 9,246 | 0 | 231,735 | 0 | 0 | 228,926 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 51 | 41,4 | 0,32 | 0,31 | 8,7 |
| 29.03.2021 | 8,535 | 0 | 231,069 | 0 | 0 | 228,439 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 49,4 | 40,5 | 0,33 | 0,31 | 5,8 |
| 30.03.2021 | 8,098 | 0 | 230,277 | 0 | 0 | 227,81 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 48 | 39,5 | 0,33 | 0,31 | 7,8 |
| 31.03.2021 | 8,211 | 0 | 230,231 | 0 | 0 | 227,724 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 48,4 | 39,8 | 0,33 | 0,31 | 9,8 |
| 01.04.2021 | 9,008 | 0 | 230,889 | 0 | 0 | 228,15 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 50,4 | 41 | 0,33 | 0,31 | 8,7 |
| 02.04.2021 | 9,429 | 0 | 230,114 | 0 | 0 | 227,296 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 51,3 | 41,4 | 0,33 | 0,31 | 4,7 |
| 03.04.2021 | 8,553 | 0 | 203,938 | 0 | 0 | 201,382 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 51,9 | 41,8 | 0,32 | 0,31 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 8,399 | 0 | 221,351 | 0 | 0 | 218,661 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 51 | 41,8 | 0,32 | 0,31 | 3,8 |
| 05.04.2021 | 8,783 | 0 | 224,499 | 0 | 0 | 221,825 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 50,5 | 41,1 | 0,32 | 0,31 | 4,2 |
| 06.04.2021 | 9,05 | 0 | 224,073 | 0 | 0 | 221,357 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 51 | 41,2 | 0,32 | 0,31 | 2,7 |
| 07.04.2021 | 9,365 | 0 | 223,295 | 0 | 0 | 220,525 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 51,5 | 41,4 | 0,32 | 0,31 | 2,6 |
| 08.04.2021 | 9,569 | 0 | 224,174 | 0 | 0 | 221,301 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 52,4 | 42 | 0,32 | 0,31 | 2,8 |
| 09.04.2021 | 8,765 | 0 | 223,3 | 0 | 0 | 220,64 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 50,5 | 41 | 0,32 | 0,31 | 4,3 |
| 10.04.2021 | 8,917 | 0 | 222,895 | 0 | 0 | 220,23 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 50,7 | 41 | 0,32 | 0,31 | 7,2 |
| 11.04.2021 | 8,29 | 0 | 224,352 | 0 | 0 | 221,802 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 49,4 | 40,5 | 0,32 | 0,31 | 4,9 |
| 12.04.2021 | 7,937 | 0 | 225,584 | 0 | 0 | 223,165 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 48,1 | 39,6 | 0,32 | 0,31 | 10,3 |
| 13.04.2021 | 9,028 | 0 | 225,97 | 0 | 0 | 223,175 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 51,4 | 41,8 | 0,32 | 0,31 | 7,7 |
| 14.04.2021 | 9,464 | 0 | 225,766 | 0 | 0 | 222,868 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 52,5 | 42,3 | 0,32 | 0,31 | 4,7 |
| 15.04.2021 | 9,014 | 0 | 225,325 | 0 | 0 | 222,52 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 51,6 | 41,9 | 0,32 | 0,31 | 4,1 |
| 16.04.2021 | 8,735 | 0 | 225,541 | 0 | 0 | 222,883 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 50,3 | 40,9 | 0,32 | 0,31 | 5,8 |
| 17.04.2021 | 7,998 | 0 | 224,518 | 0 | 0 | 222,012 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 48,9 | 40,3 | 0,32 | 0,31 | 5,6 |
| 18.04.2021 | 7,249 | 0 | 223,96 | 0 | 0 | 221,649 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 47,1 | 39,3 | 0,32 | 0,3 | 8,3 |
| 19.04.2021 | 7,294 | 0 | 223,799 | 0 | 0 | 221,449 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 47,6 | 39,7 | 0,32 | 0,31 | 10,4 |
| 20.04.2021 | 7,058 | 0 | 223,955 | 0 | 0 | 221,648 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 47,1 | 39,5 | 0,32 | 0,31 | 11 |
| 21.04.2021 | 7,749 | 0 | 223,62 | 0 | 0 | 221,169 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 48,5 | 40,1 | 0,32 | 0,31 | 9,9 |
| 22.04.2021 | 8,998 | 0 | 224,06 | 0 | 0 | 221,293 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 51,4 | 41,7 | 0,32 | 0,31 | 8,6 |
| 23.04.2021 | 9,552 | 0 | 224,098 | 0 | 0 | 221,155 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 53 | 42,7 | 0,32 | 0,31 | 4,6 |
| Итого: | 269,271 | 0 | 7001,346 | 0 | 0 | 6918,783 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 64,314 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2021 | 3214,939 | 68034,661 | 0 | 0 | 67137,924 | 0 | 0 | 15481 | 754 |
| 23.04.2021 | 3484,21 | 75036,005 | 0 | 0 | 74056,705 | 0 | 0 | 16225 | 754 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 19:34:30