

#116760#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Великолукская 16-22, Калининград
4817
7454
ТВ7 (ASCII)
16033335
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2025 | 12,712 | 0 | 349,103 | 0 | 0 | 343,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 49,2 | 0 | 0,28 | - |
| 25.01.2025 | 11,567 | 0 | 348,254 | 0 | 0 | 342,902 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,1 | 47 | 0 | 0,28 | - |
| 26.01.2025 | 10,243 | 0 | 348,929 | 0 | 0 | 344,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,4 | 47,3 | 0 | 0,28 | - |
| 27.01.2025 | 10,29 | 0 | 353,796 | 0 | 0 | 348,856 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,7 | 46,8 | 0 | 0,28 | - |
| 28.01.2025 | 9,95 | 0 | 349,996 | 0 | 0 | 345,239 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,1 | 45,6 | 0 | 0,28 | - |
| 29.01.2025 | 9,217 | 0 | 345,83 | 0 | 0 | 341,407 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,3 | 46,5 | 0 | 0,28 | - |
| 30.01.2025 | 9,532 | 0 | 345,134 | 0 | 0 | 340,526 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,2 | 46,5 | 0 | 0,28 | - |
| 31.01.2025 | 9,555 | 0 | 344,832 | 0 | 0 | 340,229 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,9 | 48,4 | 0 | 0,28 | - |
| 01.02.2025 | 10,699 | 0 | 345,39 | 0 | 0 | 340,321 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 50,3 | 0 | 0,28 | - |
| 02.02.2025 | 11,774 | 0 | 346,017 | 0 | 0 | 340,475 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 51 | 0 | 0,28 | - |
| 03.02.2025 | 12,174 | 0 | 346,209 | 0 | 0 | 340,473 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 51,5 | 0 | 0,28 | - |
| 04.02.2025 | 12,468 | 0 | 346,426 | 0 | 0 | 340,563 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58 | 49,8 | 0 | 0,28 | - |
| 05.02.2025 | 11,586 | 0 | 346,098 | 0 | 0 | 340,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 50,7 | 0 | 0,28 | - |
| 06.02.2025 | 12,039 | 0 | 346,36 | 0 | 0 | 340,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,9 | 48,3 | 0 | 0,28 | - |
| 07.02.2025 | 10,763 | 0 | 345,051 | 0 | 0 | 339,983 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58 | 49,6 | 0 | 0,28 | - |
| 08.02.2025 | 11,952 | 0 | 346,341 | 0 | 0 | 340,897 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 51,8 | 0 | 0,28 | - |
| 09.02.2025 | 13,382 | 0 | 346,85 | 0 | 0 | 340,803 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 52,8 | 0 | 0,28 | - |
| 10.02.2025 | 14,157 | 0 | 347,224 | 0 | 0 | 340,907 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 53,8 | 0 | 0,28 | - |
| 11.02.2025 | 14,957 | 0 | 348,705 | 0 | 0 | 342,058 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 53,5 | 0 | 0,28 | - |
| 12.02.2025 | 15,112 | 0 | 349,647 | 0 | 0 | 343,012 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,4 | 53,1 | 0 | 0,28 | - |
| 13.02.2025 | 14,771 | 0 | 348,235 | 0 | 0 | 341,748 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 52,8 | 0 | 0,28 | - |
| 14.02.2025 | 14,195 | 0 | 347,408 | 0 | 0 | 341,075 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 52,4 | 0 | 0,28 | - |
| 15.02.2025 | 13,796 | 0 | 345,376 | 0 | 0 | 339,179 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | 52,9 | 0 | 0,28 | - |
| 16.02.2025 | 14,094 | 0 | 344,26 | 0 | 0 | 337,946 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,4 | 53,3 | 0 | 0,28 | - |
| 17.02.2025 | 14,227 | 0 | 344,444 | 0 | 0 | 338,031 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 52,2 | 0 | 0,28 | - |
| 18.02.2025 | 13,705 | 0 | 344,54 | 0 | 0 | 338,412 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 51,8 | 0 | 0,28 | - |
| 19.02.2025 | 13,214 | 0 | 343,911 | 0 | 0 | 337,923 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,4 | 51,2 | 0 | 0,28 | - |
| 20.02.2025 | 12,895 | 0 | 342,935 | 0 | 0 | 337,105 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 52,8 | 0 | 0,28 | - |
| 21.02.2025 | 14,187 | 0 | 345,644 | 0 | 0 | 339,313 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 51,9 | 0 | 0,28 | - |
| 22.02.2025 | 13,759 | 0 | 346,156 | 0 | 0 | 340,042 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 51 | 0 | 0,28 | - |
| 23.02.2025 | 13,031 | 0 | 344,592 | 0 | 0 | 338,756 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 50,7 | 0 | 0,28 | - |
| Итого: | 386,003 | 0 | 10743,693 | 0 | 0 | 10566,901 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 92,195 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2025 | 1044,31 | 42604,379 | 0 | 0 | 35821,824 | 0 | 0 | 3635 | 550 |
| 23.02.2025 | 1430,314 | 53348,073 | 0 | 0 | 46388,725 | 0 | 0 | 4379 | 550 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 12:40:26