

#15692#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Великолукская 16-22, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7455
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 16033335
Номер системы: 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,492	0	17,846	10,544	0	17,567	10,464	0	24	0	58,1	40,5	0,36	0,26	4
25.04.2021	2,325	0	17,026	10,416	0	16,76	10,338	0	24	0	58,3	40,5	0,36	0,26	3,7
26.04.2021	2,744	0	18,632	10,316	0	18,34	10,239	0	24	0	58,2	40,2	0,36	0,26	2,9
27.04.2021	2,574	0	17,915	10,323	0	17,635	10,247	0	24	0	58,4	40,6	0,36	0,26	4,1
28.04.2021	2,906	0	19,274	10,276	0	18,97	10,199	0	24	0	58,5	40,7	0,36	0,26	6,7
29.04.2021	3,187	0	20,462	10,364	0	20,139	10,285	0	24	0	58,4	40,7	0,36	0,25	9,3
30.04.2021	2,772	0	18,664	10,196	0	18,369	10,119	0	24	0	56,5	39,7	0,35	0,26	7
01.05.2021	2,564	0	18,221	10,217	0	17,95	10,143	0	24	0	57,9	39,6	0,36	0,26	7,3
02.05.2021	2,673	0	18,271	10,283	0	17,987	10,21	0	24	0	57,9	38,7	0,35	0,27	6,2
03.05.2021	3,187	0	20,256	10,262	0	19,943	10,192	0	24	0	57,7	38,4	0,35	0,26	5,8
04.05.2021	2,959	0	19,291	10,238	0	18,993	10,17	0	24	0	57,7	38,3	0,36	0,26	9,6
05.05.2021	2,664	0	17,96	10,094	0	17,683	10,028	0	24	0	57,7	38,4	0,36	0,26	10,4
06.05.2021	2,567	0	17,566	10,101	0	17,295	10,033	0	24	0	57,7	38,3	0,36	0,26	6,9
07.05.2021	2,83	0	18,612	10,042	0	18,325	9,976	0	24	0	57,6	38,1	0,35	0,26	6,9
08.05.2021	2,657	0	17,895	10,078	0	17,62	10,012	0	24	0	57,7	38,2	0,35	0,26	6,3
09.05.2021	2,746	0	18,264	10,059	0	17,982	9,994	0	24	0	57,6	38	0,36	0,26	11,1
10.05.2021	2,687	0	17,935	9,945	0	17,659	9,881	0	24	0	58	38,5	0,36	0,26	17,8
11.05.2021	3,06	0	19,444	9,931	0	19,142	9,864	0	24	0	58,2	39	0,36	0,26	19,7
12.05.2021	3,403	0	20,881	9,905	0	20,554	9,836	0	24	0	57,8	38,9	0,36	0,26	19,2
13.05.2021	2,435	0	16,924	9,901	0	16,662	9,833	0	24	0	58,1	39,3	0,36	0,26	9,9
14.05.2021	2,817	0	18,469	9,849	0	18,181	9,78	0	24	0	57,7	38,8	0,36	0,26	10,6
15.05.2021	2,304	0	16,289	9,76	0	16,037	9,694	0	24	0	58	39,2	0,36	0,26	10
16.05.2021	2,701	0	17,936	9,754	0	17,658	9,686	0	24	0	58,1	39,2	0,36	0,25	12,5
17.05.2021	3,106	0	19,536	9,692	0	19,231	9,625	0	24	0	58,2	39,5	0,36	0,26	14,5
18.05.2021	3,224	0	19,952	9,533	0	19,64	9,466	0	24	0	57,9	39,9	0,36	0,26	11,4
19.05.2021	2,85	0	18,385	9,321	0	18,099	9,253	0	24	0	57,7	39	0,36	0,26	10,4
20.05.2021	2,5	0	16,915	9,402	0	16,654	9,337	0	24	0	57,7	38,9	0,36	0,26	-
21.05.2021	2,705	0	17,655	9,272	0	17,382	9,208	0	24	0	57,6	39,2	0,36	0,26	14
22.05.2021	2,419	0	16,395	9,076	0	16,143	9,014	0	24	0	57,7	39,3	0,36	0,26	-
23.05.2021	2,551	0	16,944	9,09	0	16,683	9,027	0	24	0	57,8	39,3	0,36	0,25	-
Итого:	82,609	0	549,815	298,24	0	541,283	296,153	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,731														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	699,428	7569,636	2884,795	0	4613,685	2580,842	0	6468	572
23.05.2021	782,034	8119,454	3183,035	0	5154,971	2876,996	0	7188	572

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 7:46:11