#15677#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Великолукская 16-22, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	7455
Тип теплосчётчика	TB7 (ASCII)
Заводской номер	16033335
Номер системы	2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	2,913	0	16,99	7,596	0	16,727	7,553	0	24	0	57,6	35,8	0,31	0,25	-
25.04.2022	2,624	0	15,797	7,589	0	15,554	7,547	0	24	0	57,6	35,6	0,31	0,26	-
26.04.2022	2,64	0	15,835	7,564	0	15,592	7,522	0	24	0	57,8	35,3	0,31	0,25	-
27.04.2022	3,436	0	19,048	7,544	0	18,752	7,503	0	24	0	56,7	34,3	0,3	0,25	-
28.04.2022	2,396	0	14,836	7,54	0	14,614	7,501	0	24	0	57,1	34,2	0,31	0,25	-
29.04.2022	2,744	0	16,185	7,486	0	15,94	7,448	0	24	0	57,1	33,8	0,31	0,25	-
30.04.2022	2,914	0	16,843	7,504	0	16,586	7,467	0	24	0	57,4	34	0,31	0,25	-
01.05.2022	3,36	0	18,648	7,475	0	18,362	7,438	0	24	0	56,8	33,6	0,31	0,25	-
02.05.2022	2,621	0	15,648	7,472	0	15,413	7,435	0	24	0	56,9	33,5	0,31	0,25	-
03.05.2022	2,775	0	16,24	7,447	0	15,997	7,412	0	24	0	57,1	33,7	0,3	0,25	-
04.05.2022	3,008	0	17,173	7,418	0	16,913	7,382	0	24	0	56,8	33,4	0,31	0,25	-
05.05.2022	2,577	0	15,396	7,397	0	15,166	7,361	0	24	0	56,6	33,2	0,31	0,25	-
06.05.2022	2,394	0	14,611	7,38	0	14,394	7,345	0	24	0	56,7	33,3	0,3	0,25	-
07.05.2022	2,524	0	15,159	7,37	0	14,934	7,335	0	24	0	57,2	33,8	0,31	0,25	-
08.05.2022	3,159	0	17,751	7,331	0	17,483	7,295	0	24	0	56,9	33,6	0,31	0,25	-
09.05.2022	2,718	0	15,95	7,348	0	15,71	7,312	0	24	0	56,7	33,2	0,31	0,26	-
10.05.2022	2,618	0	15,511	7,325	0	15,279	7,29	0	24	0	56,9	33,5	0,3	0,25	-
11.05.2022	2,593	0	15,381	7,32	0	15,15	7,285	0	24	0	56,9	33,6	0,31	0,25	-
12.05.2022	2,572	0	15,255	7,215	0	15,026	7,18	0	24	0	57,1	33,8	0,31	0,25	-
13.05.2022	3,067	0	17,327	7,227	0	17,065	7,192	0	24	0	57,1	34	0,31	0,25	-
14.05.2022	3,04	0	17,25	7,266	0	16,989	7,23	0	24	0	56,9	33,8	0,31	0,24	-
15.05.2022	2,773	0	16,163	7,26	0	15,92	7,225	0	24	0	56,8	33,7	0,3	0,24	-
16.05.2022	2,574	0	15,245	7,103	0	15,017	7,068	0	24	0	56,7	33,6	0,31	0,25	-
17.05.2022	2,456	0	14,819	7,226	0	14,598	7,191	0	24	0	56,6	33,3	0,31	0,24	-
18.05.2022	2,517	0	15,055	7,203	0	14,831	7,169	0	24	0	56,7	33,2	0,31	0,25	-
19.05.2022	2,453	0	14,736	7,179	0	14,517	7,145	0	24	0	57,2	33,7	0,31	0,25	-
20.05.2022	3,181	0	17,712	7,137	0	17,443	7,102	0	24	0	56,7	33,8	0,31	0,25	-
21.05.2022	2,336	0	14,276	7,134	0	14,063	7,098	0	24	0	56,9	33,9	0,31	0,25	-
22.05.2022	2,585	0	15,295	7,117	0	15,066	7,081	0	24	0	56,6	33,5	0,31	0,25	-
23.05.2022	2,571	0	15,239	7,106	0	15,011	7,072	0	24	0	56,3	33,1	0,31	0,24	-
Итого:	82,139	0	481,374	220,279	0	474,112	219,184	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,619														

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2022	1652,854	13934,194	6313,131	0	10881,787	5986,71	0	15228	572
23.05.2022	1734,99	14415,567	6533,411	0	11355,898	6205,892	0	15948	572

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 17:52:13