

#84212#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Великолукская 16-22, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7455
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16033335
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,355	0	14,267	6,893	0	14,054	6,858	0	24	0	56,9	34,6	0,32	0,27	4,9
25.04.2024	2,433	0	14,577	6,87	0	14,358	6,834	0	24	0	56,8	34,8	0,33	0,27	6,4
26.04.2024	2,227	0	13,731	6,848	0	13,525	6,812	0	24	0	57,1	35,1	0,33	0,27	7,8
27.04.2024	2,642	0	15,42	6,805	0	15,187	6,768	0	24	0	56,9	35,1	0,33	0,27	12,1
28.04.2024	2,276	0	13,901	6,768	0	13,693	6,732	0	24	0	57,1	35,5	0,34	0,26	14,6
29.04.2024	2,404	0	14,415	6,74	0	14,196	6,703	0	24	0	57,5	35,8	0,34	0,27	16,9
30.04.2024	2,83	0	16,14	6,688	0	15,893	6,651	0	24	0	57,7	36,5	0,34	0,27	16,1
01.05.2024	2,63	0	15,312	6,675	0	15,077	6,636	0	24	0	57,4	36,6	0,33	0,26	-
02.05.2024	2,429	0	14,519	6,639	0	14,297	6,599	0	24	0	55,8	36,1	0,33	0,26	-
03.05.2024	2,291	0	14,289	6,66	0	14,082	6,621	0	24	0	57,1	36,2	0,33	0,27	-
04.05.2024	2,448	0	14,585	6,58	0	14,364	6,542	0	24	0	57,2	36,2	0,32	0,27	-
05.05.2024	2,483	0	14,714	6,589	0	14,49	6,551	0	24	0	57,1	36,1	0,31	0,27	-
06.05.2024	2,583	0	15,273	6,774	0	15,042	6,735	0	24	0	56,9	35,8	0,32	0,27	-
07.05.2024	2,308	0	14,114	6,748	0	13,902	6,71	0	24	0	57,3	35,1	0,35	0,27	-
08.05.2024	3,306	0	18,097	6,674	0	17,822	6,638	0	24	0	57,2	34,5	0,33	0,27	-
09.05.2024	3,143	0	17,335	6,611	0	17,072	6,577	0	24	0	56,5	34	0,33	0,27	-
10.05.2024	2,49	0	14,665	6,57	0	14,448	6,537	0	24	0	56,5	33,5	0,34	0,27	-
11.05.2024	2,428	0	14,037	6,049	0	13,829	6,02	0	24	0	55,1	31,9	0,3	0,28	-
12.05.2024	2,931	0	15,54	4,576	0	15,317	4,556	0	24	0	59,4	33,9	0,3	0,26	-
13.05.2024	2,709	0	14,801	6,457	0	14,56	6,425	0	24	0	59,2	33,7	0,3	0,26	-
14.05.2024	2,513	0	13,979	6,412	0	13,752	6,381	0	24	0	59,4	34	0,3	0,27	-
15.05.2024	2,523	0	14,002	6,394	0	13,774	6,362	0	24	0	59,6	34,3	0,3	0,27	-
16.05.2024	2,604	0	14,315	6,391	0	14,079	6,359	0	24	0	59,3	34,2	0,3	0,27	-
17.05.2024	2,523	0	14,009	6,325	0	13,781	6,292	0	24	0	57,8	33,9	0,3	0,26	-
18.05.2024	2,422	0	13,89	6,281	0	13,675	6,25	0	24	0	56,8	33,8	0,3	0,26	-
19.05.2024	2,604	0	14,864	6,254	0	14,64	6,223	0	24	0	56,8	34,1	0,3	0,26	-
20.05.2024	2,59	0	14,823	6,225	0	14,6	6,194	0	24	0	56,8	34,2	0,3	0,26	-
21.05.2024	2,583	0	14,847	6,295	0	14,625	6,264	0	24	0	56,5	34,3	0,3	0,26	-
22.05.2024	2,305	0	13,751	6,314	0	13,547	6,282	0	24	0	56,6	34,5	0,3	0,26	-
23.05.2024	2,383	0	14,071	6,299	0	13,862	6,266	0	24	0	56,6	34,6	0,3	0,27	-
Итого:	76,396	0	442,283	194,404	0	435,543	193,378	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,247														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	3523,798	26195,1	12581,576	0	22962,318	12216,521	0	32772	572
23.05.2024	3600,195	26637,385	12775,983	0	23397,861	12409,899	0	33492	572

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 7:39:21