

#145274#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Великолукская 16-22, Калининград
4817
7455
ТВ7 (АСЦП)
16033335
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	2,175	0	15,201	9,045	0	14,97	8,987	0	24	0	57,1	37,4	0,3	0,26	-
25.07.2025	2,005	0	14,632	9,245	0	14,412	9,188	0	24	0	57,1	37,5	0,29	0,26	-
26.07.2025	2,061	0	14,814	9,149	0	14,589	9,092	0	24	0	57,2	37,7	0,3	0,26	-
27.07.2025	2,185	0	15,304	9,097	0	15,071	9,04	0	24	0	57,1	37,7	0,3	0,26	-
28.07.2025	1,961	0	14,417	9,149	0	14,198	9,09	0	24	0	57	37,4	0,3	0,27	-
29.07.2025	1,916	0	14,306	9,312	0	14,089	9,254	0	24	0	57,1	37,3	0,3	0,26	-
30.07.2025	2,055	0	14,915	9,406	0	14,69	9,347	0	24	0	57,1	37	0,3	0,26	-
31.07.2025	2,227	0	15,605	9,41	0	15,368	9,352	0	24	0	56,9	36,8	0,3	0,27	-
01.08.2025	2,022	0	14,757	9,42	0	14,536	9,364	0	24	0	57	36,9	0,31	0,27	-
02.08.2025	1,969	0	14,506	9,392	0	14,288	9,335	0	24	0	57	36,8	0,31	0,26	-
03.08.2025	1,977	0	14,48	9,313	0	14,262	9,257	0	24	0	57,1	36,9	0,31	0,26	-
04.08.2025	2,145	0	15,184	9,302	0	14,953	9,246	0	24	0	56,9	36,8	0,32	0,26	-
05.08.2025	2,051	0	14,785	9,262	0	14,562	9,206	0	24	0	56,8	36,6	0,31	0,26	-
06.08.2025	1,935	0	14,244	9,217	0	14,03	9,163	0	24	0	57,2	36,6	0,31	0,26	-
07.08.2025	2,484	0	16,472	9,22	0	16,222	9,165	0	24	0	46,1	34,7	0,18	0,16	-
08.08.2025	1,908	0	14,021	5,338	0	13,871	5,309	0	24	0	56,7	38,2	0,3	0,25	-
09.08.2025	1,949	0	13,994	8,344	0	13,784	8,288	0	24	0	56,5	38	0,28	0,24	-
10.08.2025	1,876	0	13,663	8,286	0	13,46	8,232	0	24	0	56,7	38	0,29	0,23	-
11.08.2025	2,184	0	14,88	8,193	0	14,658	8,139	0	24	0	56,9	37,8	0,29	0,25	-
12.08.2025	2,173	0	14,849	8,352	0	14,625	8,299	0	24	0	56,4	36,5	0,28	0,24	-
13.08.2025	1,876	0	13,557	8,415	0	13,357	8,366	0	24	0	56,9	37,2	0,31	0,26	-
14.08.2025	2,122	0	14,891	8,896	0	14,668	8,84	0	24	0	56,9	37,4	0,31	0,26	-
15.08.2025	1,975	0	14,29	8,868	0	14,076	8,813	0	24	0	56,9	37,5	0,31	0,26	-
16.08.2025	2,096	0	14,794	8,836	0	14,571	8,78	0	24	0	57,3	37,9	0,31	0,26	-
17.08.2025	2,373	0	15,905	8,797	0	15,663	8,74	0	24	0	56,9	37,3	0,31	0,26	-
18.08.2025	2,034	0	14,458	8,755	0	14,24	8,701	0	24	0	56,6	36,9	0,32	0,25	-
19.08.2025	1,961	0	13,885	8,371	0	13,678	8,32	0	24	0	56,6	36,7	0,31	0,25	-
20.08.2025	1,936	0	13,555	8,062	0	13,353	8,014	0	24	0	56,4	35,9	0,3	0,25	-
21.08.2025	1,808	0	13,005	8,141	0	12,813	8,094	0	24	0	56,5	35,8	0,32	0,25	-
22.08.2025	1,903	0	13,33	8,085	0	13,133	8,04	0	24	0	56,6	35,8	0,32	0,26	-
23.08.2025	1,912	0	13,299	8,026	0	13,1	7,981	0	24	0	56,7	35,6	0,31	0,25	-
Итого:	63,254	0	449,998	270,704	0	443,29	269,042	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,108														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	800,289	8063,566	3117,326	0	5213,745	2826,229	0	7979	550
23.08.2025	863,543	8513,565	3388,031	0	5657,036	3095,271	0	8723	550

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 7:38:52