

#15691#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Великолукская 16-22, Калининград
 Номер абонента 4817
 Порядковый номер 7455
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 16033335
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	2,982	0	19,372	10,113	0	19,069	10,041	0	24	0	57,9	39	0,37	0,26	-
25.08.2021	3,465	0	21,421	10,195	0	21,089	10,125	0	24	0	58	39,3	0,38	0,26	-
26.08.2021	2,614	0	17,829	10,126	0	17,552	10,055	0	24	0	58,1	39,3	0,38	0,26	-
27.08.2021	2,819	0	18,618	10,068	0	18,327	9,998	0	24	0	58,3	39,5	0,38	0,27	-
28.08.2021	3,195	0	20,14	10,042	0	19,823	9,971	0	24	0	58,2	39,3	0,38	0,26	-
29.08.2021	2,969	0	19,164	9,974	0	18,863	9,904	0	24	0	58	39,1	0,38	0,26	-
30.08.2021	2,547	0	17,424	9,972	0	17,153	9,903	0	24	0	58	39,2	0,38	0,26	-
31.08.2021	2,627	0	17,781	9,984	0	17,505	9,914	0	24	0	57,9	38,9	0,38	0,26	-
01.09.2021	2,41	0	16,86	9,976	0	16,6	9,908	0	24	0	58	38,9	0,38	0,26	-
02.09.2021	2,797	0	18,424	9,939	0	18,137	9,871	0	24	0	57,9	38,8	0,38	0,26	-
03.09.2021	2,684	0	17,941	9,936	0	17,663	9,869	0	24	0	57,8	38,5	0,38	0,26	-
04.09.2021	2,529	0	17,263	9,884	0	16,996	9,817	0	24	0	57,7	38,4	0,38	0,25	-
05.09.2021	2,402	0	16,7	9,845	0	16,443	9,78	0	24	0	57,9	38,4	0,38	0,25	-
06.09.2021	2,805	0	18,286	9,762	0	18,004	9,698	0	24	0	57,9	38,2	0,38	0,25	-
07.09.2021	2,822	0	18,323	9,76	0	18,037	9,695	0	24	0	57,8	38,3	0,38	0,25	-
08.09.2021	2,64	0	17,574	9,752	0	17,303	9,689	0	24	0	57,9	38,4	0,38	0,25	-
09.09.2021	2,717	0	17,895	9,731	0	17,618	9,666	0	24	0	57,8	40,1	0,37	0,23	-
10.09.2021	2,348	0	15,502	11,819	0	15,263	11,738	0	24	0	57,8	38,4	0,38	0,26	-
11.09.2021	2,237	0	16,326	10,365	0	16,074	10,296	0	24	0	57,9	39	0,38	0,26	-
12.09.2021	2,383	0	17,336	10,837	0	17,068	10,763	0	24	0	58,2	40,2	0,38	0,25	-
13.09.2021	2,827	0	19,934	11,732	0	19,622	11,646	0	24	0	58	40	0,38	0,26	-
14.09.2021	2,476	0	18,522	11,748	0	18,235	11,663	0	24	0	58	39,9	0,35	0,27	-
15.09.2021	2,475	0	18,552	11,812	0	18,264	11,727	0	24	0	58,5	40,3	0,3	0,27	-
16.09.2021	4,053	0	25,036	11,843	0	24,64	11,756	0	24	0	57,8	39,9	0,31	0,27	-
17.09.2021	2,319	0	18,04	11,967	0	17,761	11,881	0	24	0	57,8	39,7	0,31	0,27	-
18.09.2021	2,389	0	18,29	11,929	0	18,007	11,843	0	24	0	57,7	39,2	0,31	0,27	-
19.09.2021	2,432	0	18,38	11,92	0	18,096	11,837	0	24	0	57,8	38,9	0,3	0,26	-
20.09.2021	2,557	0	18,804	11,885	0	18,513	11,803	0	24	0	57,8	38,7	0,3	0,27	-
21.09.2021	2,742	0	19,507	11,835	0	19,205	11,755	0	24	0	57,9	38,6	0,31	0,27	-
22.09.2021	3,142	0	21,048	11,745	0	20,721	11,666	0	24	0	48,5	35	0,3	0,26	-
23.09.2021	2,466	0	20,735	11,639	0	20,504	11,577	0	24	0	52,2	35	0,3	0,26	-
Итого:	83,87	0	577,027	332,135	0	568,155	329,855	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,032														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2021	992,509	9620,661	3957,681	0	6634,887	3646,097	0	9396	572
23.09.2021	1076,382	10197,689	4289,815	0	7203,041	3975,949	0	10140	572

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2021 20:46:47