

#15681#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Великолукская 16-22, Калининград
4817
7455
ТВ7 (АСЦП)
16033335
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2022 | 1,897 | 0 | 13,619 | 8,262 | 0 | 13,412 | 8,207 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 38,4 | 0,31 | 0,25 | - |
| 25.08.2022 | 2,091 | 0 | 14,29 | 8,127 | 0 | 14,071 | 8,072 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 38,5 | 0,31 | 0,25 | - |
| 26.08.2022 | 1,901 | 0 | 13,516 | 8,081 | 0 | 13,31 | 8,027 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 38,6 | 0,32 | 0,26 | - |
| 27.08.2022 | 2,119 | 0 | 14,361 | 8,057 | 0 | 14,141 | 8,002 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 38,5 | 0,32 | 0,26 | - |
| 28.08.2022 | 1,906 | 0 | 13,515 | 8,07 | 0 | 13,309 | 8,016 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 37,7 | 0,31 | 0,25 | - |
| 29.08.2022 | 1,956 | 0 | 13,427 | 7,779 | 0 | 13,223 | 7,729 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 37,2 | 0,31 | 0,25 | - |
| 30.08.2022 | 1,963 | 0 | 13,415 | 7,747 | 0 | 13,212 | 7,7 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 36,7 | 0,31 | 0,25 | - |
| 31.08.2022 | 2,036 | 0 | 13,605 | 7,644 | 0 | 13,399 | 7,598 | 0 | 24 | 0 | 57,2 | 36,7 | 0,31 | 0,24 | - |
| 01.09.2022 | 2,238 | 0 | 14,564 | 7,839 | 0 | 14,343 | 7,792 | 0 | 24 | 0 | 57 | 36,1 | 0,31 | 0,25 | - |
| 02.09.2022 | 2,17 | 0 | 14,089 | 7,627 | 0 | 13,876 | 7,582 | 0 | 24 | 0 | 57,2 | 35,5 | 0,31 | 0,25 | - |
| 03.09.2022 | 2,471 | 0 | 15,121 | 7,429 | 0 | 14,891 | 7,388 | 0 | 24 | 0 | 57,2 | 35,2 | 0,31 | 0,25 | - |
| 04.09.2022 | 2,542 | 0 | 15,436 | 7,523 | 0 | 15,202 | 7,481 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 35,4 | 0,31 | 0,24 | - |
| 05.09.2022 | 2,615 | 0 | 15,89 | 7,76 | 0 | 15,648 | 7,718 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 36,9 | 0,31 | 0,25 | - |
| 06.09.2022 | 2,176 | 0 | 14,751 | 8,46 | 0 | 14,528 | 8,408 | 0 | 24 | 0 | 57,2 | 36,8 | 0,31 | 0,25 | - |
| 07.09.2022 | 2,405 | 0 | 15,674 | 8,452 | 0 | 15,436 | 8,401 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 36,8 | 0,31 | 0,25 | - |
| 08.09.2022 | 2,735 | 0 | 17,029 | 8,467 | 0 | 16,768 | 8,415 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 36,5 | 0,31 | 0,25 | - |
| 09.09.2022 | 2,168 | 0 | 14,695 | 8,453 | 0 | 14,475 | 8,402 | 0 | 24 | 0 | 57 | 36,4 | 0,31 | 0,25 | - |
| 10.09.2022 | 2,215 | 0 | 14,87 | 8,453 | 0 | 14,646 | 8,403 | 0 | 24 | 0 | 57 | 36,4 | 0,31 | 0,25 | - |
| 11.09.2022 | 2,232 | 0 | 14,908 | 8,417 | 0 | 14,682 | 8,367 | 0 | 24 | 0 | 57,2 | 36,2 | 0,3 | 0,24 | - |
| 12.09.2022 | 2,607 | 0 | 16,369 | 8,309 | 0 | 16,12 | 8,261 | 0 | 24 | 0 | 57 | 36,3 | 0,3 | 0,24 | - |
| 13.09.2022 | 2,449 | 0 | 15,761 | 8,332 | 0 | 15,523 | 8,282 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 36,1 | 0,3 | 0,24 | - |
| 14.09.2022 | 2,071 | 0 | 14,215 | 8,347 | 0 | 14,003 | 8,299 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 36,4 | 0,31 | 0,25 | - |
| 15.09.2022 | 2,395 | 0 | 15,546 | 8,335 | 0 | 15,312 | 8,287 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 36,5 | 0,31 | 0,25 | - |
| 16.09.2022 | 2,419 | 0 | 15,614 | 8,292 | 0 | 15,378 | 8,243 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 36,2 | 0,3 | 0,24 | - |
| 17.09.2022 | 2,092 | 0 | 14,25 | 8,238 | 0 | 14,037 | 8,19 | 0 | 24 | 0 | 57 | 36,3 | 0,3 | 0,24 | - |
| 18.09.2022 | 2,278 | 0 | 14,983 | 8,221 | 0 | 14,757 | 8,173 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 36,4 | 0,3 | 0,24 | - |
| 19.09.2022 | 2,76 | 0 | 16,915 | 8,189 | 0 | 16,658 | 8,14 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 36,2 | 0,31 | 0,25 | - |
| 20.09.2022 | 2,231 | 0 | 14,754 | 8,179 | 0 | 14,532 | 8,132 | 0 | 24 | 0 | 56,9 | 36,6 | 0,3 | 0,24 | - |
| 21.09.2022 | 2,292 | 0 | 15,329 | 8,584 | 0 | 15,099 | 8,533 | 0 | 24 | 0 | 57 | 37,4 | 0,3 | 0,24 | - |
| 22.09.2022 | 2,277 | 0 | 15,934 | 9,46 | 0 | 15,695 | 9,401 | 0 | 24 | 0 | 56,8 | 36,9 | 0,31 | 0,25 | - |
| 23.09.2022 | 2,129 | 0 | 15,095 | 9,177 | 0 | 14,869 | 9,122 | 0 | 24 | 0 | 56,8 | 36,4 | 0,31 | 0,25 | - |
| Итого: | 69,836 | 0 | 461,54 | 254,31 | 0 | 454,555 | 252,771 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 16,68 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.08.2022 | 1930,509 | 15797 | 7261,683 | 0 | 12718,185 | 6929,768 | 0 | 18156 | 572 |
| 23.09.2022 | 2000,344 | 16258,539 | 7515,993 | 0 | 13172,741 | 7182,541 | 0 | 18900 | 572 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 15:17:18