

#15704#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Великолукская 16-22, Калининград
 Номер абонента 4817
 Порядковый номер 7455
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСП)
 Заводской номер 16033335
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2022 | 2,444 | 0 | 16,958 | 9,871 | 0 | 16,695 | 9,802 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 38,8 | 0,31 | 0,25 | - |
| 25.10.2022 | 2,025 | 0 | 15,217 | 9,832 | 0 | 14,984 | 9,765 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 39,1 | 0,31 | 0,25 | - |
| 26.10.2022 | 2,486 | 0 | 17,106 | 9,797 | 0 | 16,841 | 9,73 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 39,2 | 0,31 | 0,25 | - |
| 27.10.2022 | 2,387 | 0 | 16,698 | 9,787 | 0 | 16,439 | 9,719 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 39,2 | 0,31 | 0,25 | - |
| 28.10.2022 | 2,611 | 0 | 17,618 | 9,788 | 0 | 17,344 | 9,72 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 39,1 | 0,31 | 0,25 | - |
| 29.10.2022 | 2,129 | 0 | 15,655 | 9,788 | 0 | 15,414 | 9,72 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 39,3 | 0,31 | 0,25 | - |
| 30.10.2022 | 2,358 | 0 | 16,564 | 9,71 | 0 | 16,308 | 9,642 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 39,2 | 0,3 | 0,24 | - |
| 31.10.2022 | 2,471 | 0 | 16,978 | 9,68 | 0 | 16,715 | 9,613 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 39 | 0,31 | 0,25 | - |
| 01.11.2022 | 2,117 | 0 | 15,511 | 9,686 | 0 | 15,272 | 9,619 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 39,1 | 0,31 | 0,25 | - |
| 02.11.2022 | 2,232 | 0 | 15,989 | 9,674 | 0 | 15,743 | 9,607 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 39,1 | 0,31 | 0,25 | - |
| 03.11.2022 | 2,172 | 0 | 15,786 | 9,728 | 0 | 15,543 | 9,661 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 38,9 | 0,31 | 0,25 | - |
| 04.11.2022 | 2,071 | 0 | 15,274 | 9,608 | 0 | 15,039 | 9,542 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 38,7 | 0,31 | 0,25 | - |
| 05.11.2022 | 2,424 | 0 | 16,681 | 9,639 | 0 | 16,423 | 9,573 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 38,5 | 0,31 | 0,25 | - |
| 06.11.2022 | 2,267 | 0 | 15,986 | 9,547 | 0 | 15,74 | 9,483 | 0 | 24 | 0 | 58 | 38,8 | 0,3 | 0,24 | - |
| 07.11.2022 | 2,69 | 0 | 17,737 | 9,608 | 0 | 17,461 | 9,543 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 38,4 | 0,31 | 0,25 | - |
| 08.11.2022 | 2,114 | 0 | 15,401 | 9,587 | 0 | 15,165 | 9,524 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 37,9 | 0,31 | 0,25 | - |
| 09.11.2022 | 2,116 | 0 | 15,57 | 9,474 | 0 | 15,341 | 9,413 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 38,9 | 0,31 | 0,25 | - |
| 10.11.2022 | 2,371 | 0 | 16,324 | 9,325 | 0 | 16,072 | 9,261 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 38,8 | 0,31 | 0,25 | - |
| 11.11.2022 | 2,292 | 0 | 16,004 | 9,324 | 0 | 15,758 | 9,261 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 38,9 | 0,31 | 0,25 | - |
| 12.11.2022 | 2,278 | 0 | 15,959 | 9,314 | 0 | 15,713 | 9,25 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 38,9 | 0,31 | 0,25 | - |
| 13.11.2022 | 2,313 | 0 | 16,061 | 9,255 | 0 | 15,815 | 9,191 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 39 | 0,3 | 0,24 | - |
| 14.11.2022 | 2,539 | 0 | 16,927 | 9,213 | 0 | 16,666 | 9,15 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 39 | 0,31 | 0,25 | - |
| 15.11.2022 | 2,41 | 0 | 16,399 | 9,201 | 0 | 16,145 | 9,138 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 38,7 | 0,31 | 0,25 | - |
| 16.11.2022 | 2,08 | 0 | 14,998 | 9,125 | 0 | 14,769 | 9,064 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 38,7 | 0,31 | 0,24 | - |
| 17.11.2022 | 2,654 | 0 | 17,339 | 9,155 | 0 | 17,071 | 9,092 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 38,5 | 0,3 | 0,24 | - |
| 18.11.2022 | 2,787 | 0 | 17,785 | 9,112 | 0 | 17,509 | 9,051 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 38,2 | 0,31 | 0,25 | - |
| 19.11.2022 | 2,565 | 0 | 16,891 | 9,12 | 0 | 16,63 | 9,06 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 38 | 0,31 | 0,25 | - |
| 20.11.2022 | 2,206 | 0 | 15,396 | 9,125 | 0 | 15,16 | 9,065 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 38 | 0,3 | 0,24 | - |
| 21.11.2022 | 2,518 | 0 | 16,622 | 9,073 | 0 | 16,367 | 9,014 | 0 | 24 | 0 | 57,6 | 37,8 | 0,3 | 0,24 | - |
| 22.11.2022 | 2,528 | 0 | 16,638 | 9,045 | 0 | 16,382 | 8,987 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 37,3 | 0,3 | 0,24 | - |
| 23.11.2022 | 2,39 | 0 | 16,02 | 9,043 | 0 | 15,775 | 8,986 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 37,2 | 0,3 | 0,24 | - |
| Итого: | 73,045 | 0 | 506,092 | 293,234 | 0 | 498,299 | 291,246 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 17,446 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.10.2022 | 2074,905 | 16764,325 | 7801,872 | 0 | 13670,782 | 7466,55 | 0 | 19620 | 572 |
| 23.11.2022 | 2147,95 | 17270,416 | 8095,104 | 0 | 14169,081 | 7757,794 | 0 | 20364 | 572 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2022 12:55:31