

#106851#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/11/24г.-22/12/24г.

Абонент:Великолукская 16-22

Адрес: ООО Теплосервис

Договор N:00000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Договорные расходы:

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 16033335, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хFC5F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.11.24 00	57,6	39,98	17,62	3,1	2,69	18,951	12,79	18,661	12,696	5,964	0,568	24	0	
23.11.24 00	57,28	39,05	18,22	3,09	2,7	19,585	12,698	19,287	12,611	6,677	0,613	24	0	
24.11.24 00	57,02	38,73	18,29	3,06	2,67	21,755	12,648	21,427	12,563	8,864	0,736	24	0	
25.11.24 00	57,1	38,64	18,45	2,99	2,6	21,454	12,669	21,129	12,584	8,546	0,721	24	0	
26.11.24 00	58,09	38,98	19,11	3,09	2,69	18,529	12,685	18,24	12,598	5,642	0,569	24	0	
27.11.24 00	58,21	39,21	18,99	3,1	2,7	19,199	12,625	18,897	12,538	6,359	0,609	24	0	
28.11.24 00	58,13	39,14	18,99	3,09	2,69	18,436	12,552	18,148	12,465	5,683	0,567	24	0	
29.11.24 00	58,32	39,14	19,18	3,09	2,68	21,151	12,468	20,819	12,382	8,437	0,73	24	0	
30.11.24 00	57,96	38,75	19,22	3,08	2,67	17,958	12,448	17,678	12,364	5,314	0,546	24	0	
01.12.24 00	57,61	38,67	18,94	3,02	2,62	19,179	12,377	18,883	12,293	6,59	0,613	24	0	
02.12.24 00	57,39	38,53	18,86	2,94	2,54	21,209	12,274	20,885	12,191	8,693	0,729	24	0	
03.12.24 00	58,16	38,8	19,36	3	2,59	20,642	12,294	20,319	12,21	8,109	0,709	24	0	
04.12.24 00	57,98	38,61	19,37	3,01	2,61	18,08	12,316	17,798	12,234	5,564	0,56	24	0	
05.12.24 00	56,69	38,06	18,63	2,99	2,59	18,736	12,214	18,456	12,134	6,322	0,585	24	0	
06.12.24 00	57,21	38,26	18,95	2,98	2,58	18,231	12,189	17,955	12,108	5,846	0,564	24	0	
07.12.24 00	56,69	37,74	18,96	3,02	2,61	18,699	12,063	18,419	11,986	6,433	0,592	24	0	
08.12.24 00	56,56	37,55	19,01	2,98	2,58	19,115	11,863	18,831	11,789	7,042	0,623	24	0	
09.12.24 00	56,01	37,38	18,62	2,93	2,52	19,462	11,804	19,179	11,73	7,449	0,636	24	0	
10.12.24 00	56,59	37,28	19,31	3,02	2,61	18,601	11,781	18,324	11,707	6,618	0,601	24	0	
11.12.24 00	57,03	37,3	19,73	3,03	2,61	19,504	11,72	19,209	11,647	7,562	0,662	24	0	
12.12.24 00	57,99	37,74	20,25	3,05	2,62	18,234	11,682	17,95	11,607	6,343	0,603	24	0	
13.12.24 00	57,53	37,65	19,87	3,06	2,64	17,925	11,655	17,65	11,58	6,069	0,58	24	0	
14.12.24 00	57,61	37,46	20,15	3,07	2,65	19,115	11,528	18,821	11,456	7,366	0,656	24	0	
15.12.24 00	57,79	37,63	20,17	3,05	2,62	18,994	11,516	18,699	11,443	7,256	0,651	24	0	
16.12.24 00	57,72	37,44	20,28	3,03	2,6	18,824	11,41	18,532	11,338	7,194	0,646	24	0	
17.12.24 00	57,65	37,27	20,38	3,1	2,67	17,794	11,415	17,519	11,344	6,176	0,588	24	0	*
18.12.24 00	57,61	37,16	20,46	3,08	2,64	17,566	11,351	17,296	11,281	6,015	0,578	24	0	*
19.12.24 00	58,12	37,74	20,38	3,08	2,64	19,691	11,274	19,383	11,203	8,18	0,704	24	0	
20.12.24 00	57,97	37,91	20,05	3,12	2,68	17,365	11,262	17,095	11,188	5,907	0,567	24	0	*

21.12.24 00	57,79	37,76	20,03	3,14	2,69	17,29	11,057	17,023	10,986	6,037	0,569	24	0
22.12.24 00	57,74	37,69	20,05	3,09	2,64	17,549 <	10,894	17,278 <	10,825	6,453	0,59	24	0 *
Итого/Средн	57,51	38,2	19,32	3,05	2,63	588,822	371,52	579,788	369,08	210,709	19,264	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
21.11.24 00	4161,679	1058,144	1368,456	778,119	590,337	49,047	2123	550
22.12.24 00	4750,501	1429,664	1948,245	1147,199	801,046	68,311	2867	550
Итого	588,823	371,52	579,788	369,08	210,709	19,264	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

